

Zimbra

andreia.araujo@bentogoncalves.rs.gov.br

Re: Análise de documentação - PE 21/25

De : delton piccolo
<delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>

seg., 26 de mai. de 2025 12:00

 3 anexos

Assunto : Re: Análise de documentação - PE 21/25

Para : Andreia Araujo
<andreia.araujo@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : Fatima Merlo
<fatima.merlo@bentogoncalves.rs.gov.br>

Bom dia Andreia,

Após análise da documentação técnica apresentada pela empresa MAHINA SOLUTIONS EM ILUMINACOES LTDA, verificou-se a seguinte situação:

1 - A marca de Luminárias de LED Ilutron, que consta na proposta e foi apresentado a documentação técnica, não possui certificação no INMETRO e do selo PROCEL para fornecer luminárias na temperatura de cor de 4000K, somente de 5000K, como o edital solicita temperatura de cor de 4000K a luminária não atende a especificação.

2 - Foi realizado cálculos luminotécnicos utilizando dados disponíveis no site do selo PROCEL e as luminárias da marca Ilutron não atenderam os níveis de iluminação solicitados no ANEXO I do Termo de Referência. (realizado cálculo com as potências de 50W, 75W e 120W, a potência de 150W o arquivo .ies não estava funcionando, em anexo resultados)

Com isso, as luminárias da marca Ilutron, que constam na proposta da empresa MAHINA SOLUTIONS EM ILUMINACOES LTDA, não atendem a especificação do edital.

Att.
Delton Picolo
SEGIMU

De: "Andreia Araujo" <andreia.araujo@bentogoncalves.rs.gov.br>

Para: "delton.picolo" <delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc: "Fatima Merlo" <fatima.merlo@bentogoncalves.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 26 de maio de 2025 10:18:04

Assunto: Análise de documentação - PE 21/25

Bom dia.

Sou a Pregoeira responsável pelo PE 21/25 - aquisição e instalação de luminárias de LED.

A empresa primeira colocada, MAHINA SOLUTIONS EM ILUMINACOES LTDA, apresentou, dentro do prazo, a documentação que segue anexa - proposta e documentação técnica.

Peço análise técnica da documentação apresentada, de acordo com o que é solicitado em edital, que segue anexo.

Favor manifestar-se pela classificação ou não da empresa, sendo, no último caso, justificada.

Estou com a licitação em andamento, então peço que seja informada uma previsão de análise da documentação.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

--

Andréia Zucheto Araujo

Agente Tributário

Setor de Licitações

Secretaria Municipal de Finanças de Bento Gonçalves/RS

 **VIA 8m 50W .pdf**
124 KB

 **VIA 10m 75W.pdf**
123 KB

 **VIA 11m 120W.pdf**
141 KB

De : Andreia Araujo
<andreia.araujo@bentogoncalves.rs.gov.br>

seg., 26 de mai. de 2025 10:18

 4 anexos

Assunto : Análise de documentação - PE 21/25

Para : delton.picolo
<delton.picolo@bentogoncalves.rs.gov.br>

Cc : fatima.merlo
<fatima.merlo@bentogoncalves.rs.gov.br>

Bom dia.

Sou a Pregoeira responsável pelo PE 21/25 - aquisição e instalação de luminárias de LED.

A empresa primeira colocada, MAHINA SOLUTIONS EM ILUMINACOES LTDA, apresentou, dentro do prazo, a documentação que segue anexa - proposta e documentação técnica.

Peço análise técnica da documentação apresentada, de acordo com o que é solicitado em edital, que segue anexo.

Favor manifestar-se pela classificação ou não da empresa, sendo, no último caso, justificada.

Estou com a licitação em andamento, então peço que seja informada uma previsão de análise da documentação.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

--

Andréia Zucheto Araujo

Agente Tributário

Setor de Licitações

Secretaria Municipal de Finanças de Bento Gonçalves/RS



Certificado IMBRAX Mahina.PDF

779 KB



Documentação técnica Mahina.PDF

9 MB



Proposta Mahina.PDF

214 KB



Editais PE 021.25.pdf

501 KB