



- NOTAS:
- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PERFEZ PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMIITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6120/2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINARIAS OBSERVAR LOCALIZAÇÃO NA PLANTA DE FERRO;
- OS ELÉTRICOTOS QUE SEGUIM ATE O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL, DEVERÃO SER EM PVC RIGIDO ROSCÁVEL;
- OS TUBULOS APARENTES (PATIO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

- REFERÊNCIAS:
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

CONTROLE DE REVISÕES

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1
PROJETO DE ELÉTRICA 380/220V

FORMATO (1189x841)	REVISÃO		ESCALA	PRANCHA 03/05
	R.00	R.03	1:50	
	R.01		DATA EMISSÃO	
	R.02		JAN/2023	

