

Símbolo Quantidade Descrição

2 Acionador manual do sistema de detecção e alarme

1 Central de alarme

8 Extintor portátil - Carga de pó ABC

1 Extintor portátil - Carga de pó BC

3 LUX
36 Ponto de iluminação de emergência de 3 lux

2 Sistema de alarme - Avisador sonoro tipo sirene

1 Sistema de hidrantes - Acionador de bomba de incêndio (botoeira tipo liga)

2 Sistema de hidrantes - Mangotinho

Placas - Equipamentos Fig. Código Tamanho # Alarme sonoro: Indicação do local 20 179 2 de acionamento do alarme de incêndio Comando manual da bomba de 224 1 incêndio: Ponto de acionamento da bomba de incêndio Comando manual de alarme: 179 2 Ponto de acionamento de alarme de incêndio Extintor de incêndio: Indicação de 23 179 9 Extintor de incêndio: Indicação de localização dos extintores de incêndio Hidrante de incêndio: Indicação da 26 179 2 localização do hidrante quando instalado fora do abrigo de mangueiras

Levantamento - Extintores

Tipo Abrigo Carga Capacidade Etiqueta #

Extintor na parede - Carga de Pó ABC - 04Kg 2-A 20-BC Não 4Kg 2-A : 20-B:C 179 8

Extintor na parede - Carga de Pó BC - 06Kg 20-BC Sim 6Kg 20-B:C 179 1

Total geral 9

Fig.	Código	Tamanho	#	Descrição
PROIBIDO FUMAR	01	150/200	9	Proibido fumar: Todo local onde fumar pode aumentar o risco de incêndio
PROIBIDO	02	150/200	1	Proibido produzir chama: Todo o local onde a utilização de chama pode aumentar o risco de incêndio.

Placas - Alerta					
Fig.	Código	Tamanho	#	Descrição	
CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO	07	204	2	Cuidado, risco de explosão: Próximo a locais onde houver presença de materiais ou gases que oferecem risco de explosão.	
CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	09	272	2	Cuidado, risco de choque elétrico: Próximo a instalações elétricas que oferecem risco de choque.	

Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
Foram revistos todos os sistemas de prevenção e combate a incêndio conforme orientações do Corpo de Bombeiros Militar. Atendimento as NBRs específicas para cada um dos sistemas. NBR9077/2001, NBR13714/2000, NBR 13434/2004, NBR10898/2013. Atendimento à NBR 9050/2015;

Alteração: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da ceramica nos sanitários, cor dos portões dos solarios e altura da porta PA4; Acréscimo: gradil e quadro de cargas no castelo d'água, de duchas higienicas e escaninhos pré-escola. 01 JULHO/ 2016 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda. N° DATA DESCRIÇÃO CONTROLE DE REVISÕES PROJETO PADRÃO - FNDE PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO ENDEREÇO: RUA DEPUTADO NELSON MARCHEZAN MUNICÍPIO - UF: RIO PARDO - RS ROGERIO LUIZ Assirado de platime de Carlo Corp.

MONTEIRO:21 MONTEIRO:21

MONTE LE SUB CARLO CONTROL C 560749091 Documentary De Reader Versão: 2024.2.3 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO CAU / CREA RESP. TÉCNICO: CAU / CREA AUTOR DO PROJETO: APROVAÇÕES CAU / CREA PREFEITURA / RA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARDO SECRETARIA DE OBRAS PROJETO APROVADO Número do processo: 016/2025

Data de Abertura do Processo: 13/03/2025

Data da aprovação: 18/03/2025

Aprovado por: Ernani José Andriola OBSERVAÇÕES:

CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

COORDENAÇÃO
CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura
Educacional

PLANTA BAIXA - EXTINTORES,
BOTOEIRAS DE ALARMES E
PONTOS DE HIDRANTES

HII