

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Conformity Declaration

Nº 600.118/24-01

A Edgefy LTDA declara que o serviço de manutenção na sala-cofre identificada abaixo foi realizado por empresa certificada em consonância com os requisitos do Procedimento Específico ABNT PE-047 e Especificação Técnica de Serviço ABNT ETS-001:

Edgefy LTDA declares that the maintenance service in the safe room identified below was carried out by a certified company in accordance with the requirements of the ABNT PE-047 Specific Procedure and ABNT ETS-001 Technical Service Specification:

Dados do Fornecedor responsável pelo serviço de manutenção <i>Data of the Supplier responsible for the maintenance service</i>	
Razão social: <i>Corporate name:</i>	Green4T Soluções TI S.A.
CNPJ: <i>National Register of Legal Entities:</i>	03.698.620/0001-34
Endereço: <i>Address:</i>	Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, 24º andar, Tower Bridge Corporate – Cidade Monções – São Paulo/SP – CEP: 04576-010
Número do Certificado de Conformidade ABNT para o serviço de manutenção em sala-cofre: <i>ABNT Conformity Certificate number for safe room maintenance service:</i>	600.001/24
Dados da sala-cofre mantenedida <i>Maintained safe room data</i>	
Data da realização da manutenção: <i>Date of maintenance:</i>	06/03/2024
Número do Relatório de Atividade Técnica (RAT) emitido pelo OCP ABNT: <i>Technical Activity Report (RAT) number issued by OCP ABNT:</i>	600-1609/2024
Empresa/Órgão que a sala-cofre está instalada: <i>Company/Body where the safe room is installed:</i>	Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre – Procempa
Endereço da empresa/órgão: <i>Company/body address:</i>	Avenida Ipiranga, 1200 – Azenha – Porto Alegre/RS – CEP: 90160-091
Modelo da sala-cofre: <i>Safe room model:</i>	Rittal TDR-B/M. Classe: S60D. Tipo: B
Número de série da sala-cofre: <i>Safe room serial number:</i>	PROC-01-0334-11
Identificação da certificação de fabricação da sala-cofre e OCP emissor: <i>Safe room manufacturing certification identification and issuing OCP:</i>	Placa nº 0163 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
Resultado do teste de estanqueidade conforme os parâmetros do projeto de sala-cofre (Normas ASTM E-0779 e NFPA 2001): <i>Leaking test results according to safe room design parameters (ASTM E-0779 and NFPA 2001 Norms):</i>	
Aprovado	
Data limite para inspeção da sala-cofre: <i>Deadline for maintenance of the safe room:</i>	
06/08/2025	
Validade da Declaração de Conformidade: <i>Validity of the Declaration of Conformity:</i>	
06/09/2025	



Observações gerais:

General notes:

- Este serviço de manutenção em sala-cofre foi realizado por empresa certificada e acompanhada pelo Organismo de Certificação ABNT. O status atual desta certificação pode ser confirmado através do site <https://www.abnt.org.br/empresas-certificadas/> ou endereço de e-mail certificacao@abnt.org.br.
- This safe room maintenance service was carried out by a certified company and monitored by the ABNT Certification Body. The current status of this certification can be confirmed via the website <https://www.abnt.org.br/empresas-certificadas/> or email address certificacao@abnt.org.br.
- Esta Declaração cancela e substitui a de número 600.118/24.
- This Declaration cancel and replace number 600.118/24.
- Esta Declaração de Conformidade é válida somente com a apresentação das páginas 01 e 02.
- This Declaration of Conformity is only valid with the presentation of pages 01 and 02.

Local e data de emissão: Sorocaba, 19 de fevereiro de 2025

Place and date of issue: Sorocaba, february 19th, 2025



Antonio Donizete Lopes Bob
CEO Edgefy LTDA

