

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

Sumário

1. OBJETIVO	2
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO	2
3. DEFINIÇÕES	2
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5. RESPONSABILIDADES.....	2
6. REGRAS BÁSICAS	3
6.1 Considerações gerais	3
6.2 Elos fusíveis	4
6.3 Fixação das estruturas.....	5
6.4 Ligações das Chaves Fusíveis à Rede Primária:	9
6.5 Ligações Estrutura de Aterramento Temporário – CEPAT	9
6.6 Conexão Para-raios à Rede Primária	10
6.7 Encabeçamento / Amarração.....	10
6.8 Estruturas Básicas com Chaves Fusíveis.....	11
6.8.1 CENC Fus – Estrutura Normal com Chaves Fusíveis	12
6.8.2 CEMC Fus – Estrutura Meio Beco com Chaves Fusíveis	15
6.8.3 CECB Fus – Estrutura Beco com Chaves Fusíveis.....	18
6.8.4 CECFus – Estrutura com Suporte Afastador Horizontal de Chaves Fusíveis.....	20
6.9 Estrutura de Transição	21
6.9.1 CE3TN3CFus – Estrutura de Transição Compacta para Nua Normal com Chaves Fusíveis	21
6.9.2 EN3TCE3CFus – Estrutura de Transição Rede Nua Normal para Rede Compacta	24
6.9.3 EM3TCE3CFus – Estrutura de Transição Rede Nua Meio Beco para Rede Compacta	27
6.9.4 EB3TCE3CFus – Estrutura Transição Rede Nua Beco para Rede Compacta	31
6.10 Estrutura de Derivação	37
6.10.1 CE3D(N-M)CFus – Estrutura de Derivação Normal/Meio Beco para Rede Compacta.....	37
6.10.2 CE3D(B)CFus – Estrutura de Derivação Rede Nua Beco para Rede Compacta	41
6.10.3 CE3DLOCfus – Estrutura Derivação Rede Compacta para Compacta (Lado Oposto) ..	45
6.10.4 CE3DCFus – Estrutura de Derivação Rede Compacta para Rede Compacta	49
6.10.5 CE3NDCFus – Estrutura CE3 com Derivação (N) para Rede Compacta com Ângulo	52
6.10.6 EN3DTCFus - Estrutura de Derivação com Transição CE3 para Rede Nua com Ângulo	55
6.10.7 EN3DCCFus – Estrutura de Derivação Compacta Tangente para N3.....	58
6.10.8 EN3DCLOCfus – Estrutura de Derivação Compacta Lado Oposto para N3.....	60
6.11 Estruturas Monofásicas	62
6.11.1 UCECFus – Estrutura Monofásica com Chave Fusível	62
6.11.2 UCEDCFus – Estrutura de Derivação Rede Monofásica Compacta Chave Fusível.....	64
6.11.3 UCEDTCFus – Estrutura Monofásica de Derivação com Transição	66
6.11.4 UCE3TCFus – Estrutura de Transição Rede Monofásica com Chave Fusível	68
6.12 Estruturas para Afastamento de Edificações.....	70
6.12.1 CE4AF (aberta) – CECFusAF – Estrutura Afastadora com Chaves Fusíveis.....	70
6.12.2 UCE4CfusAF – Estrutura Compacta Monofásica de Afastamento com Chave Fusível....	72
7. CONTROLE DE REGISTROS	73
8. ANEXOS.....	73
9. REGISTRO DE REVISÃO.....	74

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 1 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

1. OBJETIVO

A presente publicação tem por objetivo padronizar as estruturas de montagem de chave fusível 300 A com porta fusível de 100 A nominal, para redes primárias compactas de distribuição aéreas, classes de tensão 15 e 25 kV, das distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 Empresa

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2.2 Área

Engenharia, Operações de Campo, Obras e Manutenção e Gestão de Ativos.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Unidade compatível (UnC) para fixação das estruturas

São conjuntos de materiais necessários para a fixação das estruturas nos postes da rede de distribuição. Estes materiais variam de acordo com o tipo de estrutura e carga nominal do poste. Depois de determinar a estrutura e o poste a ser utilizado, deve-se definir qual UNC de fixação será utilizada.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 15992 Redes de distribuição aérea de energia elétrica com cabos cobertos fixados em espaçadores para tensões até 36,2kV

Documento técnico CPFL 3842 - Numeração de Postos da Rede de Distribuição.

Documento técnico CPFL 926 - Chave Fusível Classes 15 e 24,2 kV – 300 A

Documento técnico CPFL 1283 - Lâmina Desligadora Classe 15 e 24,2 kV – 300 A

Documento técnico CPFL 1343 - Porta Fusíveis Classes 15 e 24,2 kV – 100 A – Base Tipo C

Documento técnico CPFL 4955 - Estaiamento de Postes

Documento técnico CPFL 11836 - Afastamentos Para Redes de Distribuição

Documento técnico CPFL 11847 - Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Estruturas Básicas - Montagem

Documento técnico CPFL 12752 - Engastamento de Postes

Documento técnico CPFL 3648 - Projeto de Rede de Distribuição - Cálculo Mecânico

Documento técnico CPFL 3667 - Projeto de Rede de Distribuição - Cálculo Elétrico

Nota: Considerar a última revisão dos documentos e normas acima citados.

5. RESPONSABILIDADES

A Engenharia de Normas e Padrões das distribuidoras do Grupo CPFL é a responsável pela publicação deste documento.

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 2 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

6. REGRAS BÁSICAS

6.1 Considerações gerais

- A) As chaves fusíveis padronizadas estão no Padrão de Montagem CPFL 926 – Chave Fusível Classes 15 e 24.2 kV – 300 A e sua aplicação no Norma Técnica CPFL 3667 – Projeto de Rede de Distribuição – Cálculo Elétrico.
- B) As chaves fusíveis devem ser montadas formando ângulo de 60 a 90 graus com a cruzeta, conforme indicado nos desenhos.
- C) O ângulo máximo permitido da rede primária é de 45°.
- D) Para a escolha das estruturas deve ser consultado o documento Padrão de Montagem CPFL 11836 – Afastamentos Para Redes de Distribuição.
- E) Para o dimensionamento mecânico dos postes, deverá seguir a Norma Técnica CPFL 3648 – Projeto de Rede de Distribuição – Cálculo Mecânico.
- F) As estruturas com chaves fusíveis (Posto Chave Fusível) devem ser identificadas em campo através de placas com um número operativo, conforme procedimento da Especificação Técnica CPFL 3842 – Numeração de Postos da Rede de Distribuição.
- G) Em cada item de montagem desse padrão consta o mnemônico antes da descrição da respectiva estrutura. O mnemônico é utilizado nas legendas de projeto e na base cadastral elétrica da CPFL.
- H) Para a identificação da Classe de Tensão, deve ser acrescentado no final de cada mnemônico: -1 (para 15 kV); -2 (para 25 kV) ou -3 (para 34,5 kV).
- I) São identificados para cada padrão as respectivas UnCs (Unidades Compatíveis), utilizadas para o Sistema de Orçamento SAP - CPFL.
- J) Nas Listas de Materiais são indicadas as quantidades para Poste de Concreto Circular (C).
- K) Para a identificação do material da cruzeta, é inserido no mnemônico um detalhe correspondente:
- Para madeira não há detalhamento;
 - Para ferro é inserido a letra “f”;
 - Para concreto especial a letra “cl”;
 - Para polimérica a letra “p”;
 - Para fibra de vidro as letras “fv”.
- L) Para a identificação do tipo de isolador, é inserido no mnemônico após o número que indica a classe de tensão um detalhe correspondente:
- Para isolador de pino de porcelana não há detalhamento;
 - Para isolador pino polimérico é inserida a letra “P”;
 - Para isolador pilar é inserido a letra “p”.
- Para obras realizadas nas áreas de abrangência de todas as Distribuidoras do Grupo CPFL, em condições ideais de afastamento, deverão ser utilizadas cruzetas de fibra de vidro.

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 3 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

Para situações em que é necessário efetuar o afastamento da rede em relação à edificações, ou por outro motivo, são utilizadas cruzetas de aço.

M) As montagens de estruturas com chave fusível devem ser realizadas em postes de concreto circular de, no mínimo, 400 daN, em postes de concreto duplo T já existentes de 300 daN ou em postes de fibra de vidro de 600 daN.

Em todas as estruturas primárias compactas com chave fusível deverão ser instalados, no lado da carga, 3 estribos. Estes servirão para aterramento temporário ou jumper. Para detalhes consultar o padrão de montagem da CEPAT conforme Documento CPFL nº 11847.

N) Quando da necessidade de substituição dos porta-fusíveis (Padrão de Montagem CPFL 1343) por Lâmina Desligadora – 300 A (Padrão de Montagem CPFL 1283), devem ser seguidas as seguintes tabelas:

- Até uma demanda de 100 A:

Classe de Tensão (kV)	UnC da Lâmina Desligadora (por unidade)
15	6349
25	26349

- Com a demanda maior que 100 A e até 300 A, devem ser substituídos, além dos porta-fusíveis (100 A), o cabo de cobre coberto 16 mm², a garra de linha viva e o estribo por cabo de alumínio coberto 70 mm². A conexão do cabo 70 mm² será diretamente na rede primária com conector tipo cunha.

Classe de Tensão (kV)	UnC da lâmina + 3 m do cabo E70 (por fase)	UnC 3 Lâminas + 3 m do cabo E70 (por fase)
15	96349	20349
25	86349	21349

6.2 Elos fusíveis

1 Unidade	
Elo Fusível	UnC
10 K	115
12 K	6720
20 K	6721
15 K	117
25 K	119
40 K	121
65 K	123

3 Unidades	
Elo Fusível	UnC
10 K	50115
15 K	50117
25 K	50119
40 K	50121
65 K	50123

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 4 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

6.3 Fixação das estruturas

As tabelas abaixo apresentam as UnCs de fixação em função do tipo de estrutura e carga nominal do poste de concreto circular de comprimento entre 11 a 15 metros. Adicionalmente foram incluídos nas tabelas os materiais que variam conforme o tipo de UNC. Os demais materiais de fixação estão descritos na lista de materiais da estrutura

Estrutura CENC Fus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		22166	22167	22168	22169	22630	22170
Material Variável	Cinta (mm)	180	190	240	250	280	320
		180	200	240	270	290	350
		190	200	250	270	300	360
		210	210	270	280	300	360
		210	230	270	290	320	360
	Parafuso Espaçador (mm)	500	500	550	550	600	650

Estrutura CEMCFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		22171	22357	22172	22173	22174	22175
Material Variável	Cinta (mm)	180	190	240	250	280	320
		180	190	240	270	290	350
		190	200	250	270	300	360
		190	210	250	270	300	360
		200	210	270	280	310	360
	Parafuso Espaçador (mm)	500	500	550	550	600	650

Estrutura CEBCFus e EN3TCE3CFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		23187	23188	23189	23190	23191	23192
Material Variável	Cinta (mm)	180	190	240	250	280	320
		190	200	240	270	290	350
		200	210	270	280	300	360
		210	230	270	290	320	360
	Parafuso Espaçador (mm)	450	500	550	550	600	650
		450	500	550	550	650	700

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 5 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

Estrutura CECFusf							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		22659	22660	22179	22662	22663	22180
Material Variável	Cinta (mm)	210	230	270	290	320	380
		230	230	280	300	320	380

Estrutura CE3TN3CFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		22181	22182	22183	22184	22185	22186
Material Variável	Cinta (mm)	180	190	240	250	280	320
		180	190	240	270	290	320
		190	200	250	270	300	350
		200	210	270	280	300	360
		210	230	270	290	320	380
	Parafuso Espaçador (mm)	450	500	550	550	600	650
		450	500	550	550	650	700

Estrutura EM3TCE3CFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		22193	22194	22195	22196	22640	22197
Material Variável	Cinta (mm)	180	190	240	250	280	320
		190	200	240	270	290	350
		200	210	250	280	300	360
		210	210	270	280	300	360
	Parafuso Espaçador (mm)	450	500	550	550	600	650
		450	500	550	550	650	700

Estrutura EB3TCE3CFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		22198	22199	22200	22202	22642	22203
Material Variável	Cinta (mm)	180	190	240	250	280	320
		200	210	250	270	300	360
		200	210	270	280	300	360
	Parafuso	450	500	550	550	600	650
	Espaçador (mm)	450	500	550	550	650	700

Estrutura CE3D(N-M)CFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		11608	11609	11610	11611	11604	11605
Material Variável	Cinta (mm)	200 210	210 230	250 270	280 280	300 320	360 360
	Parafuso	500	500	550	600	600	650
	Espaçador (mm)						

Estruturas CE3D(B)CFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		11608	11609	11614	11615	11616	11617
Material Variável	Cinta (mm)	200 210	210 230	270 270	280 290	320 320	360 380
	Parafuso	500	500	550	550	600	650
	Espaçador (mm)						

Estruturas CE3DCFus e CE3DLOCFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		11612	11613	11614	11615	11616	11617
Material Variável	Cinta (mm)	210 230	230 230	270 270	280 290	320 320	360 380
	Parafuso	500	500	550	550	600	650
	Espaçador (mm)						

Estruturas EN3DCCFus e EN3DCLOCFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		22674	22675	22676	22677	22678	22679
Material Variável	Cinta (mm)	210 230	230 230	270 270	280 290	320 320	360 380
	Parafuso Espaçador (mm)	500	500	550	550	600	650

Estrutura CE3NDCFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		11600	11601	11602	11603	11606	11607
Material Variável	Cinta (mm)	190 200 210	210 210 230	230 250 250	270 280 290	300 300 320	350 360 380
	Parafuso Espaçador (mm)	550	550	600	650	650	700

Estrutura EN3DTCFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		11657	11658	11659	11660	22648	22649
Material Variável	Cinta (mm)	190 200 210	210 210 230	230 250 250	270 280 290	300 300 320	350 360 380
	Parafuso Espaçador (mm)	550	550	600	650	650	700

Estrutura UCECFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		6916	6917	22650	22651	22652	22653
Material Variável	Cinta (mm)	200	230	270	280	300	360
		200	230	270	280	300	360

Estrutura UCEDCFus e UCEDTCFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1200	1500	2000
UnC (Unidade Compatível)		6924	6925	22654	22655	22657	22658
Material Variável	Cinta (mm)	200	230	270	290	320	360
		200	230	270	290	320	380

Estrutura UCE3TCFus							
Carga nominal do poste (daN)		400	600	1000	1500	2000	

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

UnC (Unidade Compatível)		22610	22611	22612	22613	22614
Material Variável	Cinta (mm)	210	210	270	310	360
		210	230	270	310	360
		210	230	270	310	360

Estrutura CECFusAF						
Carga Nominal Poste (daN)		200	400	600	1000	1200
Unidade Compatível (UnC)		26135	26136	26137	26138	26139
Material Variável	Cinta de Aço (mm)	150	180	200	240	250
	Parafuso Espaçador (mm)	350	350	350	350	400

Estrutura UCE4CFusAF					
Carga Nominal Poste (daN)		400	600	1000	1500
Unidade Compatível (UnC)		26203	26204	26205	26206
Material Variável	Cinta de Aço (mm)	180	190	240	280
		190	200	250	300
		200	210	250	300
	Parafuso Espaçador (mm)	500	500	550	600

6.4 Ligações das Chaves Fusíveis à Rede Primária:

Rede Primária x Estribo (3 unidades)	
Fonte	UnC
35 mm ² Comp.	20680
70 mm ² Comp.	12863
150 mm ² Comp.	66241
185 mm ² Comp.	12866

Rede Primária x Cabo Coberto (16 mm ²) (3 unidades)			
Carga	UnC	Carga	UnC
02-04 CA/CAA	12860	70 mm ²	21025
1/0 CA/CAA	12857	150 mm ²	12863
35 mm ²	21033	185 mm ²	12866

6.5 Ligações Estrutura de Aterramento Temporário – CEPAT

Estrutura Monofásica: CEPAT (E35) – UnC 62854		
1	Estribo para jumper	11180
1	Conector Tipo Cunha Alumínio	2830
1	Protetor para Conector Tipo Cunha	5173

Estrutura Trifásica: CEPAT E35 – UnC 75386 – CEPAT E70 – UnC 75384 / CEPAT E150 – UnC 66236 / CEPAT E185 – UnC 85385		
3	Estribo para Jumper	11180
3	Conector Tipo Cunha Alumínio	2830
3	Protetor para Conector Tipo Cunha	5173

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 9 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

6.6 Conexão Para-raios à Rede Primária

Rede Primária (Bitola)	UnC	Rede Primária (Bitola)	UnC
A ou S04	17623	A ou S336	17626
A ou S02	17624	A ou S4/0	17714
A ou S1/0	17625	A ou S477	1777

Para todas as estruturas com para-raios deverá ser orçado aterramento para eles, de acordo com os documentos 185 ou 17464, conforme o poste a ser utilizado.

6.7 Encabeçamento / Amarração

Encabeçamento - Rede Compacta					
3 Unidades		2 Unidades		1 Unidade	
Arranjo	UnC	Arranjo	UnC	Arranjo	UnC
3E35-1	96097	3E150-2	6235	E185-1	91325
3E70-1	6097	3E185-2	7430	E35-2	91324
3E185-1	6066	E35-1	96122	E70-2	95302
3E35-2	6097	E70-1	91324	E150-2	96666
3E70-2	7431				

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 10 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

Encabeçamento - Rede Nua							
3 unidades							
Arranjo	UnC	Arranjo	UnC	Arranjo	UnC	Arranjo	UnC
3A04 ou 3S04	2350	3A1/0 ou 3S1/0	705	3A336	1373	3A477	1375
3A02 ou 3S02	478	3A4/0 ou 3S4/0	816	3S336	1374	3S477	1376

1 unidade					
Cabo	UnC	Arranjo	UnC	Arranjo	UnC
04 AWG	7784	02 AWG	80605	1/0 AWG	7762


Amarração – Rede Compacta			
Arranjo	UnC	Material	GED
Todos	21753 (2 metros)	Fio de amarração coberto (m)	17401


Amarração - Rede Nua	
Três fases - 15/25 kV	UnC
04 AWG	28775
02 AWG	28776
1/0 AWG	28777
4/0 AWG	28779
336 MCM	28778
477 MCM	28780

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 11 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------


6.8 Estruturas Básicas com Chaves Fusíveis

6.8.1 CENCFus – Estrutura Normal com Chaves Fusíveis





SEGUNDO NÍVEL - Chaves Fusíveis



	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

Estrutura CENCFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
1	1	Perfil “U”	2866
2	6	Isolador polimérico de ancoragem de 15 kV	2904
		Isolador polimérico de ancoragem de 25 kV	
3	6	Porca olhal	1338
4	2	Olhal para parafuso	1309
5	6	Manilha-sapatilha	1297
6	4	Mão Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm	2928
8	2	Sapatilha	1363
10	13	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
14	2	Cruzeta	10503
15	3	Suporte L	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
23	3	Estribo	2837
17	3	Isolador Pino Polimérico com garras	17232
21	3	Conector Garra de Linha Viva	941
25	6	Cabo de cobre coberto de16 mm ² (m)	920
26	2	Alça pré-formada para estai	19254
31	3	Parafuso de cabeça quadrada 16 x 150 mm	1315
7	2	Parafuso de cabeça quadrada 16x75 mm	
Cruzeta de fibra de vidro: CENCFusfv-1g (59844) / CENCFusfv-2g (59845)			

Fixação (Vide item 6.3)			
9	5	Cinta para poste de seção circular	931
11	7	Parafuso de cabeça abaulada 16x45 mm	1312
12	2	Parafuso espaçador M16	1319
19	2	Sela para cruzeta	1366
20	2	Parafuso de cabeça abaulada 16x150 mm	1312


Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo fusível	954




Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector Cunha Alumínio	2830
22	6	Cobertura para conector cunha alumínio	2930

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
24	6	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25 kV	

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 14 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

6.8.2 CEMCFus – Estrutura Meio Beco com Chaves Fusíveis





Estrutura CEMCFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
1	1	Perfil "U"	2866
2	6	Isolador de ancoragem polimérico de 15 kV	2904
		Isolador de ancoragem polimérico de 25 kV	
3	6	Porca olhal	1338
4	2	Olhal para parafuso	1309
5	6	Manilha sapatilha	1297
6	1	Mão francesa perfilada de 619 mm	1301
7	2	Parafuso de cabeça quadrada M16 x 75 mm	1315
8	2	Sapatilha	1363
14	2	Cruzeta	10503
15	3	Suporte "L"	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
23	3	Estribo	2837
13	3	Isolador Pino Polimérico com garras	17232
24	3	Conector garra de linha viva	941
25	4,0	Cabo coberto de 16 mm ² (m)	920
17	2	Mão francesa de 993 mm	2928
10	12	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
18	2	Parafuso de cabeça quadrada M16 x 150mm	1315
26	2	Alça pré-formada para estai	19254
Cruzeta de fibra de vidro: CEMCFusfv-1g (59857) / CEMCFusfv-2g (59858)			


Fixação (Vide item 6.3)			
9	5	Cinta para Poste de Seção Circular	931
11	7	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 45 mm	1312
12	2	Parafuso espaçador	1319
19	2	Sela para cruzeta	1366
20	2	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 150 mm	1312

Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
21	6	Conector cunha de alumínio	2830
22	6	Cobertura para conector cunha	2930

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
27	6	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25 kV	

6.8.3 CEBCFus – Estrutura Beco com Chaves Fusíveis



Estrutura CEBCFus			
Item	Quant.	Descrição	GED
1	4	Cruzeta 2000x90x90 mm	10503
2	6	Isolador de ancoragem polimérico de 15 kV	2904
		Isolador de ancoragem polimérico de 25 kV	
3	8	Porca olhal	1338
4	6	Manilha sapatilha	1297
5	2	Mão francesa perfilada de 1534 mm	1301
6	2	Sapatilha	1363
14	2	Alça para cabo mensageiro	19254
7	20	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
8	4	Parafuso de cabeça quadrada M16 x 150 mm	1315
15	3	Suporte "L"	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
17	2	Mão Francesa plana 5 x 32 x 1053 mm	2928
20	3	Estribo	2837
21	3	Conector garra de linha viva	941
22	4,0	Cabo coberto de 16 mm ² (m)	920
24	3	Isolador Pino Polimérico com garra	17232
25	3	Pino haste de aço isolador	1328
CEBCFusfv-1g (59588) / CEBCFusfv-2g (59589)			


Fixação (Vide Item 6.3)			
9	4	Cinta para poste circular	931
10	4	Sela para cruzeta	1366
11	4	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 150 mm	1312
12	4	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 45 mm	1312
13	4	Parafuso espaçador	1319

Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector cunha de alumínio	2830
19	6	Cobertura para conector cunha	2930

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
23	6	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25 kV	

6.8.4 CECFusf – Estrutura com Suporte Afastador Horizontal de Chaves Fusíveis



CECFusf-1 – 15 kV (55831) / CECFusf-2 – 25 kV (55832)

Item	Quant.	Descrição	GED
1	1	Suporte afastador horizontal	4240
2	3	Suporte "Z"	2857
3	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	926
4	3	Estribo	2837
5	3	Conector garra de linha viva	941
6	6,0	Cabo coberto de 16 mm ² (m)	920

Fixação (Vide item 6.3)

7	2	Cinta para poste circular	931
8	2	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 70 mm	1312

Elo Fusível (vide item 6.2)


9	3	Elo fusível	954
---	---	-------------	-----


Ligação (Vide item 6.4)

10	6	Conector cunha de alumínio	2830
11	6	Cobertura para conector cunha	2930

6.9 Estrutura de Transição

6.9.1 CE3TN3CFus – Estrutura de Transição Compacta para Nua Normal com Chaves Fusíveis





Estrutura CE3TN3CFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
2	6	Isolador Polimérico de Ancoragem de 15 kV	2904
		Isolador Polimérico de Ancoragem de 25 kV	
3	7	Porca olhal	1338
5	3	Manilha-sapatilha	1297
6	7	Mão Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm	2928
8	1	Sapatilha	1363
10	27	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
13	3	Isolador Pino Polimérico com garras	17232
14	4	Cruzeta	10503
15	6	Suporte L	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
21	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	941
21	3	Conector Garra de Linha Viva	941
23	3	Estribo	2837
25	4	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920
31	7	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x150 mm	1315
36	1	Alça pré-formada para estai	19254
CE3TN3CFusfv-1g (59884) / CE3TN3CFusfv-2g (59885)			

Fixação (vide item 6.3)			
9	5	Cinta para poste circular	931
11	5	Parafuso cabeça abaulada 16x45 mm	1312
12	4	Parafuso espaçador M16	1319
19	4	Sela para Cruzeta	1366
20	4	Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312

Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector Cunha Alumínio	2830
22	3	Cobertura para conector cunha alumínio	2930

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
24	3	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25 kV	
33	3	Alça pré-formada de distribuição	19254
5	3	Manilha-sapatilha	1297


Para-raios – PR-1 (UnC 143) ou PR-2 (UnC 173)			
34	3	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
		Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	


Conexão dos Para-Raios com a Rede Primária Nua (vide item 6.6)			
18	3	Conector cunha de alumínio	2830
42	Nec.	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920

Amarração (cabo nu) – vide item 6.7			
27	3	Laço Pré-formado de Topo	19332

6.9.2 EN3TCE3CFus – Estrutura de Transição Rede Nua Normal para Rede Compacta

Nota: O próximo poste deve conter estrutura tipo CE2 ou CE4.





Estrutura EN3TCE3CFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
2	6	Isolador Polimérico de Ancoragem de 15 kV	2904
		Isolador Polimérico de Ancoragem de 25 kV	
3	7	Porca olhal	1338
5	3	Manilha-sapatilha	1297
6	7	Mão Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm	2928
8	1	Sapatilha	1363
10	27	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
14	4	Cruzeta	10503
15	6	Suporte L	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
21	3	Conector Garra de Linha Viva	941
23	3	Estribo	2837
25	4	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920
31	7	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x150 mm	1315
36	1	Alça pré-formada para estai	19254
EN3fvTCE3CFus-1 (59870) / EN3fvTCE3CFus-2 (59872)			

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação		
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES		
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem		

Fixação (Vide item 6.3)			
9	4	Cinta para poste circular	931
11	4	Parafuso cabeça abaulada 16x45 mm	1312
12	4	Parafuso espaçador M16	1319
19	4	Sela para Cruzeta	1366
20	4	Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312

Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector cunha alumínio	2830
22	3	Cobertura para conector cunha alumínio	2930

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
24	3	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para Cabo Coberto de 25kV	
33	3	Alça pré-formada de distribuição	19254
5	3	Manilha-sapatilha	1297


Para-raios – PR-1 (UnC 143) ou PR-2 (UnC 173)			
34	3	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
		Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	

Conexão dos Para-Raios com a Rede Primária Nua (vide item 6.6)			
18	3	Conector cunha de alumínio	2830
42	Nec.	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920


N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 26 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------


6.9.3 EM3TCE3CFus – Estrutura de Transição Rede Nua Meio Beco para Rede Compacta

Nota: A próxima estrutura deve ser rebaixada a 20 cm devido ao estai.



Estrutura de transição de rede compacta para rede nua





Estrutura EM3TCE3CFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
2	6	Isolador Polimérico de Ancoragem de 15 kV	2904
		Isolador Polimérico de Ancoragem de 25 kV	
3	7	Porca olhal	1338
5	3	Manilha Sapatilha	1297
8	1	Sapatilha	1363
10	34	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
14	4	Cruzeta	10503
15	6	Suporte L	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
21	3	Conetor Garra de Linha Viva	941
17	3	Isolador pino polimérico com garras	17232
23	3	Estribo	2837
25	4	Cabo de cobre coberto 16 mm ² (m)	920
31	4	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x150 mm	1315
36	1	Alça Pré-formada para Estai	19254
37	2	Mão Francesa p/ Cruzeta de Meio Beco 993 mm	2928
38	2	Mão Francesa plana 5 x 32 x 726 mm	2928
40	2	Parafuso cabeça abaulada 10x120 mm	1313
Rede nua lado fonte (sem isoladores pino espelho): EM3fvTCE3CFus-1 (59890) / EM3fvTCE3CFus-2 (59892)			
Rede compacta lado fonte (com isoladores pino espelho): EM3fvTCE3CFus-1g (59586) / EM3fvTCE3CFus-2g (59587)			

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 29 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação		
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES		
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem		

Fixação (Vide item 6.3)			
9	4	Cinta para Poste de Seção Circular	931
11	2	Parafuso cabeça abaulada 16X45 mm	1312
12	6	Parafuso espaçador M16	1319
19	4	Sela para Cruzeta	1366
20	4	Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312

Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector Cunha Alumínio	2830
22	3	Cobertura para conector cunha alumínio	2930

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
24	3	Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto 15 kV	2868
		Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto 25 kV	
33	3	Alça pré-formada de distribuição	19254
5	3	Manilha Sapatilha	1297


Para-raios – PR-1 (UnC 143) ou PR-2 (UnC 173)			
34	3	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
		Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	


Conexão dos Para-Raios com a Rede Primária Nua (vide item 6.6)			
18	3	Conector cunha de alumínio	2830
42	Nec.	Cabo de cobre coberto 16 mm²	920

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 30 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

6.9.4 EB3TCE3CFus – Estrutura Transição Rede Nua Beco para Rede Compacta


Nota: A próxima estrutura deve ser rebaixada a 20 cm devido ao estai.






	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

Estrutura de transição de compacta para nua em beco



N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 33 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------



Estrutura EB3TCE3CFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
2	6	Isolador Polimérico de Ancoragem de 15 kV	2904
		Isolador Polimérico de Ancoragem de 25 kV	
3	7	Porca olhal	1338
5	3	Manilha-sapatilha	1297
8	1	Sapatilha	1363
10	34	Arruela quadrada 18x50x5 mm	1210
14	4	Cruzeta	10503
15	6	Suporte L	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
21	3	Conector Garra de Linha Viva	941
23	3	Estribo	2837
17	3	Isolador Pino Polimérico com garras	17232
25	6	Cabo de cobre coberto de 16 mm ² (m)	920
31	6	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x150 mm	1315
36	1	Alça Pré-formada para Estai	19254
38	2	Mão Francesa plana 5 x 32 x 1053 mm	2928
40	2	Parafuso cabeça abaulada 10x120 mm	1312
41	2	Mão Francesa Perfilada de 1534 mm	1301
Rede nua lado fonte (sem isoladores pino espelho): EB3fvTCE3CFus-1 (55105) / EB3fvTCE3CFus-2 (55107)			
Rede compacta lado fonte (com isoladores pino espelho): EB3fvTCE3CFus-1g (59590) / EB3fvTCE3CFus-2g (59591)			

Fixação (Vide item 6.3)			
9	3	Cinta para Poste de Seção Circular	931
11	2	Parafuso cabeça abaulada 16X45 mm	1312
12	6	Parafuso espaçador M16	1319
19	4	Sela para Cruzeta	1366
20	4	Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312

Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector Cunha Alumínio	2830
22	3	Cobertura para conector cunha alumínio	2930


Encabeçamento (Vide item 6.7)			
24	3	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25kV	
33	3	Alça pré-formada de distribuição	19254
5	3	Manilha sapatilha	1297

Para-raios – PR-1 (UnC 143) ou PR-2 (UnC 173)			
34	3	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
		Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	


Conexão dos Para-Raios com a Rede Primária Nua (vide item 6.6)			
18	3	Conector cunha de alumínio	2830
42	Nec.	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920


6.10 Estrutura de Derivação

6.10.1 CE3D(N-M)CFus – Estrutura de Derivação Normal/Meio Beco para Rede Compacta Estrutura Normal



Estrutura Meio-beco:





Estrutura CE3D(N-M)CFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
2	3	Isolador polimérico de ancoragem de 15 kV	2904
		Isolador polimérico de ancoragem de 25 kV	
3	4	Porca olhal	1338
5	3	Manilha-sapatilha	1297
6	3	Mão Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm	2928
8	1	Sapatilha	1363
10	13	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
14	2	Cruzeta	10503
15	6	Suporte L	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
23	3	Estribo	2837
Item	Qtd.	Descrição	GED

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação		
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES		
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem		

21	3	Conetor garra de linha viva	941
25	6	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920
31	3	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x150 mm	1315
36	1	Alça pré-formada para estai	19254
43	1	Pino haste de aço p/ isolador	1328
44	1	Isolador de Pino polimérico de 15 kV	2903
		Isolador Pilar 25 kV	14590
45	1	Fio de alumínio coberto para amarração	2905
Cruzeta de fibra de vidro: CE3D(N-M)CFusfv-1P (55163) / CE3D(N-M)CFusfv-2 (55164)			
Cruz fibra/rede bifásica: CE3DB(N-M)CFusfv-1P (55144) / CE3DB(N-M)CFusfv-2 (55145)			

Fixação (Vide item 6.3)			
9	2	Cinta para poste de seção circular	931
11	1	Parafuso cabeça abaulada 16x45 mm	1312
12	2	Parafuso espaçador M16	1319
13	1	Parafuso cabeça abaulada 16x70 mm	1312
19	2	Sela para cruzeta	1366
20	2	Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312

Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector cunha alumínio	2830
22	3	Cobertura para conector cunha alumínio	2930


Encabeçamento (Vide item 6.7)			
24	3	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25 kV	


Para-raios – PR-1 (UnC 143) ou PR-2 (UnC 173)			
34	3	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
		Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	

Conexão dos Para-Raios com a Rede Primária Nua (vide item 6.6)			
18	3	Conector cunha de alumínio	2830
42	Nec.	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 40 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

6.10.2 CE3D(B)CFus – Estrutura de Derivação Rede Nua Beco para Rede Compacta





Estrutura CE3D(B)CFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
2	3	Isolador polimérico de ancoragem de 15 kV	2904
		Isolador polimérico de ancoragem de 25 kV	
3	4	Porca olhal	1309
5	3	Manilha-sapatilha	1297
6	3	Mão Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm	2928
8	1	Sapatilha	1363
10	13	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
14	2	Cruzeta	10503
15	6	Suporte L	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
21	3	Conetor garra de linha viva	941
23	3	Estribo	2837
25	6	Cabo de cobre coberto 16 mm ² (m)	920
31	3	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x150 mm	1315
36	1	Alça pré-formada para estai	19254
43	2	Pino haste de aço para isolador	1328
44	2	Isolador de pino polimérico de 15 kV	2903
		Isolador pilar 25 kV	14590
45	4	Fio de alumínio coberto para amarração	17401
Cruzeta de fibra de vidro: CE3D(B)CFusfv-1P (55167) / CE3D(B)CFusfv-2p (55168)			

Fixação (Vide item 6.3)			
9	2	Cinta para poste de seção circular	931
11	1	Parafuso cabeça abaulada 16x45 mm	1312
12	2	Parafuso espaçador M16	1319
13	1	Parafuso cabeça abaulada 16x70 mm	1312
19	2	Sela para cruzeta	1366
20	2	Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312
32	-	Parafuso cabeça quadrada 16x250 mm	1315

Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector cunha alumínio	2830
22	3	Cobertura para conector cunha	2930

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação		
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES		
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem		

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
24	3	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25 kV	

Para-raios: PR-1 (UnC 143) ou PR-2 (UnC 173)			
34	3	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
		Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	

Conexão dos Para-Raios com a Rede Primária Nua (vide item 6.6)			
18	3	Conector cunha de alumínio	2830
42	Nec.	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 44 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------


	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem


6.10.3 CE3DLOCFus – Estrutura Derivação Rede Compacta para Compacta (Lado Oposto)

Nota: A estrutura nível 0 pode ser CE1H ou CE2.

Cópia Não Controlada

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 45 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------





Estrutura CE3DLOCFus-1			
Item	Qtd.	Descrição	GED
2	3	Isolador de ancoragem polimérico de 15 kV	2904
		Isolador de ancoragem polimérico de 25 kV	
3	4	Porca Olhal	1338
5	3	Manilha-sapatilha	1297
6	3	Mão Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm	2928
8	1	Sapatilha	1363
10	13	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
14	2	Cruzeta	10503
15	3	Suporte L	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
21	3	Conector garra de linha viva	941
23	3	Estribo	2837
25	6	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920
31	3	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x150 mm	1315
36	1	Alça pré-formada para estai	19254
Cruzeta de fibra de vidro: CE3DLOCFusfv-1 (59330) / CE3DLOCFusfv-2 (59332)			

Fixação (Vide item 6.3)			
9	2	Cinta para poste de seção circular	931
11	1	Parafuso cabeça abaulada 16x45 mm	1312
12	2	Parafuso espaçador M16	1319
13	1	Parafuso cabeça abaulada 16x70 mm	1312
19	2	Sela para cruzeta	1366
20	2	Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312
32	-	Parafuso cabeça quadrada 16x250 mm	1315

Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo Fusível	954



Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector cunha alumínio	2830
22	6	Cobertura para conector cunha	2930

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
24	3	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25 kV	


	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

6.10.4 CE3DCFus – Estrutura de Derivação Rede Compacta para Rede Compacta

Nota: A estrutura nível 0 pode ser CE1H ou CE2.



N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 49 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------



Estrutura CE3DCFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
2	3	Isolador de ancoragem polimérico de 15 kV	2904
		Isolador de ancoragem polimérico de 25 kV	
3	4	Porca Olhal	1338
5	3	Manilha-sapatilha	1297
6	3	Mão Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm	2928
8	1	Sapatilha	1363
10	13	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
14	2	Cruzeta	10503
15	3	Suporte L	1370
16	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
21	3	Conector garra de linha viva	941
23	3	Estribo	2837
25	6	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920
31	3	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x150 mm	1315
36	1	Alça pré-formada para estai	19254
43	3	Pino haste p/ isolador de pino	1328
44	3	Isolador de pino polimérico de 15 kV	2903
		Isolador Pilar 25 kV	14590
45	6	Fio de alumínio coberto para amarração	17401
Cruzeta de fibra de vidro: CE3DCFusfv-1P (55171) / CE3DCFusfv-2p (55172)			


Fixação (Vide item 6.3)			
9	2	Cinta para poste de seção circular	931
11	1	Parafuso cabeça abaulada 16x45 mm	1312
12	2	Parafuso espaçador M16	1319
13	1	Parafuso cabeça abaulada 16x70 mm	1312
19	2	Sela para cruzeta	1366
20	2	Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312
32	-	Parafuso cabeça quadrada 16x250 mm	1315


Elo Fusível (vide item 6.2)			
29	3	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
18	6	Conector cunha alumínio	2830
22	6	Cobertura para conector cunha	2930

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
24	3	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem para cabo coberto de 25 kV	

6.10.5 CE3NDCFus – Estrutura CE3 com Derivação (N) para Rede Compacta com Ângulo





* Para a garra de linha viva da fase do meio.

** Não está representado o cabo mensageiro.

Estrutura CE3NDCFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
1	3	Mão Francesa Plana de 619 mm	2928
3	3	Isolador Polimérico de Ancoragem - 15 kV	2904
		Isolador Polimérico de Ancoragem - 25 kV	
6	3	Suporte "L"	1370
8	3	Chave Fusível com Porta-fusível de 100 A - 15 kV	926
		Chave Fusível com Porta-fusível de 100 A - 25 kV	
12	3	Porca Olhal	1338
30	2	Cruzeta (Leia as notas no final)	10503
31	3	Parafuso de Cabeça Quadrada M16 x 150mm	1315
35	1	Chapa para Fixação de Isolador de Pino	4235
7	1	Isolador Pino Polimérico 15 kV	2903
		Isolador Pilar 25 kV	14590
5	1	Pino Haste de Aço p/ Isolador	1326
36	2	Fio de alumínio coberto para amarração	17401
21	3	Conector Garra de Linha Viva	941
22	6	Cabo de Cobre Coberto de 16 mm ² (m)	920
23	3	Estribo	2837
15	3	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
11	1	Parafuso de Cabeça Abaulada 16 x 45 mm	1312
Para cruzeta polimérica: CE3NDCFusfv-1P (55175) / CE3NDCFusfv-2p (55176)			

Fixação (vide item 6.3)			
9	4	Cinta para Poste de Seção Circular	931
29	2	Parafuso Espaçador	1319
20	1	Parafuso de Cabeça Abaulada 16 x150 mm	1312
15	10	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
11	1	Parafuso de Cabeça Abaulada 16 x 45 mm	1312
13	1	Parafuso de Cabeça Abaulada 16 x 70 mm	1312
28	2	Sela para Cruzeta	1366


Para a estrutura CE3, orçar a fixação para estruturas de CE3 com transformadores.


Elo Fusível (Vide item 6.2)			
24	3	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
25	6	Conector Tipo Cunha de Alumínio	2830
26	6	Cobertura para Conector Cunha	5173

Encabeçamento da Derivação (Vide item 6.7)			
27	3	Grampo de ancoragem para cabo coberto de 15/25 kV	2868
18	3	Manilha-sapatilha	1297

6.10.6 EN3DTCFus - Estrutura de Derivação com Transição CE3 para Rede Nua com Ângulo





Estrutura EN3DTCFus			
Item	Qtd.	Descrição	GED
1	3	Mão Francesa Plana de 619 mm	2928
3	3	Isolador Polimérico de Ancoragem - 15 kV	2904
		Isolador Polimérico de Ancoragem - 25 kV	
6	6	Suporte "L"	1370
8	3	Chave Fusível com Porta-fusível de 100 A - 15 kV	926
		Chave Fusível com Porta-fusível de 100 A - 25 kV	
12	3	Porca Olhal	1338
30	2	Cruzeta	10503
31	3	Parafuso de Cabeça Quadrada M16 x 150mm	1315
35	1	Chapa para Fixação de Isolador de Pino	4235
7	1	Isolador Pino Polimérico- 15 kV	2903
		Isolador Pilar 25 kV	14590
5	1	Pino Haste de Aço p/ Isolador	1326
36	2	Fio de alumínio coberto para amarração	17401
21	3	Conector Garra de Linha Viva	941
22	6	Cabo de Cobre Coberto de 16 mm ²	920
23	3	Estribo	2837
15	13	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
Cruzeta de fibra de vidro: EN3DTCFusfv-1P (55179) / EN3DTCFusfv-2p (55180)			

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação		
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES		
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem		

Fixação (Vide item Item 6.3)			
9	4	Cinta para Poste de Seção Circular	931
29	2	Parafuso Espaçador	1319
20	2	Parafuso de Cabeça Abaulada 16 x150 mm	1312
11	2	Parafuso de Cabeça Abaulada 16 x 45 mm	1312
28	2	Sela para Cruzeta	1366

Para a estrutura CE3, orçar a fixação para estruturas de CE3 com transformadores.

Elo Fusível (vide item 6.2)			
24	3	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)			
25	6	Conector Tipo Cunha de Alumínio	2830
26	3	Cobertura para Conector Cunha	5173


Para-raios – PR-1 (UnC 143) ou PR-2 (UnC 173)			
34	3	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
		Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	

Conexão dos Para-Raios com a Rede Primária Nua (vide item 6.6)			
18	3	Conector cunha de alumínio	2830
42	Nec.	Cabo de cobre coberto 16 mm²	920

Encabeçamento (Vide item 6.7)			
32	3	Alça pré-formada de distribuição	19254
18	3	Manilha-sapatilha	1297

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 57 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

6.10.7 EN3DCCFus – Estrutura de Derivação Compacta Tangente para N3



	Tipo de Documento: Padrão de Instalação		
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES		
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem		

Estrutura EN3DCCfus				
Item	3F	2F	Descrição	GED
1	3	2	Isolador de ancoragem polimérico de 15 kV	2904
			Isolador de ancoragem polimérico de 25 kV	
2	3	2	Porca Olhal	1338
3	3	2	Manilha-sapatilha	1297
4	3	3	Mão Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm	2928
5	12	12	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
6	2	2	Cruzeta	10503
7	6	4	Suporte L	1370
8	3	2	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
			Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
9	3	2	Conector garra de linha viva	941
10	3	2	Estribo	2837
11	6	4	Cabo de cobre coberto 16 mm²	920
12	3	3	Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x150 mm	1315
13	3	2	Pino haste de aço isolador	1328
14	3	2	Isolador Pino Polimérico 15 kV	2903
			Isolador Pilar 25 kV	
15	6	4	Fio de alumínio coberto para amarração	17401
Cruzeta de fibra de vidro: EN3fvDCCFus-1 (55003) / EN3fvDCCFus-2 (55004)				
Bifásica de fibra de vidro: ENDCBCFusfv-1P (55005) / ENDCBCFusfv-2p (55006)				

Fixação (Vide item 6.3)				
16	2		Cinta para poste de seção circular	931
17	2		Parafuso cabeça abaulada 16x45 mm	1312
18	2		Parafuso espaçador M16	1319
19	2		Sela para cruzeta	1366
20	2		Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312

Elo Fusível (vide item 6.2)				
21	3	2	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)				
22	6	4	Conector cunha alumínio	2830


Para-raios: PR-1 (3 unidades: UnC 143 / 2 unidades: 142) PR-2 (3 unidades: UnC 173 / 2 unidades: 172)				
34	3	2	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
			Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	

Nota: Orçar a UnC 61433 – Suporte L para Fixação de Para-raios em Cruzeta (3 unidades)

Conexão dos Para-Raios com a Rede Primária Nua (vide item 6.6)			
18	3	Conector cunha de alumínio	2830
42	Nec.	Cabo de cobre coberto 16 mm²	920

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 59 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

6.10.8 EN3DCLOCfus – Estrutura de Derivação Compacta Lado Oposto para N3



Estrutura EN3DCLOCFus				
Item	Qtd.		Descrição	GED
	3F	2F		
1	3	2	Isolador de ancoragem polimérico de 15 kV Isolador de ancoragem polimérico de 25 kV	2904
2	3	2	Porca Olhal	1338
3	3	2	Manilha-sapatilha	1297
4	3	3	Mão Francesa Plana c/ furo oblongo 5x32x619mm	2928
5	12	12	Arruela quadrada 18 x 50 x 3 mm	1210
6	2	2	Cruzeta	10503
7	6	4	Suporte L	1370
8	3	2	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	926
9	3	2	Conector garra de linha viva	941
10	3	2	Estrubo	2837
11	6	4	Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920
12	3	3	Parafuso cabeça quadrada 16x150 mm	1315
Cruzeta de fibra de vidro: EN3fvDCLOCFus-1 (55007) / EN3fvDCLOCFus-2 (55008) Bifásica de fibra de vidro: ENDCLOBCfusfv-1 (55009) / ENDCLOBCfusfv-2 (55010)				

Fixação (Vide item 6.3)				
13	2		Cinta para poste de seção circular	931
14	2		Parafuso cabeça abaulada 16x45 mm	1312
15	2		Parafuso espaçador M16	1319
16	2		Sela para cruzeta	1366
17	2		Parafuso cabeça abaulada 16x150 mm	1312

Elo Fusível (vide item 6.2)				
18	3	2	Elo Fusível	954

Ligação (Vide item 6.4)				
19	6	4	Conector cunha alumínio	2830

Para-raios: PR-1 (3 unidades: UnC 143 / 2 unidades: 142) PR-2 (3 unidades: UnC 173 / 2 unidades: 172)				
34	3	2	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	3224

Nota: Orçar a UnC 61433 – Suporte L para Fixação de Para-raios em Cruzeta (3 unidades)

Conexão dos Para-Raios com a Rede Primária Nua (vide item 6.6)				
18	3		Conector cunha de alumínio	2830
42	Nec.		Cabo de cobre coberto 16 mm ²	920


Encabeçamento (Vide item 6.7)				
32	3		Alça pré-formada de distribuição	19254
18	3		Manilha-sapatilha	1297

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 61 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

6.11 Estruturas Monofásicas

6.11.1 UCECFus – Estrutura Monofásica com Chave Fusível

Nota: Orçar estrutura UCE4, conforme Padrão de Instalação CPFL 11847, para contemplar estrutura superior e isolador de passagem de cabos.



	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

Estrutura UCECFus-1 (7901) / UCECFus-2p (7902)			
Item	Qtd.	Descrição	GED
1	1	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
2	2	Cabo coberto cobre 16 mm ² (m)	920
3	1	Conector garra linha viva	941
4	1	Estribo	2873
5	1	Conector cunha alumínio CN13	2830
	1	Conector cunha alumínio CN12	
6	1	Cobertura para conector cunha alumínio	5173
7	1	Suporte T para Fixação de Ch. Fusível e para-raios	6159
8	7	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45 mm	1312

Fixação da estrutura no poste (vide item 6.3)			
9	3	Cinta para Poste de Seção Circular	931


Elo Fusível (vide item 6.2)			
10	1	Elo Fusível	954

Encabeçamento (vide item 6.7)			
3	1	Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto – 15 kV	22868
		Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto – 25 kV	
Amarração: 1E35-1 (96085) / 1E35-2 (96086)			

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 63 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

6.11.2 UCEDCFus – Estrutura de Derivação Rede Monofásica Compacta Chave Fusível




Nota: O cabo deverá ser moldado em torno do poste de modo que mantenha de maneira perene as distâncias mínimas normatizadas entre fase e terra, que são (Padrão de Montagem CPFL 11836):

Para 15 kV – 130 mm

Para 25 kV – 170 mm

Detalhe 1



N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 64 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

Estrutura UCEDCFus-1 (7921) / UCEDCFus-2 (7922)			
Item	Qtd.	Descrição	GED
4	1	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
9	1	Isolador polimérico de ancoragem – 15 kV	2904
		Isolador polimérico de ancoragem – 25 kV	
5	1,5	Cabo de cobre coberto 16 mm ² (m)	920
2	1	Estribo	2837
3	1	Conector garra linha viva	941
15	2	Conector cunha alumínio	2830
16	2	Cobertura para conector cunha alumínio	5173
6	1	Suporte T para Fixação de Ch. Fusível e Para raios	6159
8	1	Manilha sapatilha	1297
10	2	Porca olhal	1338
19	1	Alça pré-formada para estai	19254
20	1	Sapatilha	1363
14	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45 mm	1312


Fixação da estrutura no poste (vide item 6.3)			
12	2	Cinta para poste de seção circular	931
14	2	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45 mm	1312

Encabeçamento (vide item 6.7)			
3	1	Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto – 15 kV	22868
		Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto – 25 kV	
Amarração: 1E35-1 (96085) / 1E35-2 (96086)			

Elo Fusível (vide item 6.2)			
18	1	Elo Fusível	954

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem


6.11.3 UCEDTCFus – Estrutura Monofásica de Derivação com Transição



Nota: O cabo deverá ser moldado em torno do poste de modo que mantenha de maneira perene as distâncias mínimas normatizadas entre fase e terra, que são (Padrão de Montagem CPFL 11836):

Para 15 kV – 130 mm

Para 25 kV – 170 mm



N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 66 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

Estrutura UCEDTCFus-1 (7941) / UCEDTCFus-2 (7942)			
Item	Qtd.	Descrição	GED
4	1	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
9	1	Isolador polimérico de ancoragem – 15 kV	2904
		Isolador polimérico de ancoragem – 25 kV	
5	1,6	Cabo de cobre coberto 16 mm ² (m)	920
2	1	Estribo	2837
3	1	Conector garra linha viva	941
15	2	Conector cunha alumínio	2830
16	2	Cobertura para conector cunha alumínio	5173
6	1	Suporte T para Fixação de Ch. Fusível e Para raios	6159
8	1	Manilha sapatilha	1297
10	1	Porca olhal	1338


Fixação da estrutura no poste (vide item 6.3)			
12	2	Cinta para poste de seção circular	931
14	3	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45 mm	1312

Para-raios – PR-1(MONO) (UnC 141) ou PR-2(MONO) (UnC 171)			
19	1	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
		Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	

Elo Fusível (vide item 6.2)			
18	1	Elo Fusível	954

Encabeçamento (vide item 6.7)			
20	1	Alça Pré-formada de Distribuição	19254

Para a estrutura superior, utilizar a estrutura UCE3TU, conforme Padrão de Instalação 11847.
Para a estrutura de chaves, utilizar a fixação de estrutura UCE3.



	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

Estrutura UCE3TCFus-1P (7951) / UCE3TCFus-2p (7952)			
Item	Qtd.	Descrição	GED
1	1	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A de 25 kV	
2	4	Parafuso de Cabeça Abaulada M16 x 45 mm	1312
3	1,5	Cabo coberto cobre 16 mm ² (m)	920
4	1	Conector garra linha viva	941
5	1	Estrubo	2873
6	2	Conector cunha alumínio	2830
7	2	Cobertura para conector cunha alumínio	5173
8	1	Suporte T para Fixação de Ch. Fusível e para-raios	6159
11	1	Isolador Pino Polimérico 15 kV	2903
		Isolador Pilar para ferragem 25 kV	14590
12	1	Pino haste de aço isolador para cruzeta de aço	1328
13	1	Chapa para Fixação de Isolador de Pino	4235
14	2	Fio coberto de alumínio para amarração	2905

Para-raios – PR-1(MONO) (UnC 141) ou PR-2(MONO) (UnC 171)			
15	1	Para-raios de distribuição polimérico de 15 kV	3224
		Para-raios de distribuição polimérico de 25 kV	


Fixação da estrutura no poste (vide item 6.3)			
9	3	Cinta para Poste de Seção Circular	931

Elo Fusível (vide item 6.2)			
10	1	Elo Fusível	954

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 69 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

6.12 Estruturas para Afastamento de Edificações

6.12.1 CE4AF (aberta) – CECFusAF – Estrutura Afastadora com Chaves Fusíveis



Estrutura Primária: CE4AF-1(aberta) (UnC 56286) / CE4AF-2(aberta) (UnC 56288)			
Item	Qtd.	Descrição	GED
9	2	Cruzeta de aço 2,80 m	4251
10	2	Mão francesa perfilada de 1971 mm	1301
11	8	Porca olhal	1338
12	6	Parafuso de cabeça quadrada M16x40 mm	1315
13	6	Isolador de ancoragem polimérico – 15 kV	2904
		Isolador de ancoragem polimérico – 25 kV	
14	6	Manilha sapatilha	1297
15	2	Sapatilha	1363
27	1	Conector cunha alumínio CN10	2830
17	2	Sela para cruzeta 116 x 110mm	1366
20	2	Alça pré-formada para estai	19254
8	4	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 45 mm	1312

Fixação (conforme item 6.3)			
6	2	Cinta para poste de seção circular	931
16	3	Parafuso espaçador	1319

Encabeçamento (conforme item 6.7)			
19	6	Grampo de ancoragem – 15 kV	2868
		Grampo de ancoragem – 25 kV	


Estrutura Chaves Fusíveis: CECFusAF-1 (UnC 56289) / CECFusAF-2 (UnC 56301)			
9	2	Cruzeta de aço 2,80 m	4251
12	4	Parafuso de cabeça quadrada M16x40 mm	1315
8	2	Parafuso de cabeça abaulada M16x45 mm	1312
44	3	Parafuso de cabeça quadrada M16x75 mm	1315
39	2	Mão francesa plana com furo oblongo de 726 mm	2928
40	3	Suporte L para chaves fusíveis e para-raios	1370
17	2	Sela para cruzeta 116x110mm	1366
28	3	Estribo	2837
42	3	Conector garra de linha viva	941
43	6	Cabo de cobre coberto de 16 mm ² (m)	920
41	3	Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A – 15 kV	926
		Chave Fusível c/ Porta-fusível 100 A – 25 kV	
29	6	Cobertura para conector cunha alumínio	5173

Fixação (conforme item 6.3)			
6	1	Cinta para poste de seção circular	931
16	3	Parafuso espaçador	1319

Elo Fusível (conforme item 6.4)			
53	3	Elo fusível	926
Ligação das chaves fusíveis à rede primária (conforme item 6.4)			
27	6	Conector cunha alumínio	2830

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 71 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

6.12.2 UCE4CfusAF – Estrutura Compacta Monofásica de Afastamento com Chave Fusível



	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

Estrutura UCE4CFusAF-1 (UnC 55131) / UCE4CFusAF-2 (UnC 55132)			
Item	Qtd.	Descrição	GED
1	4	Cruzeta 2000 x 90 x 90 mm	10503
2	4	Sela para cruzeta	1366
3	26	Arruela quadrada	1210
4	4	Parafuso cabeça abaulada M16 x 150 mm	1312
5	2	Parafuso cabeça abaulada M16 x 45 mm	
6	6	Parafuso cabeça quadrada M16 x 150 mm	1315
7	2	Mão francesa perfilada de 1534 mm	1301
8	2	Mão francesa furo oblongo 619 mm	2928
9	4	Porca de aço olhal	1338
10	2	Sapatilha	1363
11	2	Alça pré-formada para estai	19254
12	2	Isolador de Ancoragem Polimérico 15 kV	2904
		Isolador de Ancoragem Polimérico 25 kV	
13	1	Chave fusível c/ Porta fusível 100 A de 15 kV	926
		Chave fusível c/ Porta fusível 100 A de 25 kV	
14	1	Suporte "L"	1370
15	2	Cabo de cobre coberto 16 mm ² (m)	920
16	2	Estrubo	2837
17	2	Conector garra de linha viva	941

Fixação (conforme item 6.3)			
18	3	Cinta para Poste de Seção Circular	931
19	4	Parafuso Espaçador	1319

Encabeçamento (conforme item 6.7)			
20	2	Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto - 15 kV	22868
		Grampo de Ancoragem para Cabo Coberto - 25 kV	
21	2	Manilha-sapatilha	1297

Ligação Chave Fusível (conforme item 6.4)			
22	1	Conector cunha alumínio	2830
23	1	Cobertura para conector cunha alumínio	5173
Nota: Orçar um conector CN10 para o cabo mensageiro, se necessário.			

Elo Fusível (conforme item 6.2)			
24	1	Elo Fusível	954

7. CONTROLE DE REGISTROS

Não se aplica.

8. ANEXOS

Não se aplica.

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 73 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

9. REGISTRO DE REVISÃO

9.1 Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Piratininga	RESN	Celso Rogério Tomachuk dos Santos
CPFL Santa Cruz	RESN	Márcio de Castro Mariano Silva
CPFL Paulista	RESN	Felipe Moretti de Souza

9.2 Alterações

Versão anterior	Data da versão anterior	Alterações em relação à versão anterior
2.0	25/09/2007	Exclusão das distâncias entre a rede primária e a rede secundária.
2.1	17/08/2010	Revisão dos mnemônicos e inclusão das respectivas UnC (Unidades Compatíveis), utilizadas para o Sistema de Orçamento SAP.
1.1	08/02/2012	Inclusão de UnCs com cruzetas poliméricas para estruturas 15 e 25kV.
1.2	25/10/2013	- A UnC 55910 foi substituída pela UnC 65211 e a UnC 65912 foi substituída pela UnC 65213; - Corrigido o número de GED do item 38 das listas 7.3.2 e 7.4.2; - Incluídos nos desenhos os aterramentos temporários na rede compacta; - Foram corrigidos nos desenhos algumas referências numéricas que não correspondiam com a lista de materiais.
1.3	02/06/2014	A estrutura do item 8.5.1 foi redesenhada para oferecer mais segurança.
1.4	09/03/2015	Retiradas as Unidades Compatíveis – UnCs de estruturas primárias com cruzetas de madeira de dimensões de 2000x90x90mm.
1.5	22/04/2015	Correção de mnemônico na página 54, item 2.
1.6	21/07/2015	Criada a UnC 11656 para substituir a UnC 55906 e fornecer a mão francesa correta de 726 mm (item 7.4.2).
1.7	17/10/2016	Incluída estrutura de Rede compacta derivando de rede compacta.
1.8	20/12/2016	Substituídas UnCs 58912 por 68912, 65916 por 55916, 58910 por 68910.
1.9	03/01/2017	Inclusão das UnCs para cruzetas de fibra de vidro.
1.10	17/04/2018	Inclusão das conexões e amarrações para o cabo 150 mm².
1.11	12/11/2018	Retiradas UnCs estruturas com cruzetas poliméricas maciças. Alteração das UnCs: de 69910 para 69010 e de 69912 para 69012. Alteração do mnemônico da estrutura CE3N3DCFus para CE3NDCFus.
1.12	19/02/2019	Inclusão de estruturas EN3DCCFus e EN3DCLOCFus.
1.13	30/09/2019	Inclusão de estruturas CECFus, UCECFus, UCE3DCFus e UCE3TCFus. Atualização das UnCs das estruturas CE3D(N-M)CFus, CE3D(N-M)CFus, CE3D(B)CFus, CE3DCFus, CE3NDCFus, CE3DTCFus, EN3DCCFus devido à amarração utilizando fio de alumínio coberto. Inclusão de para-raios nas estruturas EN3DCCfus e EN3DCLOCFus. A formatação foi atualizada conforme norma vigente.
1.14	---	Erro de sistema.
1.15	28/07/2020	Inseridas notas sobre fixação da estrutura CE3 de nível 0 para as estruturas EN3DTCFus e CE3NDCFus. Atualização das UnC da estrutura UCE3DCFus e UCE3TCFus. Inserção da estrutura UCE3DTCFus. Inserção de nota para estrutura CEBCFus referente à necessidade de instalação próxima de estruturas CE2 e CE4.

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 74 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Padrão de Instalação
	Área: RESN-GERENCIA DE NORMAS E PADROES
	Título do Documento: Rede Primária Compacta 15kV e 25kV - Chave Fusível - Montagem

		Atualização das UnCs de fixação para as estruturas UCECFus, CE3D(N-M)CFus, CE3D(B)CFus, CE3DCFus e CE3DLOCFus.
1.16	09/03/2021	Atualizadas UnCs da estrutura EN3DCCFus.
1.17	26/05/2021	Inseridas UnCs de fixação para as estruturas EN3DCCFus e EN3DCLOCFus. Atualizadas as UnCs para ligação entre para-raios e rede primária. Inserido texto quanto à necessidade de orçamento de aterramento de para-raios para estruturas que contenham o mesmo a fim de reforçar a necessidade para o orçamento da estrutura.
1.18	22/12/2021	Retirada a indicação de grampo de ancoragem na estrutura UCEDTCFus. Alterados os distanciamentos mínimos entre primeiro e segundo nível para 1 metro para todas as estruturas a fim de viabilizar atividades em linha morta de manutenção de chaves fusíveis. Atualizadas as UnCs das estruturas CEBCFus e EB3TCE3CFus devido à alteração de mão francesa para 1053 mm. Atualizadas UnCs de fixações devido à mudança de distanciamento para 1000 mm entre primeiro e segundo nível.
1.19	21/03/2022	Atualizadas as UnCs das estruturas EN3fvDCCFus, ENDCBCFusfv, EN3fvDCLOCFus e ENDCLOBCfusfv. Inseridas estruturas CECFusAF e UCE4CfusAF. Inserida alternativa de estrutura de transição de compacta para nua. Alteradas as UnCs de fixação das estruturas EN3TCE3CFus. Alterado o método de fixação do cabo mensageiro da estrutura CEBCFus de braço tipo L para fixação diretamente ao poste e atualizadas as UnCs da estrutura e de fixação.
1.20	11/10/2022	Inserida opção de montagem para transição em beco de rede compacta para rede nua para estrutura EB3TCE3CFus.
1.21	21/11/2022	Atualizadas as UnCs para orçamento de para-raios.
1.22	09/03/2023	Inclusão das UnCs das estruturas de derivação normal/meio beco para rede compacta bifásica. Incluído o ângulo máximo de 45° para a rede primária.
23.0	03/11/2023	Incluído no padrão as montagens das estruturas CENCFus, CEMCFus, CE3TN3CFus, EM3TCE3CFus e EB3TCE3CFus com 3 isoladores pino tipo garra na configuração “espelho” para amarração dos jumpers de ligação. Também foram atualizados as UnCs e mnemônicos destas estruturas para a nova configuração. Excluídas as UnCs de montagem e referências à cruzeta de concreto leve, visto que não é mais padrão.
24.0	27/05/2024	Inserido detalhe de moldagem de cabo em fim de linha de rede compacta para garantir distanciamento de segurança entre cabos fase e mensageiro. Atualizados documentos de referência.
25	03/09/2024	Alteração da fixação (UnCs e desenhos) das estruturas CE3D(N-M)CFus, CE3D(B)CFus, CE3DCFus, CE3DLOCFus e CE3N3DCFus com a substituição de um parafuso francês 16x45 por outro 16x70 para fixar de maneira correta todas as ferragens no encabeçamento da fase do meio da rede compacta.

Nota: O conhecimento das alterações apresentadas neste item não isenta da leitura integral deste documento.

N.Documento: 11849	Categoria: Operacional	Versão: 26.0	Aprovado por: Leandro Gaspari Rodrigues	Data Publicação: 18/11/2024	Página: 75 de 75
-----------------------	---------------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------