



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 adm@tiradentesdosul.rs.gov.br

TERMO DE RETIFICAÇÃO I

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2025

O Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei, torna público, para o conhecimento dos interessados, com relação do Processo identificado acima, retifica os itens 1 e 2 do Termo Referência do Edital, que passam a ser exigidos conforme este termo e altera a data da sessão virtual, conforme discriminado abaixo:

Onde se lê:

item	DESCRIÇÃO DO BEM	qtd min.	qtd máx.
1	Luminária Led para iluminação pública, com potência de Consumo de 50 watts, montado em placa Modular de circuito tipo MCPCB (Metal Clad Printed Circuit Board) de alumínio (1 Placa LED 50w) Frequência/Corrente: 50/60 Hz Fluxo Luminoso mínimo do LED: 9.500 lumens Fluxo Luminoso efetivo médio: 7.716 lumens (+/- 5%), Vida útil mínimo de 84.000 horas Temperatura de cor: 4.000K Temperatura trabalho: -25~+60°C Tensão: 100 A240 volts (Bi-volt) Padrão, e dispositivo de proteção contra descargas atmosférica -dps 10k Proteção: IP-66 Proteção impacto: IK08 Protetor de surto: 10kV/10kA Material: Alumínio Injetado Anodizado com pintura eletrostática a pó anti UV Epóxi ou Poliéster, com selo do Inmetro e Garantia: 5 anos	01	200
2	Luminária Led para iluminação Pública, com potência de Consumo de 96w a 100 watts, montado em placa Modular de circuito tipo MCPCB (Metal Clad Printed Circuit Board) de alumínio (1 Placa LED 100w) Frequência/Corrente: 50/60 Hz Fluxo Luminoso mínimo do LED: 19.000 lumens Fluxo Luminoso efetivo médio: 15.964 lumens (+/- 5%), mínima de 84.000 horas, Temperatura de cor: 4000K, Temperatura trabalho: -25~+60°C Tensão: 100tocolo 240 volts (Bivolt) Padrão, Proteção: IP-66 Proteção impacto: IK08 Protetor de surto: 10kV/10kA Material: Alumínio Injetado Anodizado com pintura eletrostática a pó anti UV Epóxi ou Poliéster, com selo do Inmetro, Garantia: 5 anos	01	100

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	QTD MIN.	QTD MÁX.
1	Luminária Led para iluminação pública, com potência de consumo máxima de 50 watts, montado em placa Modular de circuito tipo MCPCB (Metal Clad Printed Circuit Board) de alumínio-Frequência/Corrente: 50/60 Hz - Fluxo Luminoso mínimo do LED: 9.500 lumens - Fluxo Luminoso efetivo médio: 7.716 lumens (+/-5%), Vida útil mínimo de 84.000 horas Temperatura de cor: 4.000K Temperatura trabalho: -05~+50°C-Tensão de alimentação 220 volts (Bi- volt) Padrão, e dispositivo de proteção contra descargas atmosférica- dps 10k Proteção: IP 66 conforme ABNT NBR IEC 60598-1:2010-Proteção impacto: IK08 Protetor de surto: 10kV/10kA Material: Alumínio Injetado ou extrusado com pintura eletrostática a pó anti UV Epóxi ou Poliéster, com selo do Inmetro e ou selo Procel. Garantia: 5 anos	01	200
2	Luminária Led para iluminação Pública, com potência de consumo máxima 100 watts, montado em placa Modular de circuito tipo MCPCB (Metal Clad Printed Circuit Board) de alumínio Frequência/Corrente: 50/60 Hz - Fluxo Luminoso mínimo do LED: 19.000 lumens Fluxo Luminoso efetivo médio: 15.964 lumens (+/-5%), mínima de 84.000 horas, Temperatura de cor: 4000K, Temperatura trabalho: -05~+50°C Tensão de alimentação 220 volts (Bivolt) Padrão, Proteção: IP 66 conforme ABNT NBR IEC 60598-1:2010-Proteção impacto: IK08 - Protetor de surto: 10kV/10kA Material: Alumínio Injetado ou extrusado com pintura eletrostática a pó anti UV Epóxi ou Poliéster, com selo do Inmetro, e ou Selo Procel. Garantia: 5 anos	01	100



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL

CNPJ 94.726.320/0001-77 adm@tiradentesdosul.rs.gov.br

SESSÃO VIRTUAL: 30/06/2025

HORÁRIO: 9h

ENDEREÇO: Pregão Online Banrisul

Obs: As propostas e os documentos poderão ser enviados até às 08:59h, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Tiradentes do Sul/RS, 16 de junho de 2025.

Elton Luis Pilger

Prefeito