

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2025 - Edição Complementar 1 - 3632 - Data 18/07/2025 - Página 2 / 6

DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 250/2025

MUNICÍPIO DE CANOAS - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

EDITAL: 0198/2025 PROCESSO: 25.0.000032739-8

PNCP 88577416000118-1-000067/2025

Objeto: Pregão Eletrônico (14.133/21) - Fornecimento de estações meteorológicas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

ESCLARECIMENTOS

Pedido de esclarecimento

Protocolo 26656

Situação: Respondido

Data do pedido: 09/07/2025 10:06

Solicitação: Prezados senhores, bom dia! Por favor, poderiam informar o PROTOCOLO DE CONEXÃO que será usado para transmitir os dados das estações? Precisamos saber se as nossas estações são compatíveis com estes PROTOCOLOS para melhor atendê-los. Grata pela atenção
Pilar Delgado

Documentos anexados:

Nenhum documento anexado

Acompanhamentos

Data: 09/07/2025 12:37

Mensagem: análise técnica

Resposta

Data: 17/07/2025 09:02

Responsável: ROSANE STOFFELS

Texto: Senhor licitante, Segue abaixo resposta ao Pedido de Esclarecimento: Em resposta ao pedido de esclarecimento registrada no despacho 2076529, seguem as informações solicitadas: - Protocolo de conexão: Esta previsto na descrição do item que o mesmo deverá oferecer possibilidade de conexão via wi-fi e rede 3G/4G, como a maioria das estações são instaladas em pontos remotos sem um serviço de wi-fi da Prefeitura próximo, a conexão mais utilizada será via

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2025 - Edição Complementar 1 - 3632 - Data 18/07/2025 - Página 3 / 6

3G/4G (chip e plano de acesso oriundo dos contratos de dados móveis da Prefeitura Municipal de Canoas), o aparelho só precisa ter esta compatibilidade; Atenciosamente Documento assinado eletronicamente por VINICIUS STRATTMANN BITTENCOURT, Assessor Técnico, em 16/07/2025, às 17:58, conforme art. 4º, do Decreto nº 221, de 22 de junho de 2022.

Documentos anexados:

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Pedido de esclarecimento

Protocolo 26664

Situação: Respondido

Data do pedido: 09/07/2025 11:38

Solicitação: Prezados, bom dia! Complementando o questionamento anterior, favor informar qual o ALGORITIMO a ser utilizado. Grata Pilar Delgado

Documentos anexados:

Nenhum documento anexado

Acompanhamentos

Data: 09/07/2025 12:37

Mensagem: análise técnica

Resposta

Data: 17/07/2025 09:06

Responsável: ROSANE STOFFELS

Texto: Senhor licitante, Segue abaixo resposta ao Pedido de esclarecimento: Em resposta ao pedido de esclarecimento registrada no despacho 2076529, seguem as informações solicitadas: - Algoritmo: Deve permitir acesso remoto simples via navegador web (similar ao acesso remoto de modens e roteadores simples), geralmente utilizando dados tipo xml ou csv, além de compatibilidade com plataforma de terceiros como as utilizadas pela MetSul Meteorologia e Catavento Meteorologia e Meio Ambiente por exemplo. Este algoritmo embarcado não deve possuir custo de anuidade e nem limite de usuários. Atenciosamente Documento assinado eletronicamente por VINICIUS STRATTMANN BITTENCOURT, Assessor Técnico, em 16/07/2025, às 17:58, conforme art. 4º, do Decreto nº 221, de 22 de junho de 2022.

Documentos anexados:

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

DIÁRIO OFICIAL



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CANOAS - RIO GRANDE DO SUL

ANO 2025 - Edição Complementar 1 - 3632 - Data 18/07/2025 - Página 4 / 6

IMPUGNAÇÕES

Não foram registrados pedidos de impugnação.

Agente de Contratação

Portaria nº 1351/2025