

---

**RES: Diligência - Edital de licitação 20/2025 - Assembleia Legislativa do RS**

---

**De** licitacoes@powercombrasil.com.br <licitacoes@powercombrasil.com.br>

**Data** Ter, 05/08/2025 15:59

**Para** Edgar Athayde Meneghetti <edgar.meneghetti@al.rs.gov.br>

**Cc** DTI - Administrativo <dti.administrativo@al.rs.gov.br>; Erico Mauricio Santos Rocha <erico.rocha@al.rs.gov.br>; Rita Helena Sefton Oliveira de Paris <rita.paris@al.rs.gov.br>; 'Vitor' <prevendas.ups@powercombrasil.com.br>

 1 anexo (290 KB)

803936.pdf;

Prezados,

Em atenção à diligência, apresentamos os esclarecimentos solicitados:

**1) Dimensões físicas do equipamento ofertado**

O Nobreak/UPS **30 kVA – 220/127 V** ofertado possui as seguintes dimensões (L x P x A): **0,38 m x 0,94 m x 1,40 m**.

Comparativo em relação aos limites do edital (0,52 m x 0,80 m x 1,34 m):

- **Largura:** 0,38 m (**0,14 m menor**);
- **Profundidade:** 0,94 m (**0,14 m maior**);
- **Altura:** 1,40 m (**0,06 m maior**).

Ressaltamos que se trata de variações pontuais e que, **conforme o documento de layout nº 803936**, há **área disponível** para acomodação do equipamento no local previsto, sem prejuízo de circulação, instalação ou operação. Permanecemos, entretanto, à disposição para quaisquer adequações de posicionamento durante a instalação, se necessário.

**2) Aplicabilidade da cláusula de visita presencial obrigatória**

Considerando que a **profundidade e a altura** do equipamento **superam** os parâmetros máximos indicados no edital, **reconhecemos a aplicabilidade da cláusula** que exige visita técnica presencial nesses casos. Assim, **colocamo-nos à disposição para a realização imediata da visita**, em data e horário definidos por V.Sas., a fim de **atestarmos in loco a viabilidade** da instalação conforme o layout do ambiente (doc. 803936) e emitirmos o respectivo registro/relatório técnico.

**3) Gerenciamento por rede (Web/IP/SNMP)**

A solução ofertada **já inclui o módulo/placa de gerenciamento em rede (TCP/IP – SNMP)**, **sem qualquer acréscimo de valor**. O equipamento **suporta gerenciamento via Web** na rede IP, contemplando monitoramento remoto do status do nobreak, registro de eventos/alarmes e comunicação SNMP para integração com ferramentas de supervisão (NMS), em conformidade com o requisito do edital.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e para o agendamento da visita técnica, se necessário.

Layout segue anexo.

Atenciosamente, 



**De:** Edgar Athayde Meneghetti <edgar.meneghetti@al.rs.gov.br>

**Enviada em:** terça-feira, 5 de agosto de 2025 14:51

**Para:** licitacoes@powercombrasil.com.br

**Cc:** DTI - Administrativo <dti.administrativo@al.rs.gov.br>; Erico Mauricio Santos Rocha <erico.rocha@al.rs.gov.br>; Rita Helena Sefton Oliveira de Paris <rita.paris@al.rs.gov.br>

**Assunto:** Diligência - Edital de licitação 20/2025 - Assembleia Legislativa do RS

Prezados

em análise da proposta final para o fornecimento de nobreak/UPS de 30KVA para a Assembleia Legislativa do RGS, PE 20/2025, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

1. nas dimensões físicas máximas para o equipamento consta (L x P x A): 0,52 x 0,80 x 1,34, dimensões máximas que sabidamente são adequadas ao espaço de instalação. Favor confirmar as dimensões do equipamento ofertado.
2. no edital consta visita presencial obrigatória para os casos em que o equipamento ofertado tiver dimensões superiores ao indicado no edital. Favor confirmar a aplicabilidade desta cláusula do edital.
3. consta como requisito o fornecimento de placa/módulo para gerenciamento web(ip)/snmp, o que não ficou claro na proposta se o equipamento suporta gerenciamento web via rede IP.

Considerando que a retomada da sessão está agendada para o dia 06/ago às 10:00, solicito que este e-mail seja retornado até no máximo às 9:00 do dia 06/ago.

Atenciosamente

Edgar A Meneghetti

Coordenador da Divisão de Redes e Telecomunicações

Departamento de Tecnologia da Informação

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul

Telefone: (51) 3210.1224

## INFORMAÇÃO

Senhora Pregoeira

considerando o despacho 3926796, que referencia a proposta final 3926795, procedemos com diligência através de e-mail, documento SEI 3927361 no que tange as dimensões do equipamento ofertado e do gerenciamento web via rede IP.

Em sua resposta, a licitante afirma que o equipamento ofertado possui dimensões superiores ao máximo previamente validado no ambiente de instalação previsto e que não observou a necessidade de visita presencial obrigatória neste caso.

Neste sentido, sugere-se que a proposta não atende ao solicitado no edital.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Edgar Athayde Meneghetti, Coordenador(a)**, em 05/08/2025, às 16:29, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando [aqui](https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) ou acessando [https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **3927363** e o código CRC **CDE7D3C4**.