



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VIII

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/2025

MODALIDADE: PREGÃO - ELETRÔNICO

EDITAL Nº 4/2025

ORÇAMENTO

O valor referencial para esta contratação é de R\$4.900,00 mensais, para execução de Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), com objetivo de estabelecer diretrizes e procedimentos básicos para a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização e ventilação da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, conforme disposto na Portaria GM/MS nº 3.523/98, visando garantir a qualidade do ar interior e a segurança sanitária dos ocupantes.

**CONCEITO
SOLUÇOES DE
ENGENHARIA
LTDA:424964
90000109**

Assinado de forma
digital por CONCEITO
SOLUÇOES DE
ENGENHARIA
LTDA:424964900001
09
Dados: 2025.09.25
12:51:14 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

EDITAL Nº 04/2025

A empresa CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 42.496.490/0001-09 , com sede em ENDEREÇO RUA FLAVIO CATENHEDE 261, CACHOEIRINHA RS- 94940-090 , telefone n celular(51) 99528-1643 , e-mail CONCEITOARCONDICIONADO2006@GMAIL.COM, marcos Vinicius Correia Rodrigues, neste ato representada pelo seu representante legal inscrito no RG sob o nº1101018231 e CPF sob o nº 86325167015 participante do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2025, realizado pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo, DECLARA que tem pleno conhecimento do EDITAL Nº 04/2025, bem como do objeto licitado e das exigências constantes do Edital e de seus anexos.

Novo Hamburgo, ____ de _____ de 2025

(nome da empresa e assinatura de seu representante legal)

OBS.: Se o representante legal não consta no contrato social, deverá ser acostada procuração dando poderes para representar a requerente neste ato.

CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:4249649000010

9

Assinado de forma digital
por CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2025.09.25 12:51:36
-03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

EDITAL N° 04/2025

A empresa CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 42.496.490/0001-09 , com sede em ENDEREÇO RUA FLAVIO CATENHEDE 261, CACHOEIRINHA RS- 94940-090 , telefone n celular(51) 99528-1643 , e-mail CONCEITOARCONDICIONADO2006@GMAIL.COM, marcos Vinicius Correia Rodrigues, neste ato representada pelo seu representante legal inscrito no RG sob o nº1101018231 e CPF sob o nº 86325167015 participante do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2025, realizado pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo, DECLARA que tem pleno conhecimento do EDITAL Nº 04/2025, , realizado pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo, **DECLARA**, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- a) que não está impedida de contratar com a Administração Pública;
 - b) que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos;
 - c) que não incorre nas demais condições impeditivas previstas na legislação vigente.

A empresa **DECLARA** ainda que se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a Câmara Municipal de Novo Hamburgo a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da Credenciante.

Novo Hamburgo, 01 de outubro de 2025.

CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:4249649
0000109

Assinado de forma
digital por CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:4249649000109
Dados: 2025.09.25
12:51:55 -03'00'

(nome da empresa e assinatura de seu representante legal)

OBS.: Se o representante legal não consta no contrato social, deverá ser acostada procuração dando poderes para representar a requerente neste ato.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO REF. MÃO DE OBRA DE MENORES

EDITAL Nº 04/2025

A empresa CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 42.496.490/0001-09 , com sede em ENDEREÇO RUA FLAVIO CATENHEDE 261, CACHOEIRINHA RS- 94940-090 , telefone n celular(51) 99528-1643 , e-mail CONCEITOARCONDICIONADO2006@GMAIL.COM, marcos Vinicius Correia Rodrigues, neste ato representada pelo seu representante legal inscrito no RG sob o nº1101018231 e CPF sob o nº 86325167015 participante do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2025, realizado pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo, DECLARA que tem pleno conhecimento do EDITAL Nº 04/2025,, realizado pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo, **DECLARA**, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição federal, que:

- a) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- b) não emprega menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; e
- c) não emprega menor de quatorze anos em qualquer condição.

Novo Hamburgo, ____ de _____ de 2025.

(nome da empresa e assinatura de seu representante legal)

OBS.: Se o representante legal não consta no contrato social, deverá ser acostada procuração dando poderes para representar a requerente neste ato.

CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:42496490000
109

Assinado de forma digital
por CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2025.09.25
12:52:15 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.832/15

EDITAL Nº 04/2025

A empresa CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 42.496.490/0001-09 , com sede em ENDEREÇO RUA FLAVIO CATENHEDE 261, CACHOEIRINHA RS- 94940-090 , telefone n celular(51) 99528-1643 , e-mail

CONCEITOARCONDICIONADO2006@GMAIL.COM, marcos Vinicius Correia Rodrigues, neste ato representada pelo seu representante legal inscrito no RG sob o nº1101018231 e CPF sob o nº 86325167015 participante do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2025, realizado pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo, DECLARA que tem pleno conhecimento do EDITAL Nº 04/2025, , realizado pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo, **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins do disposto na Lei Municipal nº 2.832/15 que NÃO efetuou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo com domicílio eleitoral no Município de Novo Hamburgo.

Novo Hamburgo, ____ de _____ de 2025.

(nome da empresa e assinatura de seu representante legal)

OBS.: Se o representante legal não consta no contrato social, deverá ser acostada procuração dando poderes para representar a requerente neste ato.

CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:42496490
000109

Assinado de forma
digital por CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2025.09.25
12:52:30 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO IX - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

EDITAL Nº 04/2025

R\$58.800,00 _____ (CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTROS).
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.

EMPRESA: CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 42.496.490/0001-09

DATA: 25/09/2025

ENDEREÇO: ENDEREÇO RUA FLAVIO CATENHEDE 261, CACHOEIRINHA RS-94940-090

TELEFONE: TELEFONE (51) 99528-1643

**CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
9**

Assinado de forma digital por
CONCEITO SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2025.09.25 12:52:43
-03'00'

RESPONSÁVEL



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

BL SERVICOS DE COBRANCA LTDA, estabelecida na Av JÚLIO DE CASTILHOS, Nº 1035, CAXIAS DO SUL – RS, CEP 95.010-003, inscrita no CNPJ nº 91.220.798/0001-32

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção dos seguintes aparelhos:

Marca	Modelo	Quantidade	Capacidade
HITACHI	CASSETE	11	48.000 BTUs
HITACHI	SPLIT	1	18.000 BTUs
HITACHI	SPLIT	2	12.000 BTUs
HITACHI	SPLIT	3	24.000 BTUs
AGRATO	SPLIT	1	12.000 BTUs
MIDEA	SPLIT	1	18.000 BTUs
HITACHI	SPLIT	2	9.000 BTUs
AGRATO	SPLIT	1	9.000 BTUs
ELETROLUX	SPLIT	2	24.000 BTUs
ELETROLUX	SPLIT	1	12.000 BTUs

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **LIMPEZA DE FILTROS, SERPENTINA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR**, assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.


Documento assinado digitalmente

gov.br

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES
Data: 12/06/2024 12:52:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PORTO ALEGRE –RS, 19 de março de 2023

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES



BL SERVICOS DE COBRANCA LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Polícia Ostensiva do Litoral- Osório/RS, estabelecida na R. Mal. Floriano Peixoto, 4 - Caiu do Céu, Osório - RS, 95520-000, Brazil.

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção e instalação dos seguintes aparelhos:

SERVICOS:

Item	Descrição do Item	Und	Qtd
01	Retirada do Condicionador de ar Split, 12.000 Btus - Térreo (Sala Comandante), Higienização e Instalação na Sala Mobilização e Alojamento Feminino, com fornecimento de suporte necessário para fixação do evaporador e condensador, se necessário. APE 001269551 - 001265566	Und	02

Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC/RS
Av. Borges De Medeiros, 1501 - 2º Andar - CEP: 90110-150 Fone: (51) 3288-1160



Item	Descrição do Item	Und	Qtd
02	Instalação de Condicionador de ar novo, Split, 30.000 Btus - Térreo (Sala Comandante), com fornecimento de suporte necessário para fixação do evaporador e condensador. APE 001904710	Und	01
03	Higienização e Carga de gás para Condicionador de ar, Split 12000Btus - marca Consul Inverter QF APE 001742748	Und	01
04	Higienização Condicionador de ar - Split 32000BTUS - Sala P4 APE 0012171330-0012710331	Und	01
05	Higienização Condicionador de ar - Split 22000BTUS - SSCor APE 001271334	Und	01
06	Higienização Condicionador de ar - Split 18000BTUS - PI APE 001271333	Und	01
07	Higienização Condicionador de ar - Split 12000 - P3; FSR; APE 001271334 - 000731234	Und	02
08	Higienização Condicionador de ar - Split 12000BTUS - Casa Funcional APE 001743243	Und	01
09	Higienização e Carga de gás para Condicionador de ar, Split 12000Btus - Casa Funcional APE 001743244	Und	01



W

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO** assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

OSÓRIO –RS, 23 de agosto de 2024

CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:42496490000
109


Assinado de forma digital
por CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2024.09.09
18:40:16 -03'00'

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

Marcelo Machado da Silva
Sd
Id. Func. 3138410

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RS

Sa. Pm. Fun. P. A. C. S. O. S.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS RS, Avenida Manoel Silveira de Azevedo, 2949 - CEP: 95290-000, Centro, Bom Jesus/RS

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ N° 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção dos seguintes aparelhos:

DESCRIÇÃO	QTD
Manutenção- Limpeza e higienização	7
Recarga de gás refrigerante arcondicionado 24.000 BTUS	1
Recarga de gás refrigerante arcondicionado 18.000 BTUS	1
Recarga de gás refrigerante arcondicionado 12.000 BTUS	1
Recarga de gás refrigerante arcondicionado 9.000 BTUS	3

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA** assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.


Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

BOM JESUS –RS, 23 de agosto de 2024

CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:4249649000010
9

Assinado de forma digital
por CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:4249649000010
Dados: 2024.09.03
15:48:47 -03'00'

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA


CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO, estabelecida na Av. Santos Ferreira , 4321, Bairro Estancia Velha, Canoas/ RS, CEP 92030-138

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção e instalação dos seguintes aparelhos:

CGDL 1.1	<p>-Serviço instalação de 02 aparelhos de ar condicionado novos conforme abaixo: 02 aparelhos de ar condicionado piso teto 36k Hitachi até 5 metros de tubulação. Patrimônio: nº 1904754 e nº 1904753;</p> <p>-Serviço instalação de 01 aparelho de ar condicionado novos conforme abaixo: 01 aparelho de ar condicionado split hw philco inverter 30k até 5 metros de tubulação. Patrimônio nº 183541;</p> <p>- Serviço de manutenção e conserto, incluindo reposição de gás, de 01 aparelho de ar condicionado conforme abaixo: 01 aparelho de ar condicionado split 30k Elgin sile nt convencional - Troca da solenoide q/f. Patrimônio nº 1266484</p> <p>- Serviço de manutenção e conserto, incluindo reposição de gás, de 01 aparelho de ar condicionado conforme abaixo: 01 aparelho de ar condicionado split 12k convencional Carrier- Carga de r 22 e falanges. Patrimônio nº 1352968</p>
----------	--

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE 5 OS APARELHOS** assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:4249649000010
9

Assinado de forma digital
por CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:4249649000010
Dados: 2024.08.16 14:29:49
-03'00'

PORTO ALEGRE –RS, 13 de agosto de 2024

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

COMANDO DE POLICIAMENTO METROPOLITANO



Regiane Luis - 2ºSAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

MUNICIPIO DE POUSO NOVO RS, RUA BENTO GONCALVES, CEP: 95945-000, Centro, POUSO NOVO/RS

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.


Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção dos seguintes aparelhos:

Item	Unidade de Medida	Quant. de equipamentos	Quant. de limpezas	Descrição / Especificação
1	Unid	26 (Secretaria da Saúde)	02	Ar condicionado
2	Unid	08 (secretaria de Agricultura)	02	Ar condicionado
3	Unid	11 (Secretaria de Administração)	02	Ar Condicionado
4	Unid	01 (Secretaria de Obras)	02	Ar Condicionado
5	Unid	15 (Secretaria de Educação)	02	Ar Condicionado

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA** assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

POUSO NOVO –RS, 02 de setembro de 2024

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA:4249649000010
9
 Assinado de forma digital por CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA:4249649000010
Dados: 2024.09.03 15:54:46 -03'00'

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

LAURINES
BALLICO:56106564000
 Assinado de forma digital por LAURINES
BALLICO:56106564000
Dados: 2024.09.02 13:10:42 -03'00'

PREFEITURA DE POUSO NOVO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo – IPASEM NH, estabelecida R. Júlio de Castilhos, 419 - Centro, Novo Hamburgo - RS, 93510-130, Brasil

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção e instalação dos seguintes aparelhos:

ITEM	LOCAL	APARELHO	BTU'S	N°	SERVIÇO
1	JURÍDICO	DEOLO	12k	M23	INSTALAÇÃO
2	2º andar Informática	DEOLO	12	M26	DESINSTALAÇÃO
3	2º andar SERVIDOR	MIDEA	18k	M27	DESINSTALAÇÃO
4	2º andar SERVIDOR	MIDEA	12k	M28	DESINSTALAÇÃO
5	JURÍDICO	MIDEA	12k	M25	INSTALAÇÃO
6	RECEPÇÃO	CARRIER	36K	M4	INSTALAÇÃO
7	RECEPÇÃO	CARRIER	36K	M6	INSTALAÇÃO
8	2º sala esquerda (1º andar)	Bomba de drenagem			DESINSTALAÇÃO
9	RECEPÇÃO	Bomba de drenagem			INSTALAÇÃO
10	COMUNICAÇÃO	AGRATTO	9k	M24	INSTALAÇÃO
11	AUDITÓRIO	MIDEA	9k	M19	INSTALAÇÃO
12	AUDITÓRIO	MIDEA	9k	M20	INSTALAÇÃO

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo

Rua Júlio de Castilhos, 419 | Bairro Centro | CEP 93510-130 | Novo Hamburgo - RS

Fone/Fax: (51) 3594-9162 | Celular: (51) 9 8205-9617/9 8205-9618 | E-mail: contato@ipasemnh.com.br

13	AUDITÓRIO	MIDEA	9k	M22	INSTALAÇÃO
ITEM	LOCAL	APARELHO	BTU'S	N°	SERVIÇO
1	RECEPÇÃO	CARRIER	36K	M3	
2	MESANINO	MIDEA	18k	M27	INSTALAÇÃO
3	Diretora Presidente	MIDEA	12k	M14	INSTALAÇÃO
4	Supervisão Area médica	MIDEA	9k	M29	DESINSTALAÇÃO
5	Sala Dentista	MIDEA	7.5k	M30	DESINSTALAÇÃO
6	Sala de Autorizações por Email	MIDEA	7.5k	M31	DESINSTALAÇÃO
7	Ambulatório	MIDEA	7.5k	M32	DESINSTALAÇÃO
8	Cozinha RH	MIDEA	7,5K	M33	DESINSTALAÇÃO
9	INFORMÁTICA	MIDEA	12k	M34	DESINSTALAÇÃO
10	tesouraria/coordenadoria	MIDEA	18k	M35	DESINSTALAÇÃO
11	COPARTICIPAÇÃO	CARRIER	18k	M36	DESINSTALAÇÃO
12	ARQUIVO	MIDEA	12K	M37	DESINSTALAÇÃO
13	Consultórios Médicos	DEOLO	12K	M38	DESINSTALAÇÃO
14	CQV	MIDEA	9K	M39	DESINSTALAÇÃO
15	CQV	MIDEA	9k	M40	DESINSTALAÇÃO
16	Diretora Presidente	MIDEA	12k	M14	INSTALAÇÃO
17	secretaria Diretora Presidente	AGRATTO	9k	M15	INSTALAÇÃO
18	INFORMÁTICA	MIDEA	12K	M34	INSTALAÇÃO



19	INFORMÁTICA	MIDEA	12K	M28	INSTALAÇÃO
----	-------------	-------	-----	-----	------------

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR** assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

Novo Hamburgo, 23 de maio de 2025

MARIA CRISTINA Assinado de forma digital
SCHMITT:513989 por MARIA CRISTINA
82091 SCHMITT:51398982091
Dados: 2025.05.23
11:47:09 -03'00'

Maria Cristina Schmitt
Diretora-Presidente

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Aline Silva de Borba, CPF 048.862.330-82, estabelecida na R. FLAVIO BARROS 390, BONSUCESSO, GRAVATAÍ - RS, CEP 94130031

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção e instalação dos seguintes aparelhos:

Marca	Modelo	Quantidade	Capacidade
PHILCO	INVERTER	2	12.000 BTUs
LG	INVERTER	3	24.000 BTUs
ELETROLUX	CONVENCIONAL	1	18.000 BTUs

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA** assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

PORTO ALEGRE –RS, 12 de Março de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES
Data: 11/06/2024 19:02:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

Documento assinado digitalmente
gov.br ALINE SILVA DE BORBA
Data: 11/06/2024 18:57:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aline Silva de Borba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Batalhão de Aviação da Brigada Militar, Av. Sertório, 1988 - Anchieta, Porto Alegre - RS, Brasil

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção e instalação dos seguintes aparelhos:

OBJETO

O objeto do certame a ser instaurado é a contratação de empresa para realizar a higienização dos aparelhos condicionadores de ar no Hangar do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, sendo 22 equipamentos tipo "split" e 4 equipamentos tipo "janela".

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA** assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

PORTO ALEGRE –RS, 22 de abril de 2024

 Documento assinado digitalmente
MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES
Data: 25/06/2024 15:17:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

 Documento assinado digitalmente
OTAVIO DE VARGAS OTILIA
Data: 24/06/2024 18:14:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Batalhão de Aviação da Brigada Militar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

FALKER AUTOMAÇÃO AGRICOLA, estabelecida na Av Ceará, Nº 1947, PORTO ALEGRE – RS, CEP 90240-510, inscrita no CNPJ nº 07.736.144/0001-50.

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção dos seguintes aparelhos:

Marca	Modelo	Quantidade	Capacidade
-	INVERTER	1	36.000 BTUs

de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **TROCA DO MOTOR DO VENTILADOR DA CONDENSADORA, CONSERTO DE VAZAMENTO DE FLUÍDO REFRIGERANTE E RECOLOCAÇÃO DE GÁS**, assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

PORTO ALEGRE –RS, 19 de março de 2023

Documento assinado digitalmente
 MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES
Data: 19/03/2024 16:51:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES

Documento assinado digitalmente
 MARCIO ALBUQUERQUE MOREIRA DA SILVA
Data: 11/06/2024 18:43:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

FALKER AUTOMAÇÃO AGRICOLA, estabelecida na Av Ceará, Nº 1947, PORTO ALEGRE – RS, CEP 90240-510, inscrita no CNPJ nº 07.736.144/0001-50.

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção dos seguintes aparelhos:

Marca	Modelo	Quantidade	Capacidade
-	CONVENCIONAL	3	18.000 BTUs
-	CONVENCIONAL	4	12.000 BTUs
-	INVERTER	2	36.000 BTUs
	PISO TETO	1	60.000 BTUs

de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na limpeza de filtros, lâminas do evaporador e condensador, assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

PORTO ALEGRE –RS, 19 de março de 2023

Documento assinado digitalmente



MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES
Data: 19/03/2024 16:51:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES

Documento assinado digitalmente



MARCO ALBUQUERQUE MOREIRA DA SILVA
Data: 11/06/2024 18:43:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Kamila Milena Moura da Silva, CPF 86294857015, estabelecida na Av Rua Juscelino Kubitscheck, 8, CEP 92990-000, ELDORADO DO SUL - RS

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção dos seguintes aparelhos:

VENDA COM INSTALAÇÃO – CONDICIONADOR MIDEA INVERTER 12.000 BTUs

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **INSTALAÇÃO DO CONDICIONADOR DE AR**, assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

PORTO ALEGRE –RS, 08 de junho de 2024

 Documento assinado digitalmente
MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES
Data: 11/06/2024 19:02:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES



Kamila Milena Moura da Silva

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL, estabelecida na Rua Cel Baronesa do Gravataí 575, Menino Deus, Porto Alegre/RS

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção e instalação dos seguintes aparelhos:

	DESCRÍÇÃO DO OBJETO	QUANTIDADE
01	HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO COM LIMPEZA QUÍMICA	03
02	MOTOR DO VENTILADOR DA EVAPORADORA	02
03	PLACA DA CONDENSADORA	03
04	INSTALAÇÃO COM ATÉ 8Metros DE TUBULAÇÃO, KIT DE INSTALAÇÃO E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO	03

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO** assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registrarmos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109

Assinado de forma digital
por CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2024.09.05 16:53:37
-03'00'

PORTO ALEGRE –RS, 20 de agosto de 2024

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

Polícia Rodoviária Estadual de Encantado, estabelecida na RS-129, km 68 - Lajeado, Encantado - RS, 95960-000.

Contratada:

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua FLAVIO CATENHEDE, nº 261, CACHOEIRINHA - RS, CEP 94940-090, inscrita no CNPJ Nº 42.496.490/0001-09, tendo como responsável, Sr. MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES.

Certifico que a **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA** demonstrou sua competência técnica ao realizar com sucesso a manutenção e instalação dos seguintes aparelhos:

ANEXO VI – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços	<ul style="list-style-type: none">Limpeza, manutenção, higienização e colocação de gás refrigerante R22 em ar condicionado Split 9.000 Btus, modelo HYAC0960, marca Hyundai.Limpeza, manutenção, higienização e colocação de gás refrigerante R410A em ar condicionado Split 12.000 Btus Inverter, modelo TAC-12CHSA INV, marca TCL.Limpeza, manutenção, higienização e colocação de gás refrigerante R22 em ar condicionado Split 12.000 Btus, modelo AS-12HP2FVN, marca Hisense.Instalação (material para instalação incluso, até 3 metros de tubulação), limpeza, manutenção, higienização e colocação de gás refrigerante R22 em ar condicionado Split 30.000 Btus, marca Electrolux.Instalação de tomada externa 20°, com material (01 tomada sistema X, 01 canaleta branca auto colante, 04 metros de cabo flexível 2,5 mm)

De acordo com as normas e procedimentos estabelecidos. A empresa exibiu profissionalismo na **LIMPEZA DE FILTROS, SERPENTINA DO EVAPORADOR E DO CONDENSADOR, INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUs** assegurando o correto funcionamento dos equipamentos. Este atestado é emitido com base nos serviços prestados pela **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, atestando sua habilidade técnica nesta área.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom resultado final, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente.

PORTO ALEGRE –RS, 28 de março de 2024

Documento assinado digitalmente



MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES
Data: 11/06/2024 17:36:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

GILARDI N. CASABOTTO - 2º SGT - ID. 3693595

Pólicia Rodoviária Estadual de Encantado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.496.490/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/06/2021
NOME EMPRESARIAL CONCEITO SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FLAVIO CATANHEDE	NÚMERO 261	COMPLEMENTO *****	
CEP 94.940-090	BAIRRO/DISTRITO VILA SILVEIRA MARTINS	MUNICÍPIO CACHOEIRINHA	UF RS
ENDERECO ELETRÔNICO MARCOS.RODRIGUES.UFRGS@GMAIL.COM		TELEFONE (51) 9528-1643	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/06/2021		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **01/02/2024 às 14:54:29** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Comprovante de vínculo funcional emitido por
CREA-RS

NOME
RICARDO MONTEIRO LEMOS

REGISTRO NACIONAL
2207969185

TÍTULO PROFISSIONAL
Engenheiro Mecânico

DATA REGISTRO
07/12/2009

DATA EMISSÃO
10/09/2022

REGISTRO CREA
RS166354

CPF
825.469.670-53

NÚMERO RG
1057099969

DATA NASCIMENTO
14/12/1981

EMISSOR RG
DETRAN-RS

NOME MÃE
SANDRA MONTEIRO LEMOS

NOME PAI
JÔNI LUIZ FERREIRA LEMOS

NATURALIDADE
Porto Alegre

ESTADO
RS

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

TÍTULO ELEITOR
78007530442

PIS PASEP
0



Comprovante emitido em 27/06/2024 16:03

Sujeito a modificações pelo emissor



CHECK THE AUTHENTICITY OF THE QR CODE USING VIO APP

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o órgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação
(51) 3320-2144
registro@crea-rs.org.br

Comprovante de vínculo funcional emitido por
CREA-RS

NOME
MARcos VINICIUS CORREIA RODRIGUES

REGISTRO NACIONAL
2221650514

TÍTULO PROFISSIONAL
Engenheiro Eletricista

DATA REGISTRO
11/04/2023

DATA EMISSÃO
13/04/2023

REGISTRO CREA
RS261434

CPF
863.251.670-15

NÚMERO RG
06940485757

DATA NASCIMENTO
11/03/1997

EMISSOR RG
DETRAN

UF RG
--

NOME MÃE
CLARICE CORREIA RODRIGUES

NOME PAI
NÃO POSSUI O NOME DO PAI NO REGISTRO

NATURALIDADE
Porto Alegre

ESTADO
RS


NACIONALIDADE
BRASILEIRA

TÍTULO ELEITOR
122331980426

PIS PASEP
0



Comprovante emitido em 19/02/2025 17:32
Sujeito a modificações pelo emissor



CHECK THE AUTHENTICITY OF THE QR CODE USING VIO APP

Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o orgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação
(51) 3320-2144
registro@crea-rs.org.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PODER JUDICIÁRIO

SISTEMA THEMIS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
CONCEITO SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA *****
CNPJ 42.496.490/0001-09*****

Porto Alegre, 31 de julho de 2025, às 16h09min



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DOCUMENTO ASSINADO POR

RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

DATA

31/07/2025 16h09min



Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço <https://www.tjrs.jus.br/verificadocs> e digite o seguinte

número verificador: 0001608333936





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONCEITO SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.496.490/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:29 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2025.

Código de controle da certidão: **B620.497D.06E6.E6EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Certidão nº: 49271026/2025

Expedição: 25/08/2025, às 11:47:14

Validade: 21/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.496.490/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CONCEITO SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA**

CNPJ base: **42.496.490/0001-01**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **23 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 21/11/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **37293033**
Autenticação: **47685737**



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.496.490/0001-09

Razão Social: MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES

Endereço: R AMERICA DO SUL 499 / VERA CRUZ / GRAVATAI / RS / 94090-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/10/2024 a 31/10/2024

Certificação Número: 2024100205146100844977

Informação obtida em 03/10/2024 13:52:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL
Nº 31369/2024

Razão Social/Nome : CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ : 42.496.490/0001-09
Endereço : Rua FLÁVIO CATANHEDE, 261, ***** - VILA SILVEIRA MARTINS, Cachoeirinha - RS
Cadastro Geral : 100762972
Finalidade

Certifico a pedido da parte interessada, e revendo os livros e fichas de lançamentos desta repartição, verifiquei que o referido acima está desonerado de qualquer dívida ou ônus junto a esta Prefeitura, por impostos, taxas ou quaisquer outros tributos vencidos, nada devendo aos cofres municipais até a presente data.

Ressalvando-se, o direito da Fazenda Municipal de cobrar qualquer dívida, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que por ventura venha a ser apurada.

O referido é verdade e dou fé.

Cachoeirinha, 13 de setembro de 2024

A presente certidão tem validade de 90 dias,

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha na Internet, no endereço <https://cachoeirinha.atende.net>, informando o código de chancela abaixo

WGT211203-000-AKVITGKGRJSPTG-9



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense

TERMO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO
PROCESSO Nº 23166.000956.2024-08

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO Nº 49/2024, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE, CÂMPUS CHARQUEADAS E A EMPRESA CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA.

A União, por intermédio do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE CÂMPUS CHARQUEADAS, com sede na cidade de Charqueadas / Estado RS, inscrito no CNPJ sob o nº 10.729.992/0004-99, neste ato representado pelo Diretor-geral, JEFERSON FERNANDO DE SOUZA WOLFF, nomeado pela Portaria nº 1.732, de 03 de julho de 2017, publicada no DOU de 04 de julho de 2017, portador da matrícula funcional nº 1774588, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.496.490/0001-09, sediado(a) na Rua Flávio Catanhede, nº 261, Vila Silveira Martins, em Cachoeirinha/RS, CEP nº 94.940-090 doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES, sócio administrador e representante legal, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 23166.000732.2024-98 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 90019/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO ([art. 92, I e II](#))

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviço comum, de manutenção preventiva, corretiva e instalação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento mão de obra e peças, condições estabelecidas neste instrumento.

1.2. Objeto da contratação:

Grupo	Item	Descrição do objeto	CATMAT CATSER	Unidade	Estimativa Anual	Valor Unitário	Valor Total Anual
-------	------	---------------------	------------------	---------	------------------	----------------	-------------------

	1	Fornecimento de mão de obra especializada para manutenção corretiva, preventiva e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split com faixa de potência de 9000 BTUs a 60000 BTUs	2771	Hora Serviço	800	R\$ 115,00	R\$ 92.000,00
1	2	Fornecimento de peças originais ou de primeira linha para manutenção corretiva, preventiva e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo Split com faixa de potência de 9000 BTUs a 60000 BTUs	2020	Unidade /chamado	30	R\$ 1.633,33	R\$ 48.999,99

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de **08/11/2024 a 07/11/2025**, 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos [artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

- a. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- b. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços

- tenham sido prestados regularmente;
- c. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
 - d. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
 - e. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS ([art. 92, IV, VII e XVIII](#))

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO ([art. 92, V](#))

5.1. O valor total estimado da contratação é de R\$ 141.000,00 (cento e quarenta e um mil reais). Sendo descritos os itens na Cláusula Primeira - Subcláusula 1.2.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO ([art. 92, V e VI](#))

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE ([art. 92, V](#))

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da apresentação da proposta, em **25/10/2024**.

7.2. Após o interregno de um ano, e independente de pedido do contrato, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, mantido pelo IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ([art. 92, X, XI e XIV](#))

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, conforme art. 123, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021 e o art. 28, do Decreto nº 11.246, de 2022, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, conforme parágrafo 4º, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso [do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ([art. 92, XIV, XVI e XVII](#))

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Indicar preposto (com e-mail e telefone para contato) em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato.

9.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o [Código de Defesa do Consumidor \(Lei nº 8.078, de 1990\)](#), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do [artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116](#));

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único](#));

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

9.24. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica no seguinte local: IFSul Câmpus Charqueadas, situado à Rua General Balbão, nº 81, bairro Centro, Charqueadas-RS.

9.24.1. O técnico deverá se deslocar ao local da repartição, salvo se o contratado tiver unidade de prestação de serviços em distância de 50 KM de distância do local demandado.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO ([art. 92, XII](#))

10.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do [art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021](#), no valor correspondente de R\$ 7.050,00 (sete mil e cinquenta reais), correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.2. O contratado apresentará, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.

10.4. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

10.5. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.6. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

10.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.7.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

10.7.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

10.7.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.7,

observada a legislação que rege a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada *em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.*

10.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

10.11. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do [artigo 827 do Código Civil.](#)

10.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que for notificada.

10.14. O contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais ([art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.](#))

10.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prespcionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do [art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.](#)

10.15. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;

10.16. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

10.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

10.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.

10.19. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV](#))

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a. der causa à inexecução parcial do contrato;
- b. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c. der causa à inexecução total do contrato;
- d. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

iv. **Multa**: conforme art. 156, parágrafo 3º, da Lei nº 14.133, de 2021 e suas diretrizes.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

11.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo estipulado pela Administração em comunicado à empresa, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

a. a natureza e a gravidade da infração cometida;

b. as peculiaridades do caso concreto;

c. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d. os danos que dela provierem para o Contratante;

e. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.9. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedural e autoridade competente definidos na referida [Lei](#) ([art. 159](#)).

11.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os

casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punitas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. ([Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

11.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

11.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da [Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022](#).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

12.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.

12.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.2.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.2.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.2.1.3. Indenizações e multas.

12.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

12.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 26436 / 158340

II. Fonte de Recursos: 3008000000

III. Programa de Trabalho: 231512

IV. Elemento de Despesa: 339030 e 339039

V. Plano Interno: L20RLP0109N

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Pelotas/RS, Seção Judiciária de Pelotas para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

Charqueadas, 8 de novembro de 2024.

(Assinado eletronicamente)

(Assinado eletronicamente)

Vinícius Tavares Guimarães

Marcos Vinícius Correia Rodrigues

Em substituição a

Jeferson Fernando de Souza Wolff

Representante legal

Conceito Soluções de Engenharia Ltda.

Diretor-geral

IF Sul-rio-grandense Câmpus Charqueadas

TESTEMUNHAS:

(Assinado eletronicamente)

(Assinado eletronicamente)

Nome: **Marcia Beatriz da Silva**

Nome: **Georgina Leal Diniz**

SIAPE: 2950201

SIAPE: 2817399

(Assinado eletronicamente)

Nome: **Marcos Roberto Prietto Schvants**

SIAPE: 1583659

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcos Vinicius Correia Rodrigues, Marcos Vinicius Correia Rodrigues - Representante legal da empresa - Conceito Soluções de Engenharia Ltda. (42496490000109)**, em 11/11/2024 10:49:44.
- **Marcos Roberto Prietto Schvants, COORDENADOR(A) - FG0001 - CH-COMAG**, em 08/11/2024 11:19:36.
- **Marcia Beatriz da Silva, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD0004 - CH-DEAP**, em 08/11/2024 08:08:48.
- **Vinicius Tavares Guimaraes, CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - CH-DEPEX**, em 08/11/2024 08:08:20.
- **Georgina Leal Diniz, TECNOLOGO-FORMACAO**, em 08/11/2024 07:58:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 21/08/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.if sul.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 298821

Código de Autenticação: f4e64f18ee





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO
SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS Nº 007/2024 /FPE 021985/2024

O Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Subsecretaria do Parque de Exposições Estadual Assis Brasil torna público que realizará **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, por meio da internet. A presente dispensa de licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021; Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940; Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999; Lei Estadual nº 13.706, de 6 de abril de 2011; Decreto Estadual nº 57.034, de 23 de maio de 2023; Decreto Estadual nº 55.717, de 13 de janeiro de 2021; Decreto Estadual nº 53.355, de 21 de dezembro de 2016; Decreto nº 52.768, de 15 de dezembro de 2015; Decreto Estadual nº 48.160, de 14 de julho de 2011; Decreto Estadual nº 42.250, de 19 de maio de 2003, Decreto Estadual nº 57.154 de 22 de agosto de 2023, Decreto Estadual 57.034, de 23 de maio de 2023, e pelas condições previstas neste Termo de Dispensa de Licitação e seus Anexos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de uma empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de máquinas de ar condicionado, incluindo troca de peças e componentes nos equipamentos instalados nos prédios do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo V ao Termo.

1.2. Este contrato vincula-se ao Termo, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O preço total estimado a ser pago pelo contratante, referente à execução dos serviços contratados, é de R\$ 22.870,00 (vinte e dois mil oitocentos e setenta mil), de acordo com a proposta vencedora da licitação, entendido este como o preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxas de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO FINANCEIRO

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro:

Unidade Orçamentária: 1556

Atividade/Projeto: 6812

Natureza da Despesa – NAD: 3.3.90.39

Recurso: 0105 FUNPEEAB - Fundo do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil

Empenho nº: 24004516358





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO
SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 4.1. O prazo de duração do contrato é de 12 meses, contados a partir da data definida na ordem de início dos serviços.
- 4.2. A expedição da ordem de inicio dos serviços somente se efetivará após a assinatura do contrato e sua divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- 4.3. O objeto do contrato será executado no interior do Parque de Estadual de Exposições Assis Brasil – PEEAB, sito na BR 116 Km 13 em Esteio/RS.
- 4.4. O presente contrato se encerra com o aceite definitivo do objeto.
 - 4.4.1. Tratando-se de contrato com escopo predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, na forma do art. 111 da Lei Nº 14.133/2021.
 - 4.4.2. Quando o contrato não tiver escopo predefinido, ele só poderá ser prorrogado em situações excepcionais, devidamente fundamentadas e aceitas pela Administração, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
 - 4.4.2.1. os serviços tenham sido prestados regularmente;
 - 4.4.2.2. a Administração mantenha interesse na realização dos serviços; e
 - 4.4.2.3. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração.
- 4.5. O contratado não tem direito subjetivo a prorrogação contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

- 5.1. Será solicitada Garantia de Cumprimento do Contrato.
 - a) A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades:
 - a.1. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
 - a.2. o seguro-garantia, conforme Circular SUSEP nº 662 de 11 de abril de 2022;
 - a.3. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
 - a.4. título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.
 - b) O prazo para apresentação de qualquer uma das garantias será de 05 (cinco) dias.
 - b.1. o prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período, a critério do contratante.
 - b.2. a inobservância do prazo fixado, inclusive dos previstos **nos itens "h", "k" e "n,"** acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dias de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
 - b.3. o atraso na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO
SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

- c) A garantia deverá ser prestada no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, que será liberada após a execução do objeto da avença, conforme disposto no art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
- d) A garantia concedida deve assegurar o cumprimento de todas as obrigações estipuladas no contrato retomencionado, abrangendo o pagamento de:
- d.1. prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
 - d.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado;
 - d.3. prejuízos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e
 - d.4. obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não adimplidas pelo contratado.
- e) O número do contrato deverá constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo garantidor.
- f) Quando da abertura de processos para apuração de faltas contratuais, a fiscalização do contrato deverá notificar o fato à entidade garantidora, paralelamente às notificações para defesa prévia ao contratado.
- g) A perda da garantia em favor da Administração, em decorrência de rescisão unilateral do contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções prevista no contrato.
- h) A garantia deverá ser integralizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto.
- i) A garantia em dinheiro, na modalidade caução deverá ser efetuada em favor do contratante, através da Guia de Arrecadação com o código 0421.
- j) As garantias, com exceção do seguro-garantia, somente poderão ser resgatadas após o prazo de 3 (três) meses do término do contrato.
- k) No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- l) O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão do contratado.
- 1.1. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.
- m) A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa do contratado, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
- n) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o contratado se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificado.
- o) O contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
- o.1.o caso fortuito ou força maior;
 - o.2.alteração, sem prévia anuência da entidade garantidora, das obrigações contratuais;
 - o.3. descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

praticados pela Administração;

o.4.atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

p) Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens o.3 e o.4 não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administração.

q) Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pelo contratante ao contratado e/ou à entidade garantidora, no prazo de até 3 (três) meses do conhecimento da ocorrência do sinistro.

r) Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade, que não as previstas neste Contrato.

s)Será considerada extinta a garantia com a devolução dos valores caucionados, autorização para liberação da fiança bancária ou, no caso de seguro-garantia, na ocorrência dos eventos previstos no artigo 26 da Circular SUSEP nº 662, de 11 de abril de 2022.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 30 dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pelo contratado, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados.

6.2. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pelo contratado, considerando os valores discriminados na Planilha de Custos e Formação de Preços anexa.

6.3. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da dispensa de licitação e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.

6.3.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida também certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, independentemente da localização da sede ou filial do participante..

6.4. A protocolização somente poderá ser feita após a prestação dos serviços por parte do contratado.

6.5. O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito.

6.5.1. A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando o contratado:

6.5.1.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a qualidade mínima exigida no contrato; ou

6.5.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.6. Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado como não aceito e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização.

6.7. Na fase da liquidação da despesa deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS, para fins de comprovação do cumprimento da relação contratual estabelecida, nos termos do disposto no artigo 92, inciso XVI, da Lei Federal nº 14.133/2021;

6.7.1. Constatando-se situação de irregularidade do contrato junto ao CADIN/RS, será





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO
SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

6.7.2. Persistindo a irregularidade, o contratante poderá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurado ao contratado a ampla defesa.

6.8. Os pagamentos a serem efetuados em favor do contratado, quando couber, estarão sujeitos às retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, nos termos da legislação vigente.

6.9. As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexa ao documento de cobrança, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição do documento fiscal, inclusive o enquadramento legal.

6.10. O contratante poderá reter, do valor da fatura do contratado, a importância correspondente ao inadimplemento contratual, até a regularização das obrigações assumidas pelo contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

7.1. Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo pagamento, *pro rata die*, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, ou outro que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DO PREÇO

8.1. O contrato será reajustado, observando o interregno mínimo de um ano, a contar da data-base do orçamento estimado.

8.1.1. Considera-se data-base, para fins de reajuste, a data do orçamento 02/07/2024.

8.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.2. O valor do contrato será reajustado pelo IPCA, obedecendo-se a metodologia de cálculo adequada para sua atualização.

CLÁUSULA NONA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

9.1. Caso o contratado pleiteie o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, fica o contratante obrigado a responder em até 30 (trinta) dias da data do requerimento.

9.1.1. O não cumprimento do prazo constante na **subcláusula 9.1** não implica em deferimento do pedido por parte do contratante.

9.2. Todos os documentos necessários à apreciação do pedido deverão ser apresentados juntamente com o requerimento.

9.3. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

10.1. Executar os serviços, conforme especificações contidas no Anexo V – Termo de Referência, e na sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além do fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO
SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

- 10.2. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação, devendo comunicar ao contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
- 10.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
- 10.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
- 10.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do contratante, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução deste contrato, ficando o contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no termo, ou dos pagamentos devidos ao contratado, o valor correspondente aos danos sofridos.
- 10.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, quando for o caso.
- 10.7. Apresentar ao contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.
- 10.8. Atender às solicitações do contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela Administração, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço.
- 10.9. Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.
- 10.10. Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato.
- 10.11. Manter preposto formalmente designado nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato, quando couber.
- 10.12. Responder, nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguro de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.
- 10.13. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a fim de verificar as condições de execução.
- 10.14. Comunicar ao contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.
- 10.15. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato.
- 10.16. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus empregados.
- 10.17. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de risco e atitudes para evitar atritos com os servidores, colaboradores e visitantes do órgão.
- 10.18. Coordenar e supervisionar a execução dos serviços contratados.
- 10.19. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO
SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

- 10.20. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto.
- 10.21. Instruir seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios.
- 10.22. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao contratante.
- 10.23. Relatar ao contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços
- 10.24. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
- 10.25. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoitos anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 10.26. Informar endereço eletrônico para recebimento de correspondência oficial.
- 10.27. Atender às seguintes obrigações, decorrentes da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD;
- 10.27.1. garantir que a gestão dos dados pessoais decorrentes do contrato ocorra com base nas Diretrizes e Normas Gerais da LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
- 10.27.2. garantir que os dados pessoais envolvidos no objeto deste contrato não serão utilizados para compartilhamento com terceiros alheios ao objeto de contratação, tampouco utilizados para finalidade avessa à estipulada por este documento, salvo caos previstos em lei.
- 10.27.3. garantir que os dados regulamentados pela LGPD estarão armazenados dentro do território nacional, salvo exceções de comum acordo com o contratante.
- 10.27.4. se abster de analisar o comportamento dos titulares dos dados regulados pelo LGPD, com o objetivo de divulgação de terceiros, conduta esta que é expressamente vedada pelo presente contrato.
- 10.27.5. garantir que a execução do objeto da contratação esteja plenamente adequada à LGPD, permitindo auditorias solicitadas pelo contratante.
- 10.28. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.
- 10.29. Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
- 10.30. O contratado deverá comprovar que possui Programa de Integridade se o prazo de vigência a que se refere a **subcláusula 4.1** for igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias e o valor total da contratação a que se refere a **subcláusula 2.1** for superior ao valor de R\$ 1.585.800,00 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil e oitocentos reais), atualizados pela variação da UPF/RS até o ano da assinatura do





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

contrato, conforme art. 7º da Instrução Normativa CAGE Nº 6, de 23 de dezembro de 2021.

10.30.1. A comprovação da exigência de Programa de Integridade se dará com a apresentação do Certificado de Apresentação de Programa de Integridade, fornecido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado.

10.30.1.1. Caso o contratado seja um consórcio de empresas, a empresa líder do consórcio deverá obter Certificado de Apresentação do Programa de Integridade.

10.30.2. Será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar da data de celebração do contrato, o prazo para obter o Certificado de Apresentação do Programa de Integridade.

10.30.3. Caberá ao contratado custear as despesas relacionadas à implantação do Programa de Integridade.

10.30.4. Observar-se-á, para a apresentação e avaliação do Programa de Integridade, as disposições da Lei nº 15.228, de 25 de setembro de 2018, do Decreto nº 55.631, de 9 de dezembro de 2020, e da Instrução Normativa CAGE nº 6, de 23 de dezembro de 2021.

10.31. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da dispensa de licitação.

10.32. Não aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores designados para esse fim, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.3. Notificar o contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

11.4. Pagar ao contratado o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas na **cláusula sexta**.

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços do contratado, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Das Infrações Administrativas

12.1.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o contratado que:

12.1.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

12.1.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

12.1.1.3. der causa à inexecução total do contrato;





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

- 12.1.1.4. enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto do contrato, sem motivo justificado, o qual se configura quando o contratado:
- 12.1.1.4.1. deixe de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da data da ordem de serviço;
- 12.1.1.4.2. deixe de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.
- 12.1.1.5. apresente declaração ou documentação falsa, ou preste declaração falsa durante a execução do contrato;
- 12.1.1.6. pratique ato fraudulento na execução do contrato;
- 12.1.1.7. comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza; ou
- 12.1.1.8. pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas

12.1.2. A aplicação de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório de ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, e, subsidiariamente, na Lei nº 15.612, de 6 de maio de 2021.

12.2.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, de acordo com a dosimetria estabelecida na norma indicada na INSTRUÇÃO NORMATIVA CELIC/SPGG Nº 02/2023, publicada no DOE do Rio Grande Sul em 29 de setembro de 2023. Disponível em: <https://www.diariooficial.rs.gov.br/materia?id=908247>.

12.2.2.1. advertência, para infração prevista na **subcláusula 12.1.1.1**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

12.2.2.2. multas, nas modalidades:

12.2.2.2.1. compensatória, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das infrações previstas nas **subcláusulas 12.1.1.1 a 12.1.1.8**;

12.2.2.2.2. moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.2.3. moratória, pela não obtenção do Certificado de Apresentação de Programa de Integridade dentro do prazo referido na **subcláusula 10.30.2**, de até 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, até o limite de 10% (dez por cento);

12.2.2.4. impedimento de licitar e contratar, para as infrações previstas nas subcláusulas **12.1.1.2. a 12.1.1.4**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

12.2.2.5. declaração de inidoneidade para licitar e contratar, para as infrações previstas nas subcláusulas **12.1.1.5 a 12.1.1.8**.

12.3. Da Aplicação das Sanções

12.3.1. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12.3.2. A aplicação de sanções não exime o contratado da obrigação de reparar danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público.

12.3.2.1. O valor previsto a título de multa compensatória será tido com mínimo da indenização devida à título de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuízo excedente, nos termos do art. 416 do Código Civil – Lei nº 10.406/2002.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

12.3.3. A multa de mora poderá ser convertida em multa compensatória, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Contrato.

12.3.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

12.3.5. O contrato, sem prejuízo de multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados nos incisos do *caput* do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.3.6. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30, nos art. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), ou na Lei Estadual nº 15.228, de 25 de setembro de 2018, em especial seu art. 41.

12.3.7. Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos art.337-F,337-I,337-J,337-K,337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

12.3.8. As sanções de suspensão e de declaração de inidoneidade levam à inclusão do licitante no CFIL/RS.

12.3.9. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Contrato.

12.3.10. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

12.4. Da execução da garantia contratual

12.4.1 O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual.

12.4.2. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante.

12.4.3. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a diferença devida, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

12.4.4. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo contratado ao contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa não tributária.

12.4.5. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da multa, essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias, contado da solicitação do contratante.

12.4.6. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimo por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO ANTECIPADA

13.1. O presente Contrato poderá ser extinto antecipadamente por interesse da Administração nas hipóteses do art. 137 com as consequências previstas no art. 139 da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo a decisão ser formalmente motivada, assegurando-se ao contratado o contraditório e a ampla defesa.

13.2. O presente Contrato poderá ser extinto antecipadamente por interesse do





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO
SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

contratado nas hipóteses do art. 137,§2º, com as consequências previstas no art. 138, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

13.3 A extinção antecipada do contrato deverá observar os seguintes requisitos:

13.3.1. levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.3.2. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.3.3. apuração de indenizações e multas; e

13.3.4. notificação dos emitentes da garantia prevista na cláusula quinta deste contrato, quando cabível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado ao contratado:

14.1.1. caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. interromper a execução dos serviços, sob alegação de inadimplemento por parte do contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 a 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

17.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas.

17.2. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados do contratado ou de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência.

17.3. As partes considerarão cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direitos e aceitas pelo contratante.

17.4. Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da Lei nº 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996.

17.5. O presente contrato somente terá eficácia após a assinatura das partes e divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas.

17.5.1. Nos casos de urgência, a eficácia se dará a partir da assinatura das partes, permanecendo a exigência da divulgação no PNCP no prazo de 10 dias úteis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO
SUBSECRETARIA DO PARQUE ESTADUAL DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL

questões advindas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro.
18.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este
contrato, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produzam seus jurídicos
efeitos.

Esteio, 05 de setembro de 2024.

Elizabeth Obino Cirne Lima
Subsecretária do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil
CONTRATANTE

Marcos Vinicius Correia Rodrigues
Conceito Soluções de Engenharia Ltda
CONTRATADA

CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:4249649
0000109

Assinado de forma
digital por CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2024.09.05
19:48:23 -03'00'



CARTA CONTRATO

TERMO DE CARTA-CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL –
CRCRS, E A EMPRESA CONCEITO SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA LTDA. PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE
AR CONDICIONADOS.

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL - CRCRS, com sede na Av. Senador Tarso Dutra, 170, loja 101 - Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS - CEP: 90690-140 e: Rua Gutemberg, 151 - andares 11º, 13º e 14º - Bairro Petrópolis – Porto Alegre/RS - CEP: 91310-010, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 92.698.471/0001-33, representado pela sua Vice-Presidente de Gestão, Contadora PATRÍCIA DE SOUZA ARRUDA.

CONTRATADA: CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 42.496.490/0001-09, estabelecida na Rua Flávio Catanhede, nº 261, Cachoeirinha – RS.- CEP 94.940-090, Telefone (51) 99528-1643, e-mail: conceitoarcondicionado2006@gmail.com, representado pelo seu Sócio Administrador, Senhor MARCOS VINÍCIUS CORREIA RODRIGUES portador do CPF 863.251.670-15, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo Administrativo 13-2024, vinculado ao Termo de Referência e Proposta da Contratada, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de higienizações de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a realização dos serviços, conforme condições, quantitativos e especificações descritas no Anexo I ao TR - Parque de Aparelhos de ar condicionados e demais exigências estabelecidas neste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- 2.1. Os serviços propostos compreendem fornecimento de mão de obra para execução das Higienização completa dos equipamentos do tipo "split" descritos no Anexo I ao TR – Parque de aparelhos de ar condicionado.
- 2.2. Os serviços de higienização serão realizados com periodicidade semestral, sendo executados em 02 (duas) ocasiões ao ano, conforme cronograma de execução a ser definido em conjunto com o contratante, preferencialmente em horário comercial ou em horário após o expediente de trabalho sem custos adicionais ao Contratante.
- 2.3. As higienizações serão realizadas em sua totalidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias conforme cronograma de execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

3.1. DA CONTRATANTE

- 3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 3.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do objeto, através de funcionário designado, visando ao atendimento das especificações contidas no Termo de Referência, assim como responsabilizar-se pelo atesto da nota fiscal, comprovando a realização do serviço.
- 3.1.3. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o prazo e condições estabelecidos no Termo de Referência.
- 3.1.4. Efetuar a fiscalização dos serviços, procedendo ao atesto da(s) fatura(s), com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, 170, loja 101 – bairro Petrópolis – Porto Alegre/RS – CEP: 90690-140

Administrativo: Rua Gutemberg, 151 – andares 11º, 13º e 14º – bairro Petrópolis – Porto Alegre/RS

CEP: 91310-010 Telefone: (51) 3254-9400 – crcrs@crcrs.org.br – www.crcrs.org.br

- 3.1.5. Comunicar a Contratada a ocorrência de quaisquer problemas ou vícios identificados durante a execução do objeto e, durante a vigência do Contrato a ser firmado.
- 3.1.6. Fornecer à Contratada todas as informações necessárias em relação aos veículos.
- 3.1.7. Permitir e facilitar a vistoria dos equipamentos e instalações pertencentes ao Contratante.
- 3.1.8. Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições necessárias para a execução do objeto deste contrato.
- 3.1.9. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas específicas e se os procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços.
- 3.1.10. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade constatada na prestação dos serviços

3.2 DA CONTRATADA

- 3.2.1. Prestar os serviços objeto da contratação, em conformidade com as especificações constantes no contrato e a sua proposta;
- 3.2.3. A Contratada deverá indicar um representante (nome, telefone e e-mail) em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, que ficará responsável por atender prontamente, em toda e qualquer questão que se relacione com o contrato, provendo, ainda, os esclarecimentos que se fizerem necessários.
- 3.2.4. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para o CRCRS;
- 3.2.5. Prestar, sem quaisquer ônus para o Contratante, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos certificados no trabalho, sempre que a ela imputáveis;
- 3.2.6. Comunicar à Administração qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;
- 3.2.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação com o Poder Público;
- 3.2.8. A existência da fiscalização por parte do CRCRS de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da Contratada no fornecimento do serviço;
- 3.2.9. Aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões no valor inicial atualizado da contratação, nos termos do artigo 125, da Lei nº 14133/2021.
- 3.2.10. Outras obrigações necessárias ao fiel cumprimento do objeto do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

- 5.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de apresentação da proposta ofertada pela contratada. Após o interregno de um ano, e a pedido da CONTRATADA, os preços iniciais poderão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 5.3. Índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 5.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 5.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 5.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 6.1. Nos termos da Lei 14.133/21 e INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017;

- 6.2. O CRCRS designará funcionário para acompanhar e fiscalizar a execução da contratação, que manterá contato com o preposto indicado pela Contratada, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinando o que for necessário ao efetivo cumprimento da prestação de serviços.
- 6.3. A fiscalização será exercida no interesse do CRCRS e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do CRCRS ou de seus agentes e prepostos.
- 6.4. O fiscal da contratação deverá promover o registro das ocorrências relacionadas com a sua execução, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- 6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal designado deverão ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.
- 6.6. A Contratada deverá indicar um preposto para representá-la junto ao fiscal da contratação.
- 6.7. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela fiscalização, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

- 7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.
- 7.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
- 7.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
- 7.4. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
- 7.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados.
- 7.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação.
- 7.8. Emitir Termo Circunstaciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados.
- 7.9. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura.
- 7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
 - a) o prazo de validade;
 - b) a data da emissão;
 - c) os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d) o período respectivo de execução do contrato;
 - e) o valor a pagar; e
 - f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 7.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobreposta até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
- 7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

- 7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 8.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n.º 14.133/2021, a Contratada que inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta.
- 8.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
 - 8.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante.
 - 8.2.2. Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias.
 - 8.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
 - 8.2.3. Multa compensatória de até 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
 - 8.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
 - 8.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.
 - 8.2.5. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade do subitem anterior.
- 8.3. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.
- 8.4. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.
- 8.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 14.133/2021.
- 8.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 8.7. O valor da(s) multa(s) será descontado de eventuais pagamentos devidos à Contratada, ou, cobrado diretamente, caso inexistam valores a serem pagos ou o valor da multa seja superior a estes.

- 8.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 8.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

- 9.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
- 9.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$EM = I \times N \\ x VP$$

sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)	I = ((6/100))/365	I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%
----------	-------------------	--

- 9.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado.
- 9.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 9.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 9.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 10.1. Não será exigida prestação de garantia em razão do pequeno valor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

- 11.1. O presente instrumento será vigente pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do presente instrumento podendo ser renovado ao final do prazo em conformidade com os limites e prazos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- 12.1. Aplicam-se à execução do presente instrumento a Lei 14.133/2021, e demais normas legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

- 13.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

Atendimento ao público: Av. Senador Tarso Dutra, 170, loja 101 – bairro Petrópolis – Porto Alegre/RS – CEP: 90690-140

Administrativo: Rua Gutemberg, 151 – andares 11º, 13º e 14º – bairro Petrópolis – Porto Alegre/RS

CEP: 91310-010 Telefone: (51) 3254-9400 – crcrs@crcrs.org.br – www.crcrs.org.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PROTEÇÃO DE DADOS

15.1. O(A) CONTRATADO(A) declara estar ciente de que o CONTRATANTE é uma entidade de fiscalização, tendo como uma de suas atividades precípuas o registro de categoria profissional, regida pelo princípio do acesso à informação, normatizado pela Lei nº 12.527/2008 (Lei de Acesso à Informação). Sendo assim, realiza o tratamento de dados para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais e cumprir as atribuições legais do serviço público.

15.2. Portanto, eventuais dados pessoais dos sócios, representantes legais, prepostos e demais envolvidos na relação do objeto do presente contrato estarão disponíveis no Portal da Transparência, nos termos do Art. 23 da LGPD. O(A) CONTRATADO(A), no ato da assinatura do presente instrumento, declara ser capaz de garantir a devida proteção e manuseio dos dados pessoais que identifiquem ou tornem identificáveis quaisquer empregados, clientes, agentes, usuário final, fornecedor, contatos ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais sejam objeto de tratamento das respectivas instituições a quem pertencem os sócios quotistas, incluindo suas filiais, subsidiárias, ou grupo econômico a que pertençam, em conformidade com a LGPD. As partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definidas na LGPD, promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas tecnológicas, jurídicas e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de pessoas naturais (inclusive dados pessoais sensíveis), no âmbito do desenvolvimento do objeto do presente contrato.

15.3. O(A) CONTRATADO(A) se compromete, na execução das suas atividades contratualmente previstas, a não coletar dados pessoais de terceiros sem a observância dos pressupostos da LGPD, tampouco compartilhar ou enviar tais dados para o CONTRATANTE, quando seu tratamento estiver em desconformidade com a referida Lei, sob pena de caracterizar inadimplemento contratual, passível, inclusive, de motivar a rescisão prevista no presente instrumento.

15.4. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, o(a) CONTRATADO(A) interromperá o tratamento dos dados pessoais e os eliminará completamente com todas as cópias porventura existentes (seja em formato digital ou físico), salvo quando o(a) CONTRATADO(A) tenha que os manter para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD, sob pena de responsabilização administrativa, cível e penal.

15.5 Durante a vigência do contrato, o titular dos dados pessoais tratados tem direito a obter do(a) CONTRATADO(A), a qualquer momento e mediante requisição, desde que em conformidade com normas legais regulatórias:

- I – confirmação da existência de tratamento de seus dados;
- II – acesso aos dados;
- III – correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- IV – anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade;
- V – portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), observados os segredos comercial e industrial;
- VI – eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular;
- VII – informação das entidades públicas e privadas com as quais se realizou uso compartilhado de dados;
- VIII – informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa;
- IX – revogação do consentimento para o tratamento de dados.


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre/RS, para dirimir dúvidas ou sanar litígios que porventura surgiem entre as partes, por motivo deste ato.

16.2. Esta carta-contrato, produzirá seus efeitos de direito após a data da última assinatura digital assinada pelas partes.

Porto Alegre, 3 de setembro de 2024.

	<p>CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA:42496490000 109</p> <p>Assinado de forma digital por CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA:42496490000109 Dados: 2024.09.05 19:52:14 -03'00'</p>
<p>PATRÍCIA DE SOUZA ARRUDA Vice-Presidente de Gestão do CRCRS</p>	<p>MARCOS VINÍCIUS CORREIA RODRIGUES CPF nº 863.251.670-15</p>



Hospital Beneficente DR. César Santos

CONTRATO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL PE 28/2024 – CONTRATO N.41018/2024

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS E CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA.

HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS, autarquia municipal criada pela Lei n. 1418/71, inscrito no CNPJ n. 92.032.226/0001-92, com a sede na Rua Alcides Moura, n. 100, N/C, neste ato representado pelo Diretor Geral, Sr .Luis A Schneiders, CPF007.891.920-71, brasileiro, Gestor Público, **CONTRATANTE** e


CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.496.490/0001-09, com sede na Rua Flavio Castanhedo 261, Cachoeirinha – RS, fone (51)99528.1643, e-mail conceitoarcondicionado2006@gmail.com, representada pelo Sr(a) Marcos Vinicius Correia Rodrigues, CPF n. 863.251.670-15, denominada **CONTRATADA**, para o fornecimento do objeto descrito na Cláusula primeira, firmam o presente contrato nas seguintes condições:

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo administrativo n. 107/2024 Pregão Eletrônica 28/2024, regendo-se o mesmo pela Lei Federal n. 14.133/2021, Decreto Municipal 23/2023, e demais Legislação Pertinente, assim, como pelas condições do Edital referido, pelos termos da proposta, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidade das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para a realização de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de climatização do Hospital.

PARÁGRAFO ÚNICO - A contratação será em regime de empreitada por preço unitario, com o fornecimento dos itens ao fiel cumprimento do contrato.



Hospital Beneficente DR. César Santos

2

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço

Pelo serviço realizado, conforme cláusula anterior, o CONTRATADO perceberá a importância global conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	VL UNIT	TOTAL
01	Prestação de serviço para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de climatização do Hospital	12	meses	7.970,00	95.640,00
VALOR TOTAL R\$95.640,00(noventa e cinco mil e seiscentos e quarenta reais).					

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Assinatura do Contrato

Após a homologação, a(s) empresa(s) vencedora(s) do processo será(ão) notificada(s) para que no prazo de 5 (cinco) dias úteis efetuem a assinatura do contrato, após o recebimento do comunicado.

CLÁUSULA QUARTA - Do Serviço

O serviço objeto deste contrato deverá ser efetuado em conformidade com os itens 2.1 a 2.3 do Termo de referência que será parte integrante deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As peças que por ventura forem necessárias, correrão por conta do CONTRATANTE, conforme o item “2.6” do Termo de Referência.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá emitir nota fiscal/fatura em moeda corrente do país e com a mesma razão social e o mesmo CNPJ apresentados no procedimento licitatório. A nota fiscal/fatura somente será liberada para pagamento quando a entrega for feita em total conformidade com as especificações exigidas pelo **CONTRATANTE**.


PARÁGRAFO TERCEIRO – O recebimento do objeto será realizado em duas etapas sendo o recebimento **provisório** no ato da entrega do produto e o **definitivo** no prazo máximo de 15 (quinze) consecutivos, contados do recebimento provisório, nos termos do artigo 140, Inciso II da Lei 14.133/2021.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso ocorra entrega do serviço em desacordo com o estabelecido no edital, será imediatamente notificado ao licitante vencedor que deverá fazer a substituição do produto em no máximo 05 (cinco) dias consecutivos, ficando a cargo do licitante o ônus desta.

CLÁUSULA QUINTA - Do Pagamento

O pagamento será efetuado mensalmente, após a emissão da Nota Fiscal/Fatura, com o vencimento sempre após o dia dez de cada mês, observado a correta entrega do serviço, e aceitação expressa do fiscal do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores devidos à **CONTRATADA**, não sendo pagos no prazo estabelecido, e desde que o atraso decorra de responsabilidade do **CONTRATANTE**, serão corrigidos segundo a variação do IPCA, acumulado no



Hospital Beneficente DR. César Santos

3

período que mediar entre a data prevista para pagamento e a data do efetivo pagamento, (artigo 92, Inciso V da Lei 14.133/2021).

PARÁGRAFO SEGUNDO – A fim de efetivação do pagamento, poderá ser solicitado a qualquer tempo ao **CONTRATADO**, as Certidões negativas dos Tributos Federais, Estaduais e municipais, o certificado de regularidade do FGTS e a certidão negativa de débitos trabalhista.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos somente serão efetuados mediante a retenção, se cabíveis, do INSS, conforme Instrução Normativa nº 100/2003, e do ISS, conforme Decreto nº 28/2005.

PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE procederá à retenção na fonte do Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza – IR quanto aos pagamentos efetuados à CONTRATADA, sempre que cabível, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012 e do Decreto Municipal nº 115/2022

PARÁGRAFO QUINTO - Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá, no momento da entrega da nota fiscal/fatura, informar e manter atualizado, junto ao Setor Financeiro do CONTRATANTE, os dados bancários no qual será realizado o depósito correspondente. A referida conta deverá estar em nome da pessoa jurídica, ou seja, da empresa licitante vencedora.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do Prazo

O prazo do contrato será de 01 (um) ano a contar da data da assinatura, podendo ser prorrogado em caso de necessidade devidamente justificada.

CLÁUSULA OITAVA - Da Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação:

2201.10.122.0073.2657 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33.90.39.17.00.00.00 – Manutenção de Máquinas e Equipamentos.

Red. 66 – 0501 - 00400

CLÁUSULA NONA - Do Reajuste da Manutenção


Durante o período de vigência do Contrato, o valor da proposta poderá sofrer reajuste conforme artigo 92, parágrafo 3º da Lei 14.133/2021, desde que previamente solicitado pelo CONTRATADO, mediante negociação, atingindo no máximo o IPCA ou outro índice que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Gestão e da Fiscalização

A gestão e fiscalização serão exercidas pelos servidores Anderson Oliveira da Silva e Diego Chimango respectivamente que realizarão o controle com relação à qualidade dos serviços executados, através da(s) setor(es) competente(s).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O gestor do contrato possui atribuições e funções de administrar todo o contrato, desde sua concepção até a finalização, nos termos do artigo 14 do Decreto Municipal 23/2023.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O fiscal do contrato será designado, pela autoridade do órgão ou entidade, mediante expedição de portaria, para acompanhar e fiscalizar a



Hospital Beneficente DR. César Santos

4

prestação dos serviços, nos termos dos artigos 15, 16 e 17 do Decreto Municipal 23/2023.


PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando não houver nomeação específica, mediante expedição de portaria, o gestor do contrato será o requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Obrigações DO CONTRATANTE:

- Exigir o exato cumprimento do objeto e das cláusulas contratuais;
- Atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo término da prestação de serviço do objeto deste contrato;
- Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso;
- Prestar à CONTRATADA toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do contrato;
- Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
- Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer **sanção**;
- Fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidor ou de equipe de servidores, designado(s) mediante portaria específica.

DA CONTRATADA:

- I - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
- II - Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o material e a mão de obra;
- III - Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
- IV - Manter atualizados, junto ao CONTRATANTE, os dados cadastrais, com endereço completo, telefone e endereço de correio eletrônico (e-mail), dentre outras informações indispensáveis à comunicação entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, de modo a viabilizar as convocações, intimações e notificações quando se fizerem necessárias;
- V - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite legal;
- VI - Executar o objeto com boa qualidade, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, no edital e seus anexos;
- VII - Não subcontratar, ceder ou transferir a terceiros a execução do objeto, ainda que parcial, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse sentido, além de constituir infração passível de penalidade, salvo em caso de autorização expressa do CONTRATANTE;
- VII - Ser responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- IX - Respeitar e exigir que o seu pessoal observe e respeite as normas sobre segurança, higiene e medicina do trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os EPI's de segurança;
- X - Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura necessite utilizar;

**Hospital Beneficente DR. César Santos**

5

XI- Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Lei nº 14.133/ de 2021;

XII- Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE, garantindo-lhe o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do objeto;

XII - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

XIV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior;

XV - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal que se verifique na execução do objeto;

XVI- Atuar no presente contrato em conformidade com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);

XVII - Respeitar a legislação vigente, bem como as Normas Técnicas de Segurança (NB)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Penalidades

Os casos de inexecução do objeto deste contrato, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas na Lei 14.133/2021, das quais destacam-se:

I - Advertência

II - Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), por ocorrência, relativa à execução do objeto em desacordo com o solicitado neste contrato, no edital e seus anexos;

III - Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso injustificado, além dos prazos estipulados neste contrato, no edital e seus anexos;

IV - Multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), pela recusa injustificada do CONTRATADO em executar o contrato;


V - Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de apresentação de declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato, ou em caso de fraude a licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato;

VI - Multa de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela prática de ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846/2013;

VII - Impedimento de licitar e contratar com o Hospital e o Município de Passo Fundo pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nas hipóteses previstas no parágrafo 4º do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

VIII - Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nas hipóteses previstas no parágrafo 5º do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor das multas referentes aos incisos II ao VII será reajustado, anualmente, desde a data da assinatura do contrato, pela variação do Índice do IPCA.



Hospital Beneficente DR. César Santos

6

PARÁGRAFO SEGUNDO - A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO- Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

PARÁGRAFO QUARTO - As penalidades administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, nos termos da Lei Federal 14.133/2023

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Rescisão

O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato nas hipóteses e condições previstas nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021 e, especialmente, nos seguintes casos:

- a) por infração a qualquer de suas cláusulas;
- b) pedido de concordata, falência ou dissolução da CONTRATADA;
- c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato;
- d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
- e) mais de 2 (duas) advertências.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Cessão

A CONTRATADA não poderá ceder o presente vínculo ou subcontratar o seu objeto para outra empresa, no todo ou em parte, sendo nulo de pleno direito qualquer ato neste sentido, além de constituir infração passível de penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Do Foro

Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Passo Fundo, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Da Extinção


A extinção do presente contrato observará o disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo de eventual penalidade aplicável, assegurado o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da Comunicação entre as partes

As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- Dos Casos Omissos

Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal 23/2023, na Lei nº 8.078/1990,



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura de Passo Fundo



Hospital Beneficente DR. César Santos

7

pelas demais normas aplicáveis ao objeto e, subsidiariamente, pelas normas e princípio gerais dos contratos e do edital

As partes, por estarem justas e convencionadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Passo Fundo, 01 de novembro de 2024.

Documento assinado digitalmente

gov.br LUIS ALFREDO DEOLINDO DA SILVA SCHNEIDER
Data: 05/11/2024 10:09:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS
Luis A. Schneiders
Diretor Geral

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA:42496490000109
Assinado de forma digital por CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA:42496490000109
Dados: 2024.11.05 06:05:07 -03'00'

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
Marcos Vinicius Correia Rodrigues

TESTEMUNHAS:

1.

CPF

2.

CPF



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

2062

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

1 - REQUERIMENTO


ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSP2400025290

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
	020	1		ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
	021	1		ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
	046	1		TRANSFORMACAO
	2001	1		ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CACHOEIRINHA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

22 Janeiro 2024

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

____/____/
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



____/____/
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



____/____/
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210382801 em 01/02/2024 da Empresa CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42496490000109 e protocolo 240245369 - 23/01/2024. Autenticação: 3D9F8542F7C9B083B6BDCCF5B66987F1BD2889E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/024.536-9 e o código de segurança Omox. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

pág. 1/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/024.536-9	RSP2400025290	22/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
863.251.670-15	MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES	23/01/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

**CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.496.490/0001-09**

Que entre si, fazem:

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, maior, data de nascimento 11/03/1997, nº do CPF 863.251.670-15, documento de identidade 1101018231, SSP/RS, com residência a Rua Flavio Catanhede, número 261, bairro Vila Silveira Martins, município Cachoeirinha – Rio Grande do Sul, Cep 94.940-090, empresário, com sede na Rua Flavio Catanhede, número 261, bairro Vila Silveira Martins, município Cachoeirinha – Rio Grande do Sul, Cep 94.940-090, inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob NIRE 43812346195 e no CNPJ sob nº 42.496.490/0001-09, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula primeira – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada sob a razão social de **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, fazendo uso do que permite o § 3º do artigo nº 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar nº 128/2008, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

Cláusula segunda – DO OBJETO SOCIAL: O objeto social será instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de material elétrico, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos, instalação e manutenção elétrica, comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, e instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Cláusula terceira – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE: A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio **MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula quarta – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa, com o teor seguinte:



CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.496.490/0001-09
CONTRATO SOCIAL

Que entre si, fazem:

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, maior, data de nascimento 11/03/1997, nº do CPF 863.251.670-15, documento de identidade 1101018231, SSP/RS, com residência a Rua Flavio Catanhede, número 261, bairro Vila Silveira Martins, município Cachoeirinha – Rio Grande do Sul, Cep 94.940-090;

Resolve, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**.

Cláusula Segunda - O objeto social será instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de material elétrico, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e domésticos, instalação e manutenção elétrica, comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico, reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, e instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.

Cláusula Terceira - A sede é na Rua Flavio Catanhede, número 261, bairro Vila Silveira Martins, município Cachoeirinha – Rio Grande do Sul, Cep 94.940-090.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 28/06/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta – O capital social é R\$ 50.000 (cinquenta mil reais) dividido em 1.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real) e os sócios o integralizarão em moeda corrente nacional, na proporção que segue:

Nome	Percentual	Quotas	Valor
Marcos Vinicius Correia Rodrigues	100,00%	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	100,00	50.000	R\$ 50.000,00

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio **MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Sétima - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14



de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Oitava - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Nona - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima - Ao término de cada exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço Demonstrativo de Resultados do Exercício.

Parágrafo Primeiro - Os sócios representantes da totalidade do capital social poderão deliberar pela distribuição de lucros desproporcionais às respectivas participações na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1011, parágrafo 1º CC/2002).

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de CACHOEIRINHA - RS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Cachoeirinha, 19 de janeiro de 2024.

CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
9

Assinado de forma digital por
CONCEITO SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2024.08.21 05:30:42
-03'00'

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210382801 em 01/02/2024 da Empresa CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42496490000109 e protocolo 240245369 - 23/01/2024. Autenticação: 3D9F8542F7C9B083B6BDCCF5B66987F1BD2889E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/024.536-9 e o código de segurança Omox. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/024.536-9	RSP2400025290	22/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
863.251.670-15	MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES	23/01/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 11/03/1997, RG Nº 1101018231 SSP-RS, CPF 863.251.670-15, RUA FLAVIO CATANHEDE, Nº 261, BAIRRO VILA SILVEIRA MARTINS, CEP 94940-090, CACHOEIRINHA - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Cachoeirinha, 22 de janeiro de 2024.

CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:42496490000
109

Assinado de forma digital
por CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2024.08.21
05:31:02 -03'00'

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certificado de registro sob o nº 43210382801 em 01/02/2024 da Empresa CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42496490000109 e protocolo 240245369 - 23/01/2024. Autenticação: 3D9F8542F7C9B083B6BDCCF5B66987F1BD2889E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/024.536-9 e o código de segurança Omox. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 42.496.490/0001-09 e protocolado sob o número 24/024.536-9 em 23/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43210382801, em 01/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
863.251.670-15	MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES	23/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
863.251.670-15	MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES	23/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
863.251.670-15	MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES	23/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/01/2024



Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) PÚBLICO(a), em 01/02/2024, às 10:15.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/024.536-9.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre, quinta-feira, 01 de fevereiro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43210382801 em 01/02/2024 da Empresa CONCEITO SOLUÇOES DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42496490000109 e protocolo 240245369 - 23/01/2024. Autenticação: 3D9F8542F7C9B083B6BDCCF5B66987F1BD2889E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/024.536-9 e o código de segurança Omx. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/9



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2171515**

Validade: **31/10/2025**

Nome do Profissional: **MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES**

Título: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Carteira Crea: **RS261434** RNP: **2221650514** CPF: **863.251.670-15**

Registrado desde: **11/04/2023**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º

Curso de Graduação:

ENGENHARIA ELÉTRICA - Colou grau em: **01/12/2022**
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA desde **07/06/2024**

Certificamos que o profissional **MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES**

está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 25/8/2025 e impressa em 25/8/2025

Fim da certidão nº **2171515**

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **42.496.490/0001-09**, com sede na Rua Flávio Catenhede, nº 261, Bairro Vila Vista Alegre, Município de Cachoeirinha/RS, CEP 94940-090, telefone para contato (51) 99528-1643 e e-mail **conceitoarcondicionado2006@gmail.com**, declara, para os devidos fins e especialmente para participação em licitação na modalidade **Pregão**, o seguinte:

1. Declaramos que conhecemos e concordamos com todos os termos do edital do pregão em epígrafe e que cumprimos integralmente todos os requisitos de habilitação exigidos, conforme dispõe a **Lei nº 10.520/2002**;
2. Declaramos que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos à habilitação, bem como não nos encontramos em estado de inidoneidade declarado ou suspensivo por qualquer órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não estamos sujeitos a impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, estando cientes da obrigatoriedade de declarar qualquer ocorrência posterior;
3. Declaramos que não possuímos empregados menores de **18 (dezento) anos** em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de **16 (dezesseis) anos** em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de **14 (quatorze) anos**, conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4. Declaramos que tivemos total acesso ao edital e seus anexos, pelos meios indicados no próprio instrumento convocatório;
5. Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
6. Declaramos que somos responsáveis pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto contratual, conforme os artigos 12, 13 e 17 a 27 do **Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)**;
7. Declaramos estar plenamente cientes do teor e da extensão desta declaração, detendo plenos poderes e informações para firmá-la, e cientes de que a falsidade de declaração prestada com objetivo de obter benefício nesta licitação caracteriza crime, conforme o **art. 299 do Código Penal**, sem prejuízo das sanções administrativas previstas na **Lei nº 8.666/1993**;
8. Declaramos possuir pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos;
9. Declaramos possuir pessoal qualificado e aparelhamento técnico adequado e disponível para o fiel cumprimento do objeto licitado;
10. Declaramos que a proposta apresentada foi elaborada de forma independente por esta empresa, e que não houve qualquer troca de informações, diretas ou indiretas, com outros participantes potenciais deste certame;
11. Declaramos que não utilizamos trabalho degradante ou forçado, conforme previsto em normas trabalhistas nacionais e internacionais.

Eng. Marcos Vinicius Correia Rodrigues
Diretor
CREA-RS 261434

**CONCEITO
SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA
LTDA:42496490000
109**

Assinado de forma digital
por CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109
Dados: 2025.09.02
09:51:45 -03'00'

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **42.496.490/0001-09**, com sede na **Rua Flávio Catenhede, nº 261, Cachoeirinha/RS, CEP 94940-090**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Marcos Vinicius Correia Rodrigues**, portador da Carteira de Identidade nº **1101018231**, expedida pela **SSP**, e inscrito no CPF sob o nº **863.251.670-15**,

DECLARA, para os devidos fins e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que:

NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DOS QUATORZE ANOS.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

**CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:4249649000010**

9

Assinado de forma digital por
CONCEITO SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA LTDA:42496490000109
Dados: 2025.08.05 12:10:42 -03'00'

DECLARAÇÃO DE ME

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA, estabelecida na RUA FLAVIO CATANHEDE, 261 CACHOEIRINHA- RS, por seu representante legal MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES, SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF 863.251.670-15, e pela sua CONTADORA JESSICA BERETTA MORONI, CPF. 025.041.300-07, declaram, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, comprometendo- se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME.

CACHOEIRINHA - RS, 30 de julho de 2025

JESSICA BERETTA
MORONI:02504130007

Assinado de forma digital por
JESSICA BERETTA
MORONI:02504130007
Dados: 2025.07.30 13:51:54 -03'00'

JESSICA BERETTA MORONI CRC/RS 97.299

CONCEITO SOLUÇÕES
DE ENGENHARIA
LTDA:42496490000109

Assinado de forma digital por
CONCEITO SOLUÇÕES DE
ENGENHARIA LTDA:42496490000109
Dados: 2025.07.30 13:52:20 -03'00'

MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES CREA/RS 261434

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME **MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES** **1º HABILITAÇÃO** **25/10/2017**

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO **11/03/1997, PORTO ALEGRE, RS**

4a DATA EMISSÃO **08/09/2022** **4b VALIDADE** **08/09/2032** **ACC** **D**

4c DOC IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF **1101018231 SSP/DI RS**

4d CPF **863.251.670-15** **5 N.º REGISTRO** **06940485757** **9 CAT HAB** **B**

NACIONALIDADE **BRASILEIRO**

FILIAÇÃO **CLARICE CORREIA RODRIGUES**

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9 **10** **11** **12**

ACC			
A			
A1			
B		08/09/2032	
B1			
C			
C1			

9 **10** **11** **12**

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1F			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL **PORTO ALEGRE, RS**

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
08310883716
RS261774700

RIO GRANDE DO SUL

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta – 4c. Documento de Identidade – Órgão Emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identidade – Autoridad Expedidora – 5. Número de Registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA069404857<573<<<<<<<<<
9703119M3209088BRA<<<<<<<<<6
MARCOS<<VINI<CORREIA<RODRIGUES

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	PAULO	Tipo tarefa	PMOC
Data	02/04/2025 às 08:06:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
-----------------------------------	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3 **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k internacional pátio **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1 **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	RAFAEL	Tipo tarefa	PMOC
Data	04/08/2025 às 08:01:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
-----------------------------------	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k internacional pátio Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
--	------------------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	



Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029695

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	Ewerton	Tipo tarefa	PMOC
Data	11/12/2024 às 11:30:00	Check-In	Não efetuou check-in
Check-Out	Não efetuou check-out		
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Agratto 12k recepção central	Identificador -
Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k alojamento patio	Identificador -
Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA	Identificador -
Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio	Identificador -
Equipamento: Gree 60k internacional pátio	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos	Identificador -
Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2	Identificador -

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4	Identificador -
Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria	Identificador -
Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K)	Identificador -
Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K	Identificador -
Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k	Identificador -
Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k	Identificador -
Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala	Identificador -
Equipamento: Zootecnia GREE 9K	Identificador -
Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º	Identificador -
Equipamento: 2º Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS
SIM
Higienização serpentinas/bandejas
SIM
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
SIM
INSPEÇÃO ELÉTRICA
SIM
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
SIM
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
SIM

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	

SIM

Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: KOMECO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: KOMECO 12k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: KOMECO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: 2º Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Sala de Reunião - 2ºA (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
---	------------------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Jurídico 2º Andar (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Cônsul 12k casa locações**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: DOFIN 2º andar (ACJ 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	PAULO	Tipo tarefa	PMOC
Data	10/02/2025 às 09:37:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
-----------------------------------	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: **DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)**

Identificador -

Questionário: **PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: **Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K**

Identificador -

Questionário: **PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: **Cônsul 12k DCC 2º andar**

Identificador -

Questionário: **PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: **Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k**

Identificador -

Questionário: **PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k internacional pátio Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	PAULO	Tipo tarefa	PMOC
Data	13/01/2025 às 13:22:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
-----------------------------------	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3 **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k internacional pátio **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1 **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	EWERTON	Tipo tarefa	PMOC
Data	03/07/2025 às 10:23:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
-----------------------------------	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k internacional pátio Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O) Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	PAULO	Tipo tarefa	PMOC
Data	12/06/2025 às 08:35:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS
SIM
Higienização serpentinas/bandejas
SIM
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
SIM
INSPEÇÃO ELÉTRICA
SIM
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
SIM
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: KOMECO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Gree 60k internacional pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	

NÃO APICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar do fincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICAVEL NESSE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
--	------------------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K) Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2 Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4 Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1 Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICAVEL NESSE MÊS

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente			
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58		
Telefone			
E-mail			
Informações da atividade			
Para	EWERTON	Tipo tarefa	PMOC
Data	10/03/2025 às 08:30:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			
Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -		
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -		
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -		
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -		
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -		
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -		
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -		
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -		
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -		
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -		
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -		
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -		
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -		
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -		
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -		
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -		
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -		
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -		
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -		
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -		
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -		
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -		
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -		
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -		
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -		
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -		
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -		
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -		
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -		
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -		
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -		

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS
SIM
Higienização serpentinas/bandejas
SIM
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
SIM
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Gree 60k internacional pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K) Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2 Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4 Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1 Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	PAULO	Tipo tarefa	PMOC
Data	11/11/2024 às 10:02:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: **DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)**

Identificador -

Questionário: **PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: **Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K**

Identificador -

Questionário: **PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: **Cônsul 12k DCC 2º andar**

Identificador -

Questionário: **PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: **Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k**

Identificador -

Questionário: **PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k internacional pátio Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1 Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio Identificador -**Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	PAULO	Tipo tarefa	PMOC
Data	08/10/2024 às 08:43:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
-----------------------------------	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3 **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k internacional pátio **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1 **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	RAFAEL ALMEIDA	Tipo tarefa	PMOC
Data	06/09/2024 às 08:30:00	Check-In	
Check-Out			
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2°A (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2° andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2° Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2° Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS
SIM
Higienização serpentinas/bandejas
SIM
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
SIM
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Gree 60k internacional pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
---	-----------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K) Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2 Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4 Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1 Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS



Relatório de tarefas

CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

Telefone: (51) 9952-81643

CNPJ: 42.496.490/0001-09

Email: conceitoarcondicioado2006@gmail.com

Endereço: R FLAVIO CATANHEDE, 261, VILA SILVEIRA
MARTINS, CACHOEIRINHA – RS

PARQUE ESTADUAL DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL

Tarefa 63029487

Informações do cliente	
CPF/CNPJ	93.021.632/0058-58
Telefone	
E-mail	

Informações da atividade			
Para	Ewerton	Tipo tarefa	PMOC
Data	01/09/2025 às 11:30:00	Check-In	Não efetuou check-in
Check-Out	Não efetuou check-out		
Endereço	Loja do Cavalo Crioulo, Novo Esteio, Esteio - RS, 93270-530, Brasil		
Orientação	Limpeza de filtros de ar Higienização serpentinas/bandejas Verificação de drenos		
Relato de execução			
Duração			

Equipamento: Cônsul 12k locações	Identificador -
Equipamento: Springer 7k copa2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 12k comissariado 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 18k comissariado2 1º andar	Identificador -
Equipamento: Gree 9k zootecnia 1º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k alojamento pátio	Identificador -
Equipamento: LG 9k CASA - DIRETOR DE EVENTOS	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k casa locações	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k fiscalização pátio	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria 9	Identificador -
Equipamento: ELGIN 9k inspetoria patio	Identificador -
Equipamento: Electrolux 12k GABINETE SUBSECRETARIA(O) 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k sala 2 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k acessória 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k jurídico 2º andar	Identificador -
Equipamento: ELGIN 12k RECEPÇÃO GABINETE 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k copa 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k DOFIN - CONTABILIDADE 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12 sem ref 2º andar	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k sala 1 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 3 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DICOM 2º andar	Identificador -
Equipamento: Agratto 12k DIRETOR ADMINISTRATIVO	Identificador -
Equipamento: CRECHE MÃE AUGUSTA KOMEKO 12.000	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar acessória 1	Identificador -
Equipamento: Agratto 9k - 2º andar jurídico	Identificador -
Equipamento: KOMEKO 9k - 2º andar dofin-contabilidade	Identificador -
Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar recepção diretor Adm	Identificador -
Equipamento: Cônsul 9k - p7 portão 7	Identificador -
Equipamento: Diretor Administrativo (AGRATTO 12K)	Identificador -

Equipamento: Sala de Reunião - 2ºA (ACJ CONSUL 12K)	Identificador -
Equipamento: DOFIN 2º andar (ACJ 12K)	Identificador -
Equipamento: Jurídico 2º Andar (AGRATTO 12K)	Identificador -
Equipamento: Gabinete - Sala de reuniões 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Subsecretaria 2 andar PHILCO 18k	Identificador -
Equipamento: Sala das Locações CÔNSUL 9K (ACJ)	Identificador -
Equipamento: 2º Andar - Sala de Reunião - Cônsul 12k	Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS
SIM
Higienização serpentinas/bandejas
SIM
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
SIM
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (frente sala de reunião) (AGRATTO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Comissariado GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Consul 12k CASA - LOCAÇÕES	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k inspetoria pátio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar dicon**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: WAL MITSUE 9k CASA - SUBSECRETÁRIA**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: DICOM (Fundos a direita) (ACJ CONSUL 12K)

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Analista de sistema 2 andar PHILCO 18K

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k DCC 2º andar

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 1 andar LG 12k

Identificador -

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 9k portão 7 pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala1 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DOFIN 2º andar (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Electrolux 12k - 1º andar diretor de eventos	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 9k - pátio inspetoria	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Philco 18.000 Convencional Sala de reuniões Adm 2º	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k centro da sala**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k Recepção gabinete 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: KOMEKO 12k - 2º andar copa 1**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Comissariado GREE 18k lado esquerdo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 2 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Eletroctrolux 12k - gabinete subsecretariado**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cozinha PHILCO 18k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Springer 12k - 1º andar comissariado 3 **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k internacional pátio **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k CASA- ASSESSORIA 1 **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 7,5k alojamento pátio **Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: Copa 2º andar (KOMEKO 12K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar dofincontabilidade	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k almoxarifado pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA DIRETOR ADM	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
SIM	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
SIM	

Equipamento: LG 12k recepção diretoria 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Springer 12k sala2 1º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 7k alojamento pátio	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Agratto 12k ASSESSORIA 2 2º andar	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APPLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Subsecretaria 2 andar ELECTROLUX 18k	Identificador -
--	------------------------

Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: ELGIN 12k - sala 1 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k - pátio fiscalização**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar diretor administrativo**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Cônsul 12k RECEPÇÃO DIRETOR ADM**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL**

LIMPEZA DE FILTROS

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Assessor técnico 2 andar PHILCO 18K**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k alojamento patio**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Sala Patrícia (AGRATTO 12K)**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k - 2º andar assessoria 3**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Air master 12k - 1º andar comissariado 5	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: WAL MITSUE 12k CASA - SUBSECRETÁRIA(O)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Ante-sala diretor de eventos 2 ELECTROLUX 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k CASA - ASSESSORIA 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	

SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: DICOM (fundos direita) (KOMEKO 9K)	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Ar silentio 12k - 1º andar comissariado 2	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 1º andar comissariado 4	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Cônsul 12k - 2º andar sala 1	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

SIM

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

SIM

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

SIM

Equipamento: ELGIN 12k - pátio inspetoria**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Gree 60k auditório 2º andar**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Jurídico 2 andar AGRATTO 12k**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM

VERIFICAÇÃO DE DRENOS

SIM

INSPEÇÃO ELÉTRICA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

HIGIENIZAÇÃO COMPLETA

NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Agratto 12k recepção central**Identificador -****Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL****LIMPEZA DE FILTROS**

SIM

Higienização serpentinas/bandejas

SIM
VERIFICAÇÃO DE DRENOS
SIM
INSPEÇÃO ELÉTRICA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS

Equipamento: Zootecnia GREE 9K	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

Equipamento: Recepção 1 andar AGRATTO 18k	Identificador -
Questionário: PMOC - EXPOINTER MENSAL	
LIMPEZA DE FILTROS	
SIM	
Higienização serpentinas/bandejas	
SIM	
VERIFICAÇÃO DE DRENOS	
SIM	
INSPEÇÃO ELÉTRICA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
VERIFICAÇÃO DE CARGA DE FLUIDO	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	
NÃO APLICÁVEL ESTE MÊS	

PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC (2025)

Parque de Exposições Assis Brasil – EXPOINTER



Elaborado por:
Conceito Soluções de Engenharia Ltda.
CNPJ: 42.496.490/0001-09
Eng. Responsável: Marcos Vinicius Correia Rodrigues – CREA-RS 261434

1. OBJETIVO

O presente Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC tem por objetivo garantir a qualidade do ar interior e o pleno funcionamento dos sistemas de climatização instalados no Parque de Exposições Assis Brasil – EXPOINTER. Este documento foi elaborado em conformidade com a Portaria GM/MS nº 3.523/1998 e a Resolução RE nº 9/2003 da ANVISA.

2. INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS

Local / Ambiente	Equipamento / Marca	Capacidade (BTU/h)	Observações
2º Andar - Sala de Reunião	Cônsul	12.000	-
Assessoria 3 – 2º andar	Agratto	12.000	-
DICON – 2º andar	Agratto	12.000	-
Diretor Administrativo – 2º andar	Agratto	12.000	-
Alojamento pátio	Agratto	12.000	-
Assessoria 2 – 2º andar	Agratto	12.000	-
Assessoria 3 – 2º andar	Agratto	12.000	-
Casa – Assessoria 1	Agratto	12.000	-
DICOM – 2º andar	Agratto	12.000	-
Diretor Administrativo	Agratto	12.000	-
Recepção central	Agratto	12.000	-
Jurídico – 2º andar	Agratto	9.000	-
Jurídico 2 – 2º andar	Agratto	9.000	-
Comissariado 5 – 1º andar	Air Master	12.000	-
Analista de Sistema – 2º andar	Philco	18.000	-
Ante-sala Dir. Eventos – 1º andar	LG	12.000	-
Ante-sala Dir. Eventos – 2º andar	Electrolux	18.000	-
Comissariado 2 – 1º andar	Ar Silentio	12.000	-
Assessor Técnico – 2º andar	Philco	18.000	-
Comissariado – Centro da Sala	Gree	18.000	-
Comissariado – Lado Esquerdo	Gree	18.000	-
Comissariado	Gree	9.000	-
Sala 2º andar (sem ref.)	Cônsul	12.000	-
Comissariado 4 – 1º andar	Cônsul	12.000	-
DOFIN Contabilidade – 2º andar	Cônsul	12.000	-
Recepção Diretor Adm – 2º andar	Cônsul	12.000	-

Local / Ambiente	Equipamento / Marca	Capacidade (BTU/h)	Observações
Sala 1 – 2º andar	Cônsul	12.000	-
Fiscalização – Pátio	Cônsul	12.000	-
Almoxarifado – Pátio	Cônsul	12.000	-
Casa – Assessoria 2	Cônsul	12.000	-
Casa – Locações	Cônsul	12.000	-
Casa Dir. Administrativo	Cônsul	12.000	-
Casa Locações	Cônsul	12.000	-
DCC – 2º andar	Cônsul	12.000	-
Fiscalização – Pátio	Cônsul	12.000	-
Locações	Cônsul	12.000	-
Recepção Dir. Administrativo	Cônsul	12.000	-
Sala 1 – 2º andar	Cônsul	12.000	-
Alojamento – Pátio	Cônsul	7.500	-
Alojamento – Pátio	Cônsul	7.000	-
Portão 7 – Pátio	Cônsul	9.000	-
Portão 7 – Pátio	Cônsul	9.000	-
Copa – 2º andar	Komeko	12.000	-
Cozinha	Philco	18.000	-
DICOM – Frente Sala Reunião	Agratto	12.000	-
DICOM – Fundos Direita	Consul	12.000	ACJ
DICOM – Fundos Direita	Komeko	9.000	-
Diretor Administrativo	Agratto	12.000	-
DOFIN – 2º andar	Consul	12.000	ACJ
DOFIN – 2º andar	Komeko	9.000	-
Diretor de Eventos – 1º andar	Electrolux	12.000	-
Gabinete Subsecretaria – 2º andar	Electrolux	12.000	-
Gabinete Subsecretaria	Electrolux	12.000	-
Inspeção – Pátio	Elgin	12.000	-
Sala 1 – 2º andar	Elgin	12.000	-
Sala 2 – 2º andar	Elgin	12.000	-
Inspeção – Pátio	Elgin	12.000	-
Recepção Gabinete – 2º andar	Elgin	12.000	-
Recepção Gabinete – 2º andar	Elgin	12.000	-
Sala 1 – 2º andar	Elgin	12.000	-
Sala 2 – 2º andar	Elgin	12.000	-
Inspeção – Pátio	Elgin	9.000	-
Inspeção 9	Elgin	9.000	-
Inspeção Pátio	Elgin	9.000	-
Sala Reuniões Gabinete – 2º andar	Philco	18.000	-

Local / Ambiente	Equipamento / Marca	Capacidade (BTU/h)	Observações
Comissariado 1º andar	Gree	12.000	-
Comissariado 2 – 1º andar	Gree	18.000	-
Auditório – 2º andar	Gree	60.000	-
Internacional – Pátio	Gree	60.000	-
Zootecnia – 1º andar	Gree	9.000	-
Jurídico – 2º andar	Agratto	12.000	-
Jurídico – 2º andar	Agratto	12.000	-
Assessoria 1 – 2º andar	Komeko	12.000	-
Copa 1 – 2º andar	Komeko	12.000	-
Assessoria 1 – 2º andar	Komeko	12.000	-
Alojamento – Pátio	Komeko	12.000	-
Copa 1 – 2º andar	Komeko	12.000	-
DOFIN – Contabilidade 2º andar	Komeko	9.000	-
DOFIN – Contabilidade 2º andar	Komeko	9.000	-
Recepção Diretoria – 1º andar	LG	12.000	-
Casa – Diretor de Eventos	LG	9.000	-
Sala Reunião Adm – 2º andar	Philco	18.000	Convencional
Recepção – 1º andar	Agratto	18.000	-
Sala das Locações	Consul	9.000	ACJ
Sala de Reunião 2A	Consul	12.000	ACJ
Sala Patrícia	Agratto	12.000	-
Comissariado 3 – 1º andar	Springer	12.000	-
Sala 1 – 1º andar	Springer	12.000	-
Sala 2 – 1º andar	Springer	12.000	-
Copa 2 – 1º andar	Springer	7.000	-
Subsecretaria – 2º andar	Electrolux	18.000	-
Subsecretaria – 2º andar	Philco	18.000	-
Casa – Subsecretaria	Wal Mitsue	12.000	-
Casa – Subsecretaria	Wal Mitsue	9.000	-
Zootecnia	Gree	9.000	

3. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO

As atividades de manutenção preventiva seguirão as seguintes periodicidades:

- Limpeza de filtros de ar: mensal
- Higienização de serpentinas e bandejas: trimestral
- Verificação de drenos e escoamento: trimestral
- Medição de temperatura e pressão: trimestral
- Inspeção de carga de fluido refrigerante: semestral
- Verificação do sistema elétrico: semestral

- Higienização completa: anual

5. CRONOGRAMA 2025

Serviço	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Limpeza de filtros de ar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Higienização serpentinhas/bandejas		✓			✓			✓			✓	
Verificação de drenos		✓			✓			✓			✓	
Inspeção elétrica					✓						✓	
Verificação de carga de fluido						✓					✓	
Higienização completa												✓

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Este plano foi elaborado sob responsabilidade técnica do profissional abaixo assinado:

Eng. Marcos Vinicius Correia Rodrigues
CREA-RS 261434



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão nº: **2171514**

Validade: **31/10/2025**

Razão Social: **CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **42.496.490/0001-09**

Nº de registro no Crea-RS: **268779**

Registrada desde: **07/06/2024**

Registrada para:

NA ÁREA DA MODALIDADE ELETRICISTA: REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(ELÉTRICOS) DE COMUNICAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; E INSTALAÇÃO.

NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NADA CONSTA.

Endereço(s): **1) R FLÁVIO CATANHEDE, 261
VILA SILVEIRA MARTINS
Cachoeirinha-RS
94940-090**

Capital Social: **R\$ 50.000,00**

Responsáveis Técnicos:

1) MARCOS VINICIUS CORREIA RODRIGUES

Título: **Engenheiro Eletricista**

Carteira Crea: **RS261434** Registrado desde **11/04/2023**

Responsável Técnico pela empresa desde **07/06/2024**

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º

2) RICARDO MONTEIRO LEMOS

Título: **Engenheiro Mecânico**

Carteira Crea: **RS166354** Registrado desde **07/12/2009**

Responsável Técnico pela empresa desde **03/07/2024**

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 12



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA

Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100

www.crea-rs.org.br

Certificamos que CONCEITO SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA.----- está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 25/8/2025 e reimpressa em 25/8/2025

Fim da certidão nº 2171514 -----