

Zimbra

licitacao@imbe.rs.gov.br

Re: Esclarecimento (Descritivo Técnico) - PE 108/2025 - 49350

De : Secretaria de Educacao <smed@imbe.rs.gov.br> qui., 06 de nov. de 2025 08:05**Assunto :** Re: Esclarecimento (Descritivo Técnico) - PE 108/2025 - 49350 3 anexos**Para :** atendimento@comercialomega.com.br**Cc :** CCGL <licitacao@imbe.rs.gov.br>

O materiais cotado refere-se ao **Piso monolítico**: aplicado de forma contínua **in loco**, sem emendas aparentes, possibilitando a criação de desenhos, demarcações (como amarelinhas) e outros formatos personalizados.

SMED

De: atendimento@comercialomega.com.br**Para:** "CCGL" <licitacao@imbe.rs.gov.br>, "Secretaria de Educação" <smed@imbe.rs.gov.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 5 de novembro de 2025 17:02:39**Assunto:** Esclarecimento (Descritivo Técnico) - PE 108/2025 - 49350

Prezados, boa tarde.

Com relação ao **Pregão Eletrônico nº 108/2025**, vimos respeitosamente solicitar o seguinte esclarecimento:

Referente ao **Item 2 – Piso emborrachado**, solicitamos confirmar se a aquisição em questão refere-se a **piso em placas de borracha** ou a **piso monolítico**.

Encaminhamos imagens meramente ilustrativas para melhor compreensão:

- **Piso em placas:** composto por módulos, geralmente de **1m x 1m (1m²)**, permitindo a instalação com peças de diferentes cores ou todas da mesma tonalidade. Entretanto, as emendas entre as placas permanecem visíveis após a instalação.



- **Piso monolítico:** aplicado de forma contínua **in loco**, sem emendas aparentes, possibilitando a criação de desenhos, demarcações (como amarelinhas) e outros formatos personalizados.



Cumpramos destacar que a principal diferença entre ambos está no **processo de fabricação e aplicação**:

O **piso em placas** é fabricado industrialmente e entregue pronto para instalação, atendendo usualmente à **ABNT NBR 16071 – Revestimentos de borracha para pisos – Requisitos e métodos de ensaio**;

O **piso monolítico** é produzido e aplicado no próprio local, com processo similar ao descrito em normas de **revestimentos contínuos poliméricos**, e requer **mão de obra especializada**, além de insumos específicos de base e acabamento.

Ressaltamos que o **piso monolítico apresenta custo substancialmente superior**, podendo atingir até **quatro vezes o valor** do piso em placas, em razão da complexidade de aplicação e do material empregado.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de confirmar **qual tipo de piso** é objeto da presente licitação, a fim de viabilizar a elaboração de proposta técnica e comercial de acordo com o item solicitado e em conformidade com as normas aplicáveis.

Por fim, destacamos que, **caso o objeto seja o piso monolítico**, o valor estimado indicado no edital encontra-se **consideravelmente abaixo do preço praticado no mercado**, conforme parâmetros técnicos e de custo para este tipo de aplicação.

Atenciosamente,

--



Fone: (41) 3388-3445
atendimento@comercialomega.com.br