

Evaporadoras peças - ALRS

08/09/2025

12° Andar Hall Leste: Placa de comunicação e Bomba de dreno.

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

11° Andar Hall Leste: Placa principal, Placa de comunicação e Bomba de dreno.

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

11° Andar Hall Norte: Placa de comunicação.

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

10° Andar Hall Leste: Motor do ventilador, Placa de comunicação.

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

9° Andar Hall Leste: Placa de comunicação e Placa principal

Modelo: ARNU09GTRA4 **BTU Refrigeração:** 9.600 **BTU Aquecimento:** 10.900

9° Andar Hall Oeste: Placa de Comunicação.

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

8° Andar Hall Norte: Placa de comunicação

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

8° Andar Hall Leste: Placa de comunicação, Motor do ventilador.

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

8° Andar Hall Sul: Placa de comunicação.

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

8° Andar Hall Oeste: Placa de comunicação.

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

7° Andar Hall Leste: Placa de comunicação, Motor do ventilador e Bomba de dreno e sensores de tubo Alta e Baixa pressão (PTC)

Modelo: ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

7° Andar Hall Sul: Placa de comunicação, Motor do ventilador e Bomba de dreno.

Modelo: ARNU18GTQA4 **BTU Refrigeração:** 19.100 **BTU Aquecimento:** 21.500

6° Andar Hall Leste: Placa de comunicação.

Modelo:ARNU18GTQA4 **BTU Refrigeração:** 19.100 **BTU Aquecimento:** 21.500

5° Andar Hall Leste: Placa de comunicação.

Modelo:ARNU09GTRA4 **BTU Refrigeração:** 9.600 **BTU Aquecimento:** 10.900

4° Andar Hall Norte: Placa de comunicação.

Modelo:ARNU18GTQA4 **BTU Refrigeração:** 19.100 **BTU Aquecimento:** 21.500

3° Andar Hall Leste: Placa de comunicação.

Modelo:ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

Térreo corredor Sul (Prédio Principal): Placa de comunicação, Bomba de dreno, cabo que liga na comunicação e sensor de retorno (Amarelo).

Modelo:ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

Térreo corredor Oeste (Em frente aos caixas eletrônicos): Placa de comunicação.

Modelo:ARNU09GTRA4 **BTU Refrigeração:** 9.600 **BTU Aquecimento:** 10.900

4° Andar Anexo (Arquivo): Placa de comunicação.

Modelo:ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

1° Andar Anexo Corredor Sul: Placa de comunicação, Placa Principal e Bomba de dreno

Modelo:ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

1° Andar Anexo Corredor Sul: Placa de comunicação.

Modelo:ARNU15GTQA4 **BTU Refrigeração:** 15.400 **BTU Aquecimento:** 17:100

CONDENSADORAS - ALRS

10/09/2025

9° Andar Condensadora escrava 2: Placa de força.

Modelo: ARUN200BTE4 AWGBSPO