


Zimbra

licitacao@imbe.rs.gov.br

Re: RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS EDITAL 0129/2025

De : Departamento de Eficiência Energética <dee.imbe@imbe.rs.gov.br> sex., 09 de jan. de 2026 08:18
Assunto : Re: RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS EDITAL 0129/2025  3 anexos
Para : Ludiero Adriano Ramin da Silva
<inovatecsolar@inovatecsolar.com.br>
Cc : licitacao@imbe.rs.gov.br

Prezados, bom dia.

1. Sim o orçamento é a mesma planilha orçamentária, que deverá ser ajustada conforme o valor proposto pela licitante com o melhor preço. (devem ser ajustados os valores unitários e totais)
2. Os encargos utilizados já estão na planilha orçamentária (foi utilizado base SINAPI), se utilizar a planilha orçamentária para envio da proposta final já vai estar ok.
3. Sim, a planilha editável já foi anexada ao site do pregão (a planilha contém "abas" na parte inferior com BDI, composições e cronograma)

Estou á disposição para esclarecimentos adicionais.

Att,
Lucas

De: "Ludiero Adriano Ramin da Silva" <inovatecsolar@inovatecsolar.com.br>
Para: "Departamento de Eficiência Energética" <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>
Cc: "Departamento de Licitação" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
Enviadas: Quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 17:02:44
Assunto: Re: RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS EDITAL 0129/2025

Boa Tarde,

Temos mais algumas duvidas, referente aos documentos que devem ser enviados junto com a PROPOSTA FINAL, previsto no Edital na pagina 1.

ORÇAMENTO SINTETICO solicitado, é a mesma PLANILHA ORÇAMENTARIA presente nos documentos anexo do Edital?

ENCARGOS SOCIAIS solicitado, é o arquivo COMPOSIÇÕES presente nos documentos anexo do Edital?

É possível nos disponibilizar os arquivos **Cronograma Físico-Financeiro, Quadro BDI, Encargos Sociais e Orçamento sintético**, em Word ou Excel?

Desde já, agradecemos a atenção dispensada a nossa solicitação.

Atenciosamente,

Em 2026-01-05 14:47, Departamento de Eficiência Energética escreveu:

Prezados, boa tarde.

Referente aos questionamento apresentados:

1. Considerando que os inversores já devem possuir as proteções necessárias, vamos solicitar apenas proteção adicional no lado CA, com disjuntores e DPS's.
2. Os sistemas que devem ser homologados são apenas os sistemas novos. Nos sistemas existentes não haverá alteração na potência do inversor, apenas vamos aumentar a capacidade do lado CC.
3. Sim, para evitar transtornos com a concessionária o ideal é iniciarmos a execução das obras após a homologação dos sistemas.

4. Sim, perdão. Podem considerar duas strings de 16 módulos.
5. Sim serão aceitos Eletrotécnicos, conforme item 5.1 do memorial descritivo.

Obs: em caso de eventual reprovação por inversão de fluxo, podemos realizar um estudo em conjunto para redistribuir/dividir este sistema. Neste caso o contrato poderá sofrer aditamentos com adição/supressão de objeto e valor.

Estou à disposição.

Att,



De: "Secretaria de Educação" <smed@imbe.rs.gov.br>
Para: "Departamento de Eficiência Energética" <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 13:18:34
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAL 0129/2025

De: "CCGL" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
Para: "Departamento de Eficiência, Energética" <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, "Secretaria de Educação" <smed@imbe.rs.gov.br>
Cc: inovatecsolar@inovatecsolar.com.br
Enviadas: Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 13:13:56
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS EDITAL 0129/2025

Boa tarde,

Segue questionamento de empresa em cópia desse e-mail (inovatecsolar@inovatecsolar.com.br), favor responder com cópia para este Departamento.

Att

DELIC

De: "Ludiero Adriano Ramin da Silva" <inovatecsolar@inovatecsolar.com.br>
Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
Enviadas: Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026 9:13:41
Assunto: ESCLARECIMENTOS EDITAL 0129/2025

Prezado (a) Pregoeiro (a),

Venho através deste, solicitar alguns esclarecimentos sobre o Edital 0129/2025, as quais seguem em anexo.

Ficamos no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

--

Ludiero Adriano Ramin da Silva

Diretor Comercial

(55) 9 9149-3408

(55) 9 8154-1384



INOVATEC

--

Ludiero Adriano Ramin da Silva

Diretor Comercial

(55) 9 9149-3408

(55) 9 8154-1384



INOVATEC