

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025

Município de Monte Belo do Sul – RS

Após a análise técnica da proposta apresentada pela empresa **EFICIENZA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **61.250.188/0001-10**, classificada provisoriamente em primeiro lugar, procede-se à verificação do atendimento às exigências do Edital e do Termo de Referência, especialmente no que se refere ao **item 11**.

No decorrer da análise da documentação técnica apresentada, foram constatadas irregularidades e ausências de documentos obrigatórios, em desacordo com as exigências previstas no Termo de Referência, conforme segue:

- Não apresentação da declaração do cabo, conforme exigido no item 9, alínea “B” do Termo de Referência, documento indispensável para comprovação das características técnicas do material ofertado;
- Não apresentação do Relatório LM-80, em desacordo com o disposto no item 9, alínea “H” do Termo de Referência, impossibilitando a verificação da manutenção do fluxo luminoso e da vida útil dos componentes LED;
- Não apresentação do estudo luminotécnico, exigido para a comprovação do atendimento aos parâmetros mínimos de desempenho estabelecidos no edital.

Ressalta-se que, embora não tenha sido apresentado estudo luminotécnico, foram enviadas as curvas fotométricas, estas foram submetidas à simulação luminotécnica, ocasião em que se verificou o não atendimento de todos os parâmetros mínimos exigidos no Termo de Referência, o que evidencia a inadequação técnica dos produtos ofertados.

Distribuição de luminárias 1	ZARA 50W (LUMINARIA LED)
D_p [W/(lx·m²)]	0.012
Campo de avaliação (P4)	Passeio Adjacente (P4)
E_m [lx] ☒ ≥ 7.50 ☐ ≤ 11.25	9.10 ☒
E_{min} [lx] ☒ ≥ 1.50 ☐	2.53 ☒
Campo de avaliação (C4)	Pista de rodagem (C4)
TI [%] ≤ 20	6
E_m [lx] ☒ ≥ 10.00	10.26 ☒
U_o ☒ ≥ 0.18 ☐	0.32 ☒
Campo de avaliação (P4)	Passeio Oposto (P4)
E_m [lx] ☒ ≥ 7.50 ☐ ≤ 11.25	2.62 ☒
E_{min} [lx] ☒ ≥ 1.50 ☐	0.90 ☒

Diante do exposto, resta caracterizado que a proposta apresentada pela empresa Eficienza Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda. não atende às exigências técnicas mínimas previstas no edital e no Termo de Referência, inviabilizando sua aceitação.

Assim, decide-se pela **DESCCLASSIFICAÇÃO** da proposta da empresa Eficienza Distribuidora de Materiais Elétricos Ltda., por descumprimento das especificações técnicas obrigatórias e inobservância dos critérios constantes do Edital e Termo de Referência.