

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025**Município de Monte Belo do Sul – RS**

Após a análise técnica da proposta apresentada pela empresa **ARCTA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **61.527.041/0001-25**, classificada provisoriamente em primeiro lugar, procede-se à verificação do atendimento às exigências do Edital e do Termo de Referência, especialmente no que se refere ao **item 10**.

No decorrer da análise da documentação técnica apresentada, foram constatadas irregularidades e ausências de documentos obrigatórios, em desacordo com as exigências previstas no Termo de Referência, conforme segue:

- O Catálogo e datasheet apresentados pela empresa não contém o modelo da luminária apresentada na proposta;

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO FINAL	PREÇO FINAL TOTAL
10	20022 - LUMINARIA LED PUBLICA VIÁRIA POTENCIA MAXIMA 100W	RAJIX	LP1004V	PC	32	R\$ 418,90	R\$ 13.404,80
TOTAL POR EXTENSO: Treze mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos							R\$ 13.404,80

- O Certificado BRA25/00267 e registro de conformidade inmetro Nº 002881/2025 não contém o modelo da luminária apresentada na proposta;
- O relatório LM80 Nº GZEE240300111201 não contempla as luminárias dos modelos LPI, apresentadas na proposta;
- Não foram apresentados os relatórios de ensaio exigidos no item 9, alíneas “d” ;“e”; “f”;
- Não foi apresentado estudo luminotécnico;
- Não foi apresentado curvas IES.

Diante do exposto, resta caracterizado que a proposta apresentada pela empresa ARCTA ENGENHARIA LTDA, não atende às exigências técnicas mínimas previstas no edital e no Termo de Referência, inviabilizando sua aceitação.

Assim, decide-se pela **DESCCLASSIFICAÇÃO** da proposta da empresa ARCTA ENGENHARIA LTDA, para o item 10 por descumprimento das especificações técnicas obrigatórias e inobservância dos critérios constantes do Edital e Termo de Referência.