

## MANIFESTAÇÃO

Em atenção ao Despacho 4069502, anexamos a análise da qualificação técnica da licitante (4070186), conforme os documentos de habilitação (4069465, 4069470, 4069501).

### **Não foi possível identificar objetivamente o atendimento dos itens:**

7.1.4.1 Qualificação Técnico-Operacional (atestados de capacidade técnica comprovando a aptidão por parte da licitante):

**b.3) fornecimento e instalação de 01 (um) painel elétrico com corrente nominal mínima de 800 A (oitocentos ampères) ou, equivalentemente, com carga nominal mínima de 300 kVA (trezentos quilovolt-ampères).**

7.1.4.2. Qualificação Técnico-Profissional (atestados de capacidade técnica comprovando a aptidão de profissional Engenheiro Eletricista ou Técnico Industrial em Eletrotécnica):

**a.1) execução de infraestrutura elétrica para atendimento de carga elétrica mínima de 380 kVA (trezentos e oitenta quilovoltampères) ou, equivalentemente, com corrente nominal mínima de 1000 A (um mil ampères);**

Com isso, sugerimos abrir diligência para que a licitante indique, caso exista, onde consta a comprovação desses itens dentre os documentos apresentados ou para que acoste documentos complementares a esses que permitam aferir objetivamente os serviços exigidos.

Devolve-se o expediente ao DLC-Licitações.



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Pereira Szelest, Coordenador(a)**, em 06/02/2026, às 11:14, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando [aqui](#) ou acessando [https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **4070192** e o código CRC **BE45DE23**.