

Zimbra

licitacao@imbe.rs.gov.br

Re: NOSSA DUVIDA ITEM 133 E 134 MANGUEIRA IRRIGAÇÃO ACEITO ESPESSURA 1,5 MM NÃO DIZ EDITAL

De : Financeiro Obras
<financeiroobras@imbe.rs.gov.br>

sex., 06 de mar. de 2026 14:47

Assunto : Re: NOSSA DUVIDA ITEM 133 E 134 MANGUEIRA IRRIGAÇÃO ACEITO ESPESSURA 1,5 MM NÃO DIZ EDITAL

Para : Departamento de Licitacao
<licitacao@imbe.rs.gov.br>

Cc : Secretaria de Obras <obras@imbe.rs.gov.br>, eldoradolicitacoes179 <eldoradolicitacoes179@gmail.com>

Boa tarde!

Vimos a este Departamento de Licitações acusar o recebimento do e-mail abaixo, contendo questionamento sobre "MANGUEIRA IRRIGAÇÃO, 3/4", EM PVC PRETO (TUBO PEBD)", o uso em sistemas de irrigação requer que seja de 3/4", por no mínimo 2,00mm, deixamos em aberto a espessura pois o mercado oferecem uma gama variável de 2mm, 2.5, 3,00mm.

--

Atenciosamente;

Prefeitura Municipal de Imbé-RS.
Secretaria de Obras e Viação
Setor de Compras/Obras.

telefone: (51) 3627. 8200 - Ramal 217.
CNPJ: 90.256.652/0001-84

De : "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Para : "Secretaria de Obras" <obras@imbe.rs.gov.br>, "Financeiro Obras" <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 6 de março de 2026 13:57:10

Assunto: Fwd: NOSSA DUVIDA ITEM 133 E 134 MANGUEIRA IRRIGAÇÃO ACEITO ESPESSURA 1,5 MM NÃO DIZ EDITAL

Boa tarde,
Segue questionamento, favor responder a requerente com cópia ao Departamento de licitação.
Att,
DELIC

De: "Eldorado Eldorado" <eldoradolicitacoes179@gmail.com>

Para: "Departamento de Licitação" <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 6 de março de 2026 12:53:02

Assunto: NOSSA DUVIDA ITEM 133 E 134 MANGUEIRA IRRIGAÇÃO ACEITO ESPESSURA 1,5 MM NÃO DIZ EDITAL

BOA TARDE !

SETOR DE LICITAÇÕES , SOBRE O ITEM 133 E ITEM 134 ELES NÃO ESPECIFICAÇÃO A ESPESSURA NESSE CASO ACEITO A NOSSA PROPOSTA NOS ITEM 133 E ITEM 134 - NOS SEGUINTE DIZERES :

ITEM 133 - MANGUEIRA IRRIGAÇÃO, 3/4", **x 1,5 MM** EM PVC PRETO (TUBO PEBD), METRO. CONFORME NORMAS VIGENTES ABNT/NBR - INMETRO.

ITEM 134 - MANGUEIRA IRRIGAÇÃO, 3/4", **x 1,5 MM** EM PVC PRETO (TUBO PEBD), ROLO 100 METRO. CONFORME NORMAS VIGENTES ABNT/NBR - INMETRO.

SERÁ ACEITO ESSE DE 1,5 MM ?

Att

Cristiano Vargas da Costa

Eldorado Comercial de Materiais Ltda EPP

CNPJ 55.288.788/0001-75

Fone/Celular/whaz - 51 9 99096466
