

De: Arquitetura - São Marcos-RS <arquitetura@saomarcos.rs.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 9 de março de 2026 14:11
Para: compras@saomarcos.rs.gov.br
Assunto: RES: ESCLARECIMENTO DISP.: 025/2026

Boa tarde,

Isso de acordo com a NBR 10118 seguir espessura de 2,77mm BWG 12

De: compras@saomarcos.rs.gov.br <compras@saomarcos.rs.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de março de 2026 10:28
Para: 'Arquitetura - São Marcos-RS' <arquitetura@saomarcos.rs.gov.br>
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO DISP.: 025/2026

Bom dia!

Segue para esclarecimento.

Att.



De: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br <licitacoes@saomarcos.rs.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 9 de março de 2026 10:24
Para: compras@saomarcos.rs.gov.br
Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO DISP.: 025/2026

Segue pedido de esclarecimento



De: Aline Guedes - Quattuor <orcamento@quattuor.eng.br>

Enviada em: segunda-feira, 9 de março de 2026 09:54

Para: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br

Assunto: ESCLARECIMENTO DISP.: 025/2026

Prezados, bom dia!

A respeito do edital de Dispensa Eletrônica 025/2026, gostaria de esclarecer:

No Memorial Descritivo diz:

3.3 Telas Metálicas

As telas metálicas utilizadas serão do tipo malha losangular, confeccionadas arame de aço galvanizado, com espessura de 1,65mm e malha de 7cm para esportivo, conforme projeto ou normas técnicas aplicáveis. As telas deverão apresentar resistência mecânica, durabilidade e acabamento uniforme, sem rebarbas ou pontos cortantes.

Porém, conforme a **ABNT NBR 10118** para telas de arame, a espessura recomendada para telas de alambrado losangular em uso esportivo, visando resistência a impactos e durabilidade, é o **fio 12** (2,76 mm), poderiam verificar?

Desde já, agradeço.

At.te,

Aline Guedes