



Imbé, 11 de Março de 2026.

Processo: **2026-4394**

Assunto: **Pedido de Compra**

Requerente: **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV**

Usuário: **LUCAS MARTINS WOLKER**

De: --DEPARTAMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA--

Para: --DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO--

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA – ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Em análise à documentação apresentada pela empresa TRI TECH TRITURAÇÃO PODAS E GUINDASTES LTDA, referente à comprovação de exequibilidade da proposta do Pregão Eletrônico nº 0110/2025, verificou-se que o documento encaminhado demonstra a viabilidade econômica da proposta, porém não permite a verificação técnica completa dos materiais ofertados nem comprova o atendimento integral às especificações do edital.

Quanto aos postes metálicos, as características apresentadas estão compatíveis com o padrão especificado no instrumento convocatório. Trata-se inclusive de produto do mesmo fabricante utilizado como referência na fase de cotação para formação do preço estimado do certame, não sendo identificadas inconsistências relevantes nesse item.

Entretanto, em relação às luminárias LED, foram identificadas divergências técnicas em relação às especificações mínimas exigidas. O edital estabeleceu luminárias com conector padrão NEMA de 7 pinos, preparadas para futura implementação de sistemas de telegestão. Todavia, a documentação apresentada indica luminárias com conector de apenas 3 pinos, o que não atende ao requisito previsto no edital.

Também foi exigida vida útil mínima superior a 80.000 horas, parâmetro usual em projetos de iluminação pública visando maior durabilidade e redução de custos de manutenção. A luminária indicada pela licitante apresenta vida útil declarada de aproximadamente 50.000 horas, valor inferior ao especificado no instrumento convocatório.

Cumprir destacar ainda que a diligência de exequibilidade solicitou expressamente o envio de datasheets ou documentos técnicos dos materiais ofertados, bem como orçamentos emitidos pelos fabricantes, a fim de permitir a verificação da conformidade técnica e a sustentação dos valores apresentados na proposta.

Contudo, a licitante não apresentou o datasheet das luminárias LED, impossibilitando a análise completa das características do equipamento ofertado. Da mesma forma, não foram apresentados os datasheets dos cabos elétricos, nem sequer informados marca e modelo dos condutores que seriam utilizados na execução da obra.

Assim, embora o documento apresentado demonstre, em tese, a exequibilidade econômica da proposta, ele não comprova a exequibilidade técnica completa, uma vez que foram identificadas divergências nas especificações das luminárias e ausência de documentação técnica essencial para avaliação dos materiais.

Diante do exposto, conclui-se que a documentação apresentada não comprova de forma suficiente a conformidade técnica da proposta, impossibilitando a validação integral dos materiais ofertados em relação às exigências estabelecidas no edital.

DEPARTAMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS MARTINS WOLKER**, em 11/03/2026 às 08:53:21.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço
<https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **AZRJ.K9BM.77YT.81BJ**
