



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

DESPACHO SIGA Nº SEGIMU-DES-2026/00025

Bento Gonçalves, 25 de fevereiro de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00280, 24/02/26 - SEFIN.

Segue análise dos catálogos dos itens ofertados no pregão eletrônico 229/2025:

Instalar – Materiais Elétricos

Item 01 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 06 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 08 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 11 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 14 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 20 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 23 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 26 - Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

DFER Distribuidora de Ferragens

Item 02 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por DELTON PICOLLO.
Documento Nº: 177684-5804 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=177684-5804>



SEGIMUDES202600025A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

Item 03 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 10 – A marca de conectores MCI não é uma marca aprovada pela RGE. Em consulta realizada, na data de 25/02/2026, verificamos que os fornecedores aprovados pela RGE para este tipo de conector são atualmente : Incesa, Intelli, Polimetal, Niled, Sicame, TE Connectivity. Portanto o produto não está conforme especificação.

Macrocenter Multi Comércio

Item 04 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 05 - Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 12 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 13 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 15 - Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 19 - Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Ecowsolar

Item 07 – Este produto deverá ser montado conforme especificação apresentada e não possui catálogo. Dessa forma será avaliado no momento da entrega. Por hora a proposta pode ser aceita.

Luzled

Item 09 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 16 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 17 – Após análise do catálogo o produto está conforme especificações



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

Item 18 - Após análise do catálogo o produto está conforme especificações

Item 21 – A fita isolante apresentada não atende a especificação. A largura é de 18mm e não 19mm, a espessura é de 0,13mm e não de 0,18mm, além de ser uma fita de uso geral e não profissional. Os demais parâmetros não estavam disponíveis no catálogo, mas de qualquer forma a fita apresentada não atende a especificação. Na descrição são citadas marcas de referência; caso sejam ofertadas alternativas, é indispensável avaliar todos os parâmetros técnicos da especificação para assegurar que atendam integralmente aos requisitos estabelecidos.

- assinado eletronicamente -

Delton Picolo
Engenheiro Elétrico

