



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/00418

Bento Gonçalves, 13 de março de 2026.

Ao
Delton Picolo
Engenheiro Elétrico
Engenharia

Assunto: Análise de proposta e catálogo item 10, PE 229/2025- 2ª CHAMADA

Bom dia,

Envio para vossa análise os documentos proposta mais catálogo do item 10 do PE 229-25.

Aguardo análise para dar continuidade ao certame.

Obrigada

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Thaís Lima Loureiro Pinto
Assessor Administrativo



Assinado com senha por THAÍS LIMA LOUREIRO PINTO.
Documento Nº: 181420-9111 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=181420-9111>

Classif. documental

00.01.01.01



SEFINOFI202600418A



Instalart – Materiais Elétricos Ltda

Espumoso/RS 54-991275561 54-984175294
Av. Castelo Branco, 117 bairro São Jorge 99400-000
CNPJ: 05.117.514/0001-45 CGC/TE 041/0031801

A
Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves - RS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2025
Processo Administrativo: 678/2025

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto abaixo discriminado, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

DO OBJETO E PREÇOS:

Item	Especificação	UNID	QTDE MIN	QTDE MAX	MARCA	VALOR	SOMA
1	Abraçadeira de nylon branca 500x7,6mm-dispensado por unidadeEXCLUSIVO ME/EPP	UN	100	1000	FRONTEC	R\$ 1,40	R\$ 1.400,00
6	Cabo telefônico externo fe-100EXCLUSIVO ME/EPP	M	200	2000	STE CONDUTORES	R\$ 1,60	R\$ 3.200,00
8	Cola de silicone 280 mlEXCLUSIVO ME/EPP	UN	10	100	FIRMEX	R\$ 11,20	R\$ 1.120,00
10	Conector derivação perfurante isolado: principal 10-95mm2, derivação 1,5 - 10mm2 por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1.000v, para condutores isolados de alumínio e/ou pvc (750v). Isolações sem cobertura. a marca fornecida deve ser aprovada pela RGE/CPFL. (Atualmente as marcas aprovadas são incesa, inteli e kru)EXCLUSIVO ME/EPP	UN	300	3000	MCI	R\$5,22	R\$15.660,00
11	Detector de tensão - indicador de tensão com sinal luminoso e sonoro, deve ser capaz de identificar tensão ac sem contato. Deve estar de acordo com a categoria iv 1000vEXCLUSIVO ME/EPP	UN	2	20	BESTFER	R\$ 19,85	R\$ 397,00
14	Eletroduto pead flexível 1EXCLUSIVO ME/EPP	M	80	800	CONDITALL	R\$ 4,00	R\$ 3.200,00
20	Fita isolante autofusão 19 mm x 2 mEXCLUSIVO ME/EPP	RL	5	50	DECORLUX	R\$ 6,50	R\$ 325,00
23	Plugue de tomada fêmea 2p+t, 20a, com prensa caboEXCLUSIVO ME/EPP	UN	10	100	PLUZIE	R\$ 4,75	R\$ 475,00
26	Pu 40 adesivo selante - pu 40 adesivo selante de poliuretano cola uso geral 400gEXCLUSIVO ME/EPP	UN	10	100	FIRMEX	R\$ 24,50	R\$ 2.450,00
							R\$ 28.227,00

1 – DECLARAMOS sob as penas da Lei, que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

2 - DECLARAMOS que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 dias contados da data da entrega da proposta.

3 - DECLARAMOS, expressamente, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como todas as obrigações especificadas na minuta do contrato.

4 - Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado, em conformidade com o instrumento convocatório, e para esse fim fornecemos os



Assinado com senha por THAÍS LIMA LOUREIRO PINTO.
Documento Nº: 181420.1168971-2376 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=181420.1168971-2376>



SEFINOF1202600418A



seguintes dados:

Instalart – Materiais Elétricos Ltda

Espumoso/RS 54-991275561 54-984175294
Av. Castelo Branco, 117 bairro São Jorge 99400-000
CNPJ: 05.117.514/0001-45 CGC/TE 041/0031801



Assinado com senha por THAÍS LIMA LOUREIRO PINTO.
Documento Nº: 181420.1168971-2376 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=181420.1168971-2376>



SEFINOFI202600418A



Instalart – Materiais Elétricos Ltda

Espumoso/RS 54-991275561 54-984175294
Av. Castelo Branco, 117 bairro São Jorge 99400-000
CNPJ: 05.117.514/0001-45 CGC/TE 041/0031801

- ✓ RAZÃO SOCIAL: Instalart Materiais Elétricos Ltda
- ✓ CNPJ: 05.117.514/0001-45 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 041/0031801
- ✓ ENDEREÇO: Av Castelo Branco, 117 – bairro São Jorge - Espumoso/RS
- ✓ TELEFONE: 54-991275561 54-984175294
- ✓ E-MAIL: instalart.espumoso@hotmail.com
- ✓ REPRESENTANTE E CARGO: Rogério Dambros, Sócio Proprietário
- ✓ INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO:
 - o Banco: 104 Conta Corrente: 003.00000706-7 Agência: 0912

Espumoso/RS, 24 de fevereiro de 2026.

INSTALART MATERIAIS
ELETRICOS

LTDA:05117514000145

Assinado de forma digital por
INSTALART MATERIAIS ELETRICOS
LTDA:05117514000145

Dados: 2026.02.24 15:13:12 -03'00'

Rogério Dambros
Administrador
RG 8033592067 SSP/RS




Assinado com senha por THAÍS LIMA LOUREIRO PINTO.
Documento Nº: 181420.1168971-2376 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=181420.1168971-2376>



SEFINOFI202600418A

SIGA

CONECTOR DERIVAÇÃO PERFORANTE. PIERINGING TAP CONNECTOR. CONECTOR GRIFO PERFORADOR.



UTILIZAÇÃO:

Conexões de derivação por perfuração em condutores isolados de cobre e/ou alumínio, em redes secundárias e ramais aéreos de baixa tensão.

CONDUTORES:

Fios e cabos de cobre e alumínio, série métrica e AWG/MCM.

COMPOSIÇÃO:

Fabricado com polímeros de alta resistência mecânica, contatos dentados em liga de cobre de alta condutividade elétrica, parafuso e arruela lisa em aço zincado eletrolítico e porca limitadora de torque em alumínio de alta resistência mecânica.

ACABAMENTO:

Contato dentado estanhado e porca de alumínio decapado fosco. Superfície externa lisa isenta de rebarbas, trincas, contaminação, fissuras ou deformações.

USAGE:

Derivation connections by drilling in insulated copper and/ or aluminium conductors, on secondary networks and low voltage overhead lines.

CONDUCTORS:

Copper or aluminum wires and cables, metric series and AWG / MCM.

COMPOSITION:

Manufactured with polymers with high mechanical resistance, toothed contacts in copper alloy with high electrical conductivity, screw and flat washer in electrolytic zinc plated steel and torque limiting nut with high mechanical resistance aluminium.

FINISHING:

Tin plated toothed contact and matte pickled aluminum nut. Smooth external surface free of burrs, cracks, contamination, cracks or deformations.

UTILIZACIÓN:

Conexiones de derivación mediante perforación en conductores aislados de cobre y/o aluminio, en redes secundarias y ramales aéreos de baja tensión.

CONDUCTORES:

Hilos y cables de cobre y aluminio, series métricas y AWG/MCM.

COMPOSICIÓN:

Fabricado con polímeros de alta resistencia mecánica, contactos dentados en aleación de cobre de alta conductividad eléctrica, tornillo y arandela plana en acero galvanizado electrolítico y tuerca limitadora de torque en aluminio de alta resistencia mecánica.

ACABAMIENTO:

Contacto dentado estanhado y tuerca de aluminio decapado mate. Superficie externa lisa libre de rebabas, grietas, contaminación, grietas o deformaciones.

CONDUTORES / CONDUCTORS / CONDUCTORES						DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONES (mm)		
REFERÊNCIA REFERENCE REFERENCIA	CÓDIGO CODE CÓDIGO	PRINCIPAL RUN PRINCIPAL Ø		DERIVAÇÃO TAP DERIVACIÓN Ø		A	B	C
	MCI	mm²	AWG MCM	mm²	AWG MCM			
PEQUENO	CPP 000	10-70	8-2/0	1,5-10	16-8	20	35	52
PEQUENO	CPP 001	10-95	8-2/0	1,5-10	16-8	23	37	52
MÉDIO	CPP 002	10-120	8-4/0	6-35	10-2	27	43	57
GRANDE	CPP 003	25-150	4-300	25-150	4-300	33	52	70
GRANDE	CPP 004	10-150	8-300	10-35	8-2	35	45	65
GRANDE	CPP 013	50/70-250	1/0-477	50-240	1/0-477	41	65	90
GRANDE / DUPLO	CPP 014	70-240	2/0-477	70-240	2/0-477	85	65	90





MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

DESPACHO SIGA Nº SEGIMU-DES-2026/00037

Bento Gonçalves, 13 de março de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/00418, 13/03/26 - SEFIN.

Segue análise do catálogo do Item 10 da empresa Instalart Materiais Elétricos

Item 10 – A marca de conectores MCI não é uma marca aprovada pela RGE. Em consulta realizada, na data de 25/02/2026, verificamos que os fornecedores aprovados pela RGE para este tipo de conector são atualmente : Incesa, Intelli, Polimetal, Niled, Sicame, TE Connectivity. Portanto o produto não está conforme especificação.

- assinado eletronicamente -

Delton Picolo
Engenheiro Elétrico



Assinado com senha por DELTON PICOLO.
Documento Nº: 181434-9111 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=181434-9111>

Classif. documental

00.01.01.01



SEGIMUDES202600037A