


NUM. DE CILINDROS	SEÇÃO DE CILINDROS	SEÇÃO DE CILINDROS	SEÇÃO DE CILINDROS	SEÇÃO DE CILINDROS	SEÇÃO DE CILINDROS
1	10,00	220V	23.285	40,00A	RESERVA
2	10,00	220V	9.840	32,00A	RESERVA
3	10,00	220V	7.560	32,00A	RESERVA
4	10,00	220V	19.055	40,00A	RESERVA
5	16,00	220V	52.645	80,00A	RESERVA
6	16,00	220V	68.302	125,00A	RESERVA
7	10,00	220V	20.100	40,00A	RESERVA
8	10,00	220V	13.400	32,00A	RESERVA
9	10,00	220V	7.500	32,00A	RESERVA

LEGENDA	
	Condutor AT
	Condutor BT
	Condutor de Proteção
	Condutor de Proteção com Sinal
	Condutor de Proteção e Sinal LAF
	Condutor de Sinal
	Quadro Geral



TÉRREO



SUBSOLO

SUBSTACÃO 150KVA JÁ EXISTENTE

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO</b> SECRETARIA DO PLANEJAMENTO Rua Júlio May, 242 - CEP 95.900.178 Tel.: (051)3982-1065	
<b>UBS MONTANHA - GERADOR 200KVA</b>			
PREFEITO MUNICIPAL: <b>GLÁUCIA SCHUMACHER</b>		SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO: <b>ALEX SCHMITT</b>	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>DARLAN MIGUEL AGOSTINI</b>		PROJETO: <b>ELETRICO - GERADOR 200KVA</b>	
DISCRIMINAÇÃO: <b>SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO</b>		ÁREA:	ESCALA: <b>SEM ESCALA</b>
DATA: <b>OUTUBRO/2025</b>	PRANCHAS: <b>01</b>	ESTABECIMENTO:	EMPREITEIRA: