LAYERS DA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

01_EXTINTORES

NOTA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

Sinalização de orientação: setas e textos indicando o caminho a percorrer, a saída e a escada.
Sinalização de salvamento: setas e textos indicando o caminho a percorrer, a saída e a escada, e a localização de todos os extintores e hidrantes.
Sinais: sempre que possível, devem ser colocados nos cantos e nas bordas.

- A sinalização de saída de emergência deve ser localizada horizontalmente acima das portas, no batente e nunca na porta.

- A sinalização de orientação deve indicar de onde vem e para onde se deve ir.

- A sinalização de orientação deve indicar de onde vem e para onde se deve ir, mostrando a distância de percurso de qualquer ponto da rota de saída até a localização seguinte.

- A sinalização de orientação deve ser colocada no sentido do fluxo de pessoas e nas bordas.

- A sinalização de orientação deve ser colocada de forma que a mesma seja visível de qualquer ponto da rota de saída.

- A sinalização de orientação deve ser colocada de forma que a mesma seja visível de qualquer ponto da rota de saída e a localização seja de no máximo 10 m de distância entre cada sinal, sendo que a partir de 20 m de distância a sinalização deve ser acrescida.

- A mensagem escrita "SAÍDA" deve ser colocada acima da porta de saída.

- A mensagem escrita "SAÍDA" deve ser colocada acima da porta de saída e a seta deve ser colocada de forma que indique a direção da saída.

- Os textos e as setas de sinalização devem ser a cor contrastante com a cor do fundo.

Dimensões mínimas a serem adotadas:

- Sinais de saída: 0,30 m x 0,15 m
- Sinais de orientação: 0,30 m x 0,15 m
- Sinais de localização: 0,30 m x 0,15 m

Dimensões Mínimas a serem para ESTANTARIA

- Dimensões Mínimas a serem para ALARME DE INCÊNDIO
- Dimensões Mínimas a serem para HIDRANTES/MANGUEIRAS
- Dimensões Mínimas a serem para SAÍDA DE EMERGÊNCIA

NOTA DE ORIENTAÇÃO E SINAIS
1 Sinalização de rotas de fuga e de saída de emergência, incluindo as rotas para deficientes físicos e rotas acessíveis, com as seguintes: - sinais indicando saídas de emergência; - sinais indicando direções, inclusive horizontais, e localização, quando necessário, de saídas de emergência e de rotas de fuga; - sinais de orientação e localização, instalados em corredores e em outros ambientes, de forma que, de qualquer ponto, pelo menos um sinal esteja visível; - sinais de orientação e localização, instalados em escadas e rampas, de forma que, em cada lance, pelo menos um sinal esteja visível; - sinais de orientação e localização, instalados em corredores e em outros ambientes, de forma que, a partir de qualquer ponto, pelo menos um sinal esteja visível; - sinais de orientação e localização, instalados em escadas e rampas, de forma que, em cada lance, pelo menos um sinal esteja visível; - sinal indicando a saída do último pavimento, quando for o caso, de forma que esteja visível; - sinalização de rota de fuga e de emergência para deficientes físicos e rotas acessíveis