



Imbé, 14 de Abril de 2026.

Processo: **2026-5941**

Assunto: **Abertura de Nova Ata**

Requerente: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED**

Usuário: **LUCAS MARTINS WOLKER**

De: **--DEPARTAMENTO DE ORIGEM--**

Para: **--DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES--**

Trata-se de análise técnica dos documentos solicitados para comprovação da exequibilidade da proposta:

1. Apresente MARCA /MODELO ou DATASHEET dos módulos FV, Inversores, cabos solares e disjuntores, para verificar se atendem aos requisitos do memorial descritivo e termo de referência;

- Apresentou datasheet dos módulos FV;
- **Apresentou datasheet de dois modelos de inversores, diferentes do modelo informado no orçamento do fabricante;**
- **Não apresentou marca/modelo/ datasheet dos cabos solares;**
- **Não apresentou marca/modelo/ datasheet dos disjuntores;**

2. Apresente TODA a documentação de habilitação técnica conforme edital, item 8.3.

- Trata-se de documentação de habilitação, não sendo necessário apresentar na exequibilidade.

3. Apresente TODA a documentação referente qualificação econômico-financeira conforme edital, item 8.4;

- Trata-se de documentação de habilitação, não sendo necessário apresentar na exequibilidade.

4. Por fim apresente a documentação para comprovar a exequibilidade da proposta, considerando que o valor ofertado está abaixo de 75% do valor orçado inicialmente. Essa documentação deverá conter os orçamentos do distribuidor, contendo no mínimo: (DATA, VALIDADE DO ORÇAMENTO, E OS PREÇOS DOS MÓDULOS DV, INVERSORES, CABOS SOLARES E ESTRUTURAS)

Apresentou orçamento contendo os seguintes itens:

- Apresentou orçamento dos módulos FV da marca TSUN;
- **INVERSORES DA MARCA SAJ (Não foi apresentado datasheet deste inversor, devendo constar no orçamento os modelos de inversores que a empresa apresentou os datasheets);**
- **Não apresentou orçamento dos cabos solares;**
- Apresentou orçamento das estruturas;

Conforme documentação apresentada não é possível aferir a exequibilidade da proposta, uma vez que não foram apresentados os orçamentos dos inversores das marcas que a empresa anexou os datasheets e não apresentou orçamento ou marca/modelo dos cabos e disjuntores. Dessa forma, retornamos o processo para prosseguimento do certame.

DEPARTAMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS MARTINS WOLKER**, em 14/04/2026 às 11:43:00.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço <https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **SPYN.7ANB.K6IO.GYRH**