



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ



Imbé, 22 de Abril de 2026.

Processo: **2025-10286**

Assunto: **Pedido de Compra**

Requerente: **ADRIANA APARECIDA RAMOS FALKENBACH**

Usuário: **RENAN KONRATH DE SOUZA**

De: **Departamento de Eficiencia Energetica**

Para: **Licitação**

Conforme analise da proposta a botoeira não atende os requisitos conforme solicitado, a botoeira é diferente do solicitado.

Requisito da especificação BT 100 atende? Motivo

Botão de inox e foi ofertado o produto de plástico

Contato NA (contato seco) e foi ofertado o produto de tecnologia RF sem fio (não é contato direto)

Instalação com fio (padrão controle de acesso) e foi ofertado o produto totalmente sem fio

Uso interno e externo robusto e foi ofertado o produto de certificação IP44 (chuva leve ok, mas não padrão segurança)

Integração direta com controladora e foi ofertado o produto que precisa receptor RF

Documento assinado eletronicamente por **RENAN KONRATH DE SOUZA**, **Chefe de Setor de Informática** em 22/04/2026 às 11:04:36.



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço
<https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **BTFO.V069.UQKX.2GXL**