



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

OFÍCIO SIGA Nº SEGIMU-OFI-2026/00149

Bento Gonçalves, 12 de junho de 2026.

À Licitações

Assunto: Relatório de Avaliação da Amostra – Cabo Multiplexado (Pregão Eletrônico nº 229/2025, item 3)

Foi realizada a análise da amostra do cabo multiplexado enviada pela empresa **ECOWSOLAR**, referente ao item 3 do Pregão Eletrônico nº 229/2025.

- O condutor fase e o condutor neutro apresentam **7 fios de alumínio**, cada um com diâmetro aproximado de **1,35 mm**, resultando em seção transversal equivalente a **cerca de 10 mm²**.
- As dimensões externas e internas dos condutores estão **em conformidade com as especificações do catálogo técnico**.
- Foi efetuado o **teste de propagação de chama** na capa isolante, confirmando que o material é **não propagante**.
- A capa do cabo possui **identificação completa**, incluindo bitola, tensão nominal, material isolante, norma aplicável e demais informações exigidas.

Diante dos resultados, conclui-se que a amostra está **em conformidade com as especificações estabelecidas no edital e no termo de referência**.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -

Delton Picolo
Engenheiro Elétrico

Classif. documental

00.01.01.01



Assinado com senha por DELTON PICOLO.
Documento Nº: 201530-782 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=201530-782>



SEGIMUOFI/202600149A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana



Assinado com senha por DELTON PICOLO.
Documento Nº: 201530-782 - consulta à autenticidade em
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=201530-782>

