



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES  
**Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana**

**DESPACHO SIGA Nº SEGIMU-DES-2026/00105**

Bento Gonçalves, 18 de junho de 2026.

**DESPACHO**

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/01120, 18/06/26 - SEFIN.

Segue parecer das propostas resultantes do PE 028/2026 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED AVULSAS

PRIMAVERA AUTOMACAO LTDA – Itens 5 e 6

Foi apresentado a documentação conforme subitens 5.4.1.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4 do Edital e o material esta de acordo com as exigências solicitadas

CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - itens 7 e 8

Foi verificado a documentação conforme subitens 5.4.1.2, 5.6, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 e 5.6.4 do Edital e segue conclusão:

- Ficamos com dúvidas em relação à certificação PROCEL, pois o arquivo apresentado estava com partes cortadas. Para confirmar, realizamos a verificação diretamente no site do Selo PROCEL e constatamos que as luminárias possuem a certificação mencionada.

- Não foi apresentado cálculos luminotécnicos demonstrando que as luminárias atendem aos requisitos do Anexo I do Termo de Referência, conforme item 5.4.1.2 do edital.

- As luminárias apresentadas no catálogo são indicadas para instalação em braços com diâmetro entre 48 e 63 mm. No entanto, a especificação do edital prevê utilização em braços de 25 a 48 mm. O catálogo traz a observação de que, para braços de menor diâmetro, deve-se verificar a possibilidade de adaptação. Nesse caso, cabe ao fornecedor informar se as luminárias podem ser instaladas em braços de 25 mm, que são os modelos mais utilizados para esta faixa de potência.

*Classif. documental*

00.01.01.01



Assinado com senha por DELTON PICOLO.  
Documento Nº: 202936-608 - consulta à autenticidade em  
<https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=202936-608>



SEGIMUDES202600105A

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES  
**Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana**

Em resumo não foi apresentado o cálculo luminotécnico e não foi possível certificar se a luminária pode ser instalada em braços com 25mm de diâmetro.

- assinado eletronicamente -

Delton Picolo  
Engenheiro Elétrico

