

De: Arquitetura - São Marcos-RS <arquitetura@saomarcos.rs.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 6 de julho de 2026 14:24
Para: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br
Assunto: RES: Pedido de esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 024/2026 – Especificações técnicas dos itens 5 e 7

Boa tarde,

Ele está correto nas 2 questões, o difusor é um “cone” que fica na boca dos extintores de CO2, sendo os extintores ABC não necessitam do mesmo,

E os extintores pequenos de 1 e 2kg são referentes a extintores veiculares, cujos suportes devem conter nos carros, ou carros mais novos não possuem tal sistema visto não haver mais obrigatoriedade do mesmo.

Porém segue a obrigação dos extintores em ônibus e caminhões.

Att,



Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898

De: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br <licitacoes@saomarcos.rs.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 6 de julho de 2026 10:38

Para: arquitetura@saomarcos.rs.gov.br

Assunto: ENC: Pedido de esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 024/2026 – Especificações técnicas dos itens 5 e 7

Segue pedido de esclarecimento.



De: FORMAIO EXTINTORES <formaio.extintores@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 2 de julho de 2026 16:14

Para: licitacoes@saomarcos.rs.gov.br

Assunto: Pedido de esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 024/2026 – Especificações técnicas dos itens 5 e 7

Prezados,

Verificamos os seguintes pontos:

1. Item 7 – Extintor ABC 6 kg

O descritivo técnico informa que o equipamento deve possuir "**mangueira e difusor conforme normas técnicas**".

Entretanto, gostaríamos de confirmar se a referência ao **difusor** está correta, uma vez que, tecnicamente, **extintores de pó químico (PQS – classes BC e ABC) utilizam mangueira com esguicho/bico de descarga, não sendo equipados com difusor**. O difusor é um componente característico dos **extintores de dióxido de carbono (CO₂)**.

Dessa forma, solicitamos informar se houve equívoco na redação do descritivo ou se deverá ser considerada a configuração técnica normalmente adotada para extintores de pó químico ABC.

2. Itens 5 e 6 – Extintores ABC 1 kg e 2 kg com suporte

Os itens 5 e 6 referem-se, respectivamente, aos extintores **ABC de 1 kg (P1)** e **ABC de 2 kg (P2)**, ambos com suporte.

Considerando que os modelos **P1 e P2** são tradicionalmente destinados à aplicação veicular, solicitamos confirmar se o orçamento e o fornecimento deverão contemplar os respectivos **suportes automotivos**, próprios para instalação em veículos, e não suportes de parede.

Agradecemos a atenção e permanecemos no aguardo dos esclarecimentos.

Atenciosamente,

FORMAIO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.

CNPJ: 66.729.608/0001-60

Telefone: (46) 98414-9493