

Zimbira

licitacao@imbe.rs.gov.br

Re: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS

De : licitacoes@combratel2000.com.br

qui., 09 de jul. de 2026 11:59

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS**Para :** Departamento de Eficiência Energética
<dee.imbe@imbe.rs.gov.br>**Cc :** Departamento de Licitacao
<licitacao@imbe.rs.gov.br>, financeiroobras
<financeiroobras@imbe.rs.gov.br>

Ok, obrigada!

Em 2026-07-08 09:16, Departamento de Eficiência Energética escreveu:

> Prezada Nathalia,

>

> Em atenção ao seu pedido de esclarecimento complementar a respeito do
> Pregão Eletrônico nº 0056/2026, informamos que os equipamentos de
> balizamento noturno (Padrão SN-05) serão utilizados especificamente em
> heliponto.

>

> Essa especificação de aplicação pode ser utilizada pela empresa para a
> verificação das normas vigentes e a devida composição dos preços.
> Contudo, esclarecemos que não é necessário detalhar ou escolher a cor
> exata do globo/lente no momento da formulação da proposta técnica da
> licitação.

>

> A definição precisa da cor do lote será formalizada e informada por
> esta municipalidade posteriormente, de maneira direta e oficial, no ato
> da emissão e envio da respectiva Nota de Empenho.

>

> Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas.

>

> Atenciosamente,

>

> Prefeitura Municipal de Imbé-RS

>

> Secretaria de Obras e Viação / Setor de Compras e Obras

>

>

> ----- Mensagem original -----

> De: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>

> Para: "Secretaria de Obras" <obras@imbe.rs.gov.br>, "Financeiro Obras"

> <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>, "Departamento de Eficiência

> Energética" <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>

> Enviadas: Quarta-feira, 8 de julho de 2026 8:30:00

> Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026

> – Município de Imbé/RS

>
> Bom dia,
>
> Segue solicitação de esclarecimento, favor responder a requerente com
> cópia ao Departamento de Licitação.
>
> Atenciosamente,
>
> DELIC
>
> ----- Mensagem encaminhada -----
> De: "licitacoes" <licitacoes@combratel2000.com.br>
> Para: "Financeiro Obras" <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>
> Cc: "Departamento de Eficiência, Energética" <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>,
> "Secretaria de Obras" <obras@imbe.rs.gov.br>, "Departamento de
> Licitação" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
> Enviadas: Terça-feira, 7 de julho de 2026 16:14:57
> Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026
> - Município de Imbé/RS
>
> Prezados,
>
> Agradecemos o retorno.
>
> Entretanto, o descritivo permanece ambíguo. A informação "Cor: Conforme
> Normas ANAC" não identifica objetivamente a cor do globo/lente, uma vez
> que as normas preveem diferentes cores conforme a aplicação da
> luminária.
>
> Assim, solicitamos que seja informada a cor efetivamente pretendida
> para
> o item ou a aplicação específica da luminária, a fim de possibilitar a
> correta elaboração das propostas.
>
>
> Atenciosamente,
> Nathalia
>
> Em 2026-07-06 15:28, Financeiro Obras escreveu:
>> Boa tarde!
>>
>> Vimos a esta empresa acusar o recebimento do e-mail abaixo, contendo
>> questionamento acerca do descritivo do produto.
>> Informamos que o referido descritivo esta bem nítido, quanto as cores,
>> ou seja:
>>
>> Luminária/Aparelho para balizamento noturno (aeroportos e helipontos).
>> Padrão SN-05, características compatíveis com
>> ABNT, ANAC RBAC 154/155, FAA L-861, USA Military Standard MIL-C 7989;
>> Globos com tecnologia Fresel, configuração
>> simétrica em policarbonato UV , termo resistente. Corpo em alumínio
>> fundido e juntas em neoprene; Soquete P28S Médio
>> Prefocus para circuito série ou E-27 para circuito paralelo; Montagem
>> por rosca 1 1/2", UNF na junta frangível, com placa
>> CIL. Compatível com lâmpadas: 127/220v; LED: 6 - 10W. Cor: Conforme

>> Normas ANAC.
>>
>>
>>
>> --
>> Atenciosamente;
>>
>> Prefeitura Municipal de Imbé-RS.
>> Secretaria de Obras e Viação
>> Setor de Compras/Obras.
>>
>> telefone: (51) 3627. 8200 - Ramal 217.
>> CNPJ: 90.256.652/0001-84
>>
>>
>>
>> ----- Mensagem original -----
>> De: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
>> Para: "Departamento de Eficiência, Energética"
>> <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, "Secretaria de Obras"
>> <obras@imbe.rs.gov.br>, "Financeiro Obras"
>> <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>
>> Enviadas: Segunda-feira, 6 de julho de 2026 15:10:02
>> Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº
>> 0056/2026
>> - Município de Imbé/RS
>>
>> ----- Mensagem encaminhada -----
>> De: "licitacoes" <licitacoes@combratel2000.com.br>
>> Para: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
>> Enviadas: Sexta-feira, 3 de julho de 2026 16:19:01
>> Assunto: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026 -
>> Município de Imbé/RS
>>
>> Prezados(as),
>>
>> Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0056/2026, promovido pelo
>> Município de Imbé/RS, cuja sessão pública está prevista para o dia
>> 10/07/2026, vimos solicitar o seguinte esclarecimento acerca das
>> especificações do item referente à Luminária/Aparelho para Balizamento
>> Noturno (Aeroportos e Helipontos) - Padrão SN-05.
>>
>> A descrição técnica informa que o equipamento deverá possuir globo com
>> tecnologia Fresnel, configuração simétrica em policarbonato UV, termo
>> resistente, entretanto não especifica a cor do globo, constando apenas
>> a
>> informação "Cor: conforme normas ANAC".
>>
>> Considerando que as normas da ANAC estabelecem diferentes cores para
>> esse tipo de luminária, conforme sua aplicação (por exemplo: azul,
>> verde, vermelha, âmbar, branca, entre outras), solicitamos informar
>> qual
>> é a cor do globo exigida para o item, a fim de possibilitar a correta
>> elaboração da proposta e o fornecimento do equipamento compatível com

>> a
>> necessidade desse Município.
>>
>> Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o esclarecimento.
>>
>> Atenciosamente,
>>
>> Layane França
>> Analista de Licitações

De : Financeiro Obras <financeiroobras@imbe.rs.gov.br> qua., 08 de jul. de 2026 09:22

Assunto : Read-Receipt: Fwd: Pedido de Esclarecimento –
Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de
Imbé/RS

 1 anexo

Para : CCGL <licitacao@imbe.rs.gov.br>

The message sent on July 8, 2026 at 8:30:00 AM GMT-03:00 to financeiroobras@imbe.rs.gov.br with subject "Fwd: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

De : Departamento de Eficiência Energética
<dee.imbe@imbe.rs.gov.br>

qua., 08 de jul. de 2026 09:16

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico
nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS

Para : Departamento de Licitacao
<licitacao@imbe.rs.gov.br>

Cc : financeiroobras <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>,
licitacoes@combratel2000.com.br

Prezada Nathalia,

Em atenção ao seu pedido de esclarecimento complementar a respeito do Pregão Eletrônico nº 0056/2026, informamos que os equipamentos de balizamento noturno (Padrão SN-05) serão utilizados especificamente em heliponto.

Essa especificação de aplicação pode ser utilizada pela empresa para a verificação das normas vigentes e a devida composição dos preços. Contudo, esclarecemos que não é necessário detalhar ou escolher a cor exata do globo/lente no momento da formulação da proposta técnica da licitação.

A definição precisa da cor do lote será formalizada e informada por esta municipalidade posteriormente, de maneira direta e oficial, no ato da emissão e envio da respectiva Nota de Empenho.

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Imbé-RS

Secretaria de Obras e Viação / Setor de Compras e Obras

----- Mensagem original -----

De: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Para: "Secretaria de Obras" <obras@imbe.rs.gov.br>, "Financeiro Obras" <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>, "Departamento de Eficiência Energética" <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>

Enviadas: Quarta-feira, 8 de julho de 2026 8:30:00

Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026 - Município de Imbé/RS

Bom dia,

Segue solicitação de esclarecimento, favor responder a requerente com cópia ao Departamento de Licitação.

Atenciosamente,

DELIC

----- Mensagem encaminhada -----

De: "licitacoes" <licitacoes@combratel2000.com.br>

Para: "Financeiro Obras" <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>

Cc: "Departamento de Eficiência, Energética" <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, "Secretaria de Obras" <obras@imbe.rs.gov.br>, "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Enviadas: Terça-feira, 7 de julho de 2026 16:14:57

Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026 - Município de Imbé/RS

Prezados,

Agradecemos o retorno.

Entretanto, o descritivo permanece ambíguo. A informação "Cor: Conforme Normas ANAC" não identifica objetivamente a cor do globo/lente, uma vez que as normas preveem diferentes cores conforme a aplicação da luminária.

Assim, solicitamos que seja informada a cor efetivamente pretendida para o item ou a aplicação específica da luminária, a fim de possibilitar a correta elaboração das propostas.

Atenciosamente,

Nathalia

Em 2026-07-06 15:28, Financeiro Obras escreveu:

> Boa tarde!

>

> Vimos a esta empresa acusar o recebimento do e-mail abaixo, contendo

> questionamento acerca do descritivo do produto.

> Informamos que o referido descritivo esta bem nítido, quanto as cores,
> ou seja:
>
> Luminária/Aparelho para balizamento noturno (aeroportos e helipontos).
> Padrão SN-05, características compatíveis com
> ABNT, ANAC RBAC 154/155, FAA L-861, USA Military Standard MIL-C 7989;
> Globos com tecnologia Fresnel, configuração
> simétrica em policarbonato UV , termo resistente. Corpo em alumínio
> fundido e juntas em neoprene; Soquete P28S Médio
> Prefocus para circuito série ou E-27 para circuito paralelo; Montagem
> por rosca 1 1/2", UNF na junta frangível, com placa
> CIL. Compatível com lâmpadas: 127/220v; LED: 6 - 10W. Cor: Conforme
> Normas ANAC.
>
>
>
> --
> Atenciosamente;
>
> Prefeitura Municipal de Imbé-RS.
> Secretaria de Obras e Viação
> Setor de Compras/Obras.
>
> telefone: (51) 3627. 8200 - Ramal 217.
> CNPJ: 90.256.652/0001-84
>
>
>
>
> ----- Mensagem original -----
> De: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
> Para: "Departamento de Eficiência, Energética"
> <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, "Secretaria de Obras"
> <obras@imbe.rs.gov.br>, "Financeiro Obras"
> <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>
> Enviadas: Segunda-feira, 6 de julho de 2026 15:10:02
> Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026
> - Município de Imbé/RS
>
> ----- Mensagem encaminhada -----
> De: "licitacoes" <licitacoes@combratel2000.com.br>
> Para: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
> Enviadas: Sexta-feira, 3 de julho de 2026 16:19:01
> Assunto: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026 -
> Município de Imbé/RS
>
> Prezados(as),
>
> Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0056/2026, promovido pelo
> Município de Imbé/RS, cuja sessão pública está prevista para o dia
> 10/07/2026, vimos solicitar o seguinte esclarecimento acerca das
> especificações do item referente à Luminária/Aparelho para Balizamento
> Noturno (Aeroportos e Helipontos) - Padrão SN-05.
>
> A descrição técnica informa que o equipamento deverá possuir globo com

> tecnologia Fresnel, configuração simétrica em policarbonato UV, termo
> resistente, entretanto não especifica a cor do globo, constando apenas
> a
> informação "Cor: conforme normas ANAC".
>
> Considerando que as normas da ANAC estabelecem diferentes cores para
> esse tipo de luminária, conforme sua aplicação (por exemplo: azul,
> verde, vermelha, âmbar, branca, entre outras), solicitamos informar
> qual
> é a cor do globo exigida para o item, a fim de possibilitar a correta
> elaboração da proposta e o fornecimento do equipamento compatível com a
> necessidade desse Município.
>
> Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o esclarecimento.
>
> Atenciosamente,
>
> Layane França
> Analista de Licitações

De : Departamento de Eficiência Energética
<dee.imbe@imbe.rs.gov.br>

qua., 08 de jul. de 2026 09:12

 1 anexo

Assunto : Read-Receipt: Fwd: Pedido de Esclarecimento –
Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de
Imbé/RS

Para : CCGL <licitacao@imbe.rs.gov.br>

The message sent on July 8, 2026 at 8:30:00 AM GMT-03:00 to
dee.imbe@imbe.rs.gov.br with subject "Fwd: Pedido de Esclarecimento –
Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS" has been displayed.
This is no guarantee that the message has been read or understood.

De : CCGL <licitacao@imbe.rs.gov.br>

qua., 08 de jul. de 2026 08:30

Assunto : Fwd: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico
nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS

Para : Secretaria de Obras <obras@imbe.rs.gov.br>,
Financeiro Obras
<financeiroobras@imbe.rs.gov.br>, Departamento
de Eficiência, Energética
<dee.imbe@imbe.rs.gov.br>

Bom dia,

Segue solicitação de esclarecimento, favor responder a requerente com cópia
ao Departamento de Licitação.

Atenciosamente,

DELIC

----- Mensagem encaminhada -----

De: "licitacoes" <licitacoes@combratel2000.com.br>
Para: "Financeiro Obras" <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>
Cc: "Departamento de Eficiência, Energética" <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, "Secretaria de Obras" <obras@imbe.rs.gov.br>, "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 7 de julho de 2026 16:14:57
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026 - Município de Imbé/RS

Prezados,

Agradecemos o retorno.

Entretanto, o descritivo permanece ambíguo. A informação "Cor: Conforme Normas ANAC" não identifica objetivamente a cor do globo/lente, uma vez que as normas preveem diferentes cores conforme a aplicação da luminária.

Assim, solicitamos que seja informada a cor efetivamente pretendida para o item ou a aplicação específica da luminária, a fim de possibilitar a correta elaboração das propostas.

Atenciosamente,
Nathalia

Em 2026-07-06 15:28, Financeiro Obras escreveu:

> Boa tarde!
>
> Vimos a esta empresa acusar o recebimento do e-mail abaixo, contendo
> questionamento acerca do descritivo do produto.
> Informamos que o referido descritivo esta bem nítido, quanto as cores,
> ou seja:
>
> Luminária/Aparelho para balizamento noturno (aeroportos e helipontos).
> Padrão SN-05, características compatíveis com
> ABNT, ANAC RBAC 154/155, FAA L-861, USA Military Standard MIL-C 7989;
> Globos com tecnologia Fresnel, configuração
> simétrica em policarbonato UV , termo resistente. Corpo em alumínio
> fundido e juntas em neoprene; Soquete P28S Médio
> Prefocus para circuito série ou E-27 para circuito paralelo; Montagem
> por rosca 1 1/2", UNF na junta frangível, com placa
> CIL. Compatível com lâmpadas: 127/220v; LED: 6 - 10W. Cor: Conforme
> Normas ANAC.
>
>
>
> --
> Atenciosamente;
>
> Prefeitura Municipal de Imbé-RS.
> Secretaria de Obras e Viação
> Setor de Compras/Obras.
>
> telefone: (51) 3627. 8200 - Ramal 217.

> CNPJ: 90.256.652/0001-84
>
>
>
>
> ----- Mensagem original -----
> De: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
> Para: "Departamento de Eficiência, Energética"
> <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, "Secretaria de Obras"
> <obras@imbe.rs.gov.br>, "Financeiro Obras"
> <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>
> Enviadas: Segunda-feira, 6 de julho de 2026 15:10:02
> Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026
> – Município de Imbé/RS
>
> ----- Mensagem encaminhada -----
> De: "licitacoes" <licitacoes@combratel2000.com.br>
> Para: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
> Enviadas: Sexta-feira, 3 de julho de 2026 16:19:01
> Assunto: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 –
> Município de Imbé/RS
>
> Prezados(as),
>
> Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0056/2026, promovido pelo
> Município de Imbé/RS, cuja sessão pública está prevista para o dia
> 10/07/2026, vimos solicitar o seguinte esclarecimento acerca das
> especificações do item referente à Luminária/Aparelho para Balizamento
> Noturno (Aeroportos e Helipontos) – Padrão SN-05.
>
> A descrição técnica informa que o equipamento deverá possuir globo com
> tecnologia Fresnel, configuração simétrica em policarbonato UV, termo
> resistente, entretanto não especifica a cor do globo, constando apenas
> a
> informação "Cor: conforme normas ANAC".
>
> Considerando que as normas da ANAC estabelecem diferentes cores para
> esse tipo de luminária, conforme sua aplicação (por exemplo: azul,
> verde, vermelha, âmbar, branca, entre outras), solicitamos informar
> qual
> é a cor do globo exigida para o item, a fim de possibilitar a correta
> elaboração da proposta e o fornecimento do equipamento compatível com a
> necessidade desse Município.
>
> Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o esclarecimento.
>
> Atenciosamente,
>
> Layane França
> Analista de Licitações

De : licitacoes@combratel2000.com.br

ter., 07 de jul. de 2026 16:14

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS

Para : Financeiro Obras <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>

Cc : Departamento de Eficiência, Energética <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, Secretaria de Obras <obras@imbe.rs.gov.br>, Departamento de Licitacao <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Prezados,

Agradecemos o retorno.

Entretanto, o descritivo permanece ambíguo. A informação "Cor: Conforme Normas ANAC" não identifica objetivamente a cor do globo/lente, uma vez que as normas preveem diferentes cores conforme a aplicação da luminária.

Assim, solicitamos que seja informada a cor efetivamente pretendida para o item ou a aplicação específica da luminária, a fim de possibilitar a correta elaboração das propostas.

Atenciosamente,
Nathalia

Em 2026-07-06 15:28, Financeiro Obras escreveu:

> Boa tarde!
>
> Vimos a esta empresa acusar o recebimento do e-mail abaixo, contendo
> questionamento acerca do descritivo do produto.
> Informamos que o referido descritivo esta bem nítido, quanto as cores,
> ou seja:
>
> Luminária/Aparelho para balizamento noturno (aeroportos e helipontos).
> Padrão SN-05, características compatíveis com
> ABNT, ANAC RBAC 154/155, FAA L-861, USA Military Standard MIL-C 7989;
> Globos com tecnologia Fresel, configuração
> simétrica em policarbonato UV , termo resistente. Corpo em alumínio
> fundido e juntas em neoprene; Soquete P28S Médio
> Prefocus para circuito série ou E-27 para circuito paralelo; Montagem
> por rosca 1 1/2", UNF na junta frangível, com placa
> CIL. Compatível com lâmpadas: 127/220v; LED: 6 - 10W. Cor: Conforme
> Normas ANAC.
>
>
>
> --
> Atenciosamente;
>
> Prefeitura Municipal de Imbé-RS.
> Secretaria de Obras e Viação
> Setor de Compras/Obras.
>
> telefone: (51) 3627. 8200 - Ramal 217.

> CNPJ: 90.256.652/0001-84
>
>
>
>
> ----- Mensagem original -----
> De: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
> Para: "Departamento de Eficiência, Energética"
> <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, "Secretaria de Obras"
> <obras@imbe.rs.gov.br>, "Financeiro Obras"
> <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>
> Enviadas: Segunda-feira, 6 de julho de 2026 15:10:02
> Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026
> – Município de Imbé/RS
>
> ----- Mensagem encaminhada -----
> De: "licitacoes" <licitacoes@combratel2000.com.br>
> Para: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>
> Enviadas: Sexta-feira, 3 de julho de 2026 16:19:01
> Assunto: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 –
> Município de Imbé/RS
>
> Prezados(as),
>
> Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0056/2026, promovido pelo
> Município de Imbé/RS, cuja sessão pública está prevista para o dia
> 10/07/2026, vimos solicitar o seguinte esclarecimento acerca das
> especificações do item referente à Luminária/Aparelho para Balizamento
> Noturno (Aeroportos e Helipontos) – Padrão SN-05.
>
> A descrição técnica informa que o equipamento deverá possuir globo com
> tecnologia Fresnel, configuração simétrica em policarbonato UV, termo
> resistente, entretanto não especifica a cor do globo, constando apenas
> a
> informação "Cor: conforme normas ANAC".
>
> Considerando que as normas da ANAC estabelecem diferentes cores para
> esse tipo de luminária, conforme sua aplicação (por exemplo: azul,
> verde, vermelha, âmbar, branca, entre outras), solicitamos informar
> qual
> é a cor do globo exigida para o item, a fim de possibilitar a correta
> elaboração da proposta e o fornecimento do equipamento compatível com a
> necessidade desse Município.
>
> Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o esclarecimento.
>
> Atenciosamente,
>
> Layane França
> Analista de Licitações

De : Departamento de Eficiência Energética
<dee.imbe@imbe.rs.gov.br>

seg., 06 de jul. de 2026 15:39

 1 anexo

Assunto : Read-Receipt: Fwd: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS

Para : CCGL <licitacao@imbe.rs.gov.br>

The message sent on July 6, 2026 at 3:10:02 PM GMT-03:00 to dee.imbe@imbe.rs.gov.br with subject "Fwd: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

De : Financeiro Obras <financeiroobras@imbe.rs.gov.br> seg., 06 de jul. de 2026 15:28

Assunto : Re: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS

Para : licitacoes <licitacoes@combratel2000.com.br>

Cc : Departamento de Eficiência, Energética <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, Secretaria de Obras <obras@imbe.rs.gov.br>, Departamento de Licitacao <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Boa tarde!

Vimos a esta empresa acusar o recebimento do e-mail abaixo, contendo questionamento acerca do descritivo do produto. Informamos que o referido descritivo esta bem nítido, quanto as cores, ou seja:

Luminária/Aparelho para balizamento noturno (aeroportos e helipontos). Padrão SN-05, características compatíveis com ABNT, ANAC RBAC 154/155, FAA L-861, USA Military Standard MIL-C 7989; Globos com tecnologia Fresel, configuração simétrica em policarbonato UV , termo resistente. Corpo em alumínio fundido e juntas em neoprene; Soquete P28S Médio Prefocus para circuito série ou E-27 para circuito paralelo; Montagem por rosca 1 1/2", UNF na junta frangível, com placa CIL. Compatível com lâmpadas: 127/220v; LED: 6 - 10W. Cor: Conforme Normas ANAC.

--

Atenciosamente;

Prefeitura Municipal de Imbé-RS.
Secretaria de Obras e Viação
Setor de Compras/Obras.

telefone: (51) 3627. 8200 - Ramal 217.
CNPJ: 90.256.652/0001-84

----- Mensagem original -----

De: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Para: "Departamento de Eficiência, Energética" <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, "Secretaria de Obras" <obras@imbe.rs.gov.br>, "Financeiro Obras" <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 6 de julho de 2026 15:10:02

Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026 - Município de Imbé/RS

----- Mensagem encaminhada -----

De: "licitacoes" <licitacoes@combratel2000.com.br>

Para: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 3 de julho de 2026 16:19:01

Assunto: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026 - Município de Imbé/RS

Prezados(as),

Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0056/2026, promovido pelo Município de Imbé/RS, cuja sessão pública está prevista para o dia 10/07/2026, vimos solicitar o seguinte esclarecimento acerca das especificações do item referente à Luminária/Aparelho para Balizamento Noturno (Aeroportos e Helipontos) - Padrão SN-05.

A descrição técnica informa que o equipamento deverá possuir globo com tecnologia Fresnel, configuração simétrica em policarbonato UV, termo resistente, entretanto não especifica a cor do globo, constando apenas a informação "Cor: conforme normas ANAC".

Considerando que as normas da ANAC estabelecem diferentes cores para esse tipo de luminária, conforme sua aplicação (por exemplo: azul, verde, vermelha, âmbar, branca, entre outras), solicitamos informar qual é a cor do globo exigida para o item, a fim de possibilitar a correta elaboração da proposta e o fornecimento do equipamento compatível com a necessidade desse Município.

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o esclarecimento.

Atenciosamente,

Layane França

Analista de Licitações

De : Financeiro Obras <financeiroobras@imbe.rs.gov.br> seg., 06 de jul. de 2026 15:18

Assunto : Read-Receipt: Fwd: Pedido de Esclarecimento –
Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de
Imbé/RS

 1 anexo

Para : CCGL <licitacao@imbe.rs.gov.br>

The message sent on July 6, 2026 at 3:10:02 PM GMT-03:00 to financeiroobras@imbe.rs.gov.br with subject "Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 0056/2026 - Município de Imbé/RS" has been

displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

De : CCGL <licitacao@imbe.rs.gov.br>

seg., 06 de jul. de 2026 15:10

Assunto : Fwd: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS

Para : Departamento de Eficiência, Energética <dee.imbe@imbe.rs.gov.br>, Secretaria de Obras <obras@imbe.rs.gov.br>, Financeiro Obras <financeiroobras@imbe.rs.gov.br>

----- Mensagem encaminhada -----

De: "licitacoes" <licitacoes@combratel2000.com.br>

Para: "Departamento de Licitacao" <licitacao@imbe.rs.gov.br>

Enviadas: Sexta-feira, 3 de julho de 2026 16:19:01

Assunto: Pedido de Esclarecimento – Pregão Eletrônico nº 0056/2026 – Município de Imbé/RS

Prezados(as),

Referente ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0056/2026, promovido pelo Município de Imbé/RS, cuja sessão pública está prevista para o dia 10/07/2026, vimos solicitar o seguinte esclarecimento acerca das especificações do item referente à Luminária/Aparelho para Balizamento Noturno (Aeroportos e Helipontos) – Padrão SN-05.

A descrição técnica informa que o equipamento deverá possuir globo com tecnologia Fresnel, configuração simétrica em policarbonato UV, termo resistente, entretanto não especifica a cor do globo, constando apenas a informação "Cor: conforme normas ANAC".

Considerando que as normas da ANAC estabelecem diferentes cores para esse tipo de luminária, conforme sua aplicação (por exemplo: azul, verde, vermelha, âmbar, branca, entre outras), solicitamos informar qual é a cor do globo exigida para o item, a fim de possibilitar a correta elaboração da proposta e o fornecimento do equipamento compatível com a necessidade desse Município.

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o esclarecimento.

Atenciosamente,

Layane França
Analista de Licitações
