



Imbé, 13 de Julho de 2026.

Processo: **2026-11883**

Assunto: **Abertura de Nova Ata**

Requerente: **GILSON HAHN**

Usuário: **LUCAS MARTINS WOLKER**

De: **--DEPARTAMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA--**

Para: **--DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO--**

ANÁLISE TÉCNICA DE PROPOSTA

1. CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EM EDITAL:

1.1 LUMINÁRIA/APARELHO PARA BALIZAMENTO NOTURNO (AEROPORTOS E HELIPONTOS). PADRÃO SN-05, CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM ABNT, ANAC RBAC 154/155, FAA L-861, USA MILITARY STANDARD MIL-C 7989;

1.2 GLOBOS COM TECNOLOGIA FRESEL, CONFIGURAÇÃO SIMÉTRICA EM POLICARBONATO UV, TERMO RESISTENTE. CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO E JUNTAS EM NEOPRENE;

1.3 SOQUETE P28S MÉDIO PREFOCUS PARA CIRCUITO SÉRIE OU E-27 PARA CIRCUITO PARALELO; MONTAGEM POR ROSCA 1 1/2", UNF NA JUNTA FRANGÍVEL, COM PLACA CIL. COMPATÍVEL COM LÂMPADAS: 127/220V; LED: 6 - 10W. COR: CONFORME NORMAS ANAC;

2. CONSIDERAÇÕES

O modelo apresentado é padrão SN-05 e atende as normativas constantes em edital. Conforme informado no documento, possui opção em alumínio, sendo composta por junta quebrável, coluna, estrela, canopla ou porta bocal, soquete da lâmpada, abraçadeira, plugue de desconexão rápida, lâmpada e globo prismático em policarbonato.

Em relação aos parâmetros elétricos "...SOQUETE P28S MÉDIO PREFOCUS PARA CIRCUITO SÉRIE OU E-27 PARA CIRCUITO PARALELO...COMPATÍVEL COM LÂMPADAS: 127/220V; LED: 6 - 10W."

No documento apresentado não é possível identificar se o modelo é compatível com circuito convencional 127/220VAC e lâmpadas de LED 6-10W. Dessa forma, solicitamos que a empresa apresente datasheet complementar, que mostre a compatibilidade conforme solicitado.

DEPARTAMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Documento assinado eletronicamente por **LUCAS MARTINS WOLKER**, Testemunha em 13/07/2026 às 10:25:36.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ



Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço
<https://grp.imbe.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270> e informe a chancela **GTIM.OH86.IFY6.IGL3**