



Setor de Licitações Paraí-RS <licitacoes@parai.rs.gov.br>

Esclarecimentos - licitação 0006/2026

1 mensagem

DPTO Técnico <dptotecnico@construtoralf.com>
Para: licitacoes@parai.rs.gov.br
Cc: Administrativo <administrativo@construtoralf.com.br>

10 de julho de 2026 às 16:55

Prezados, boa tarde!

Temos alguns questionamentos com relação à licitação 0006/2026, no que diz respeito ao projeto estrutural:

1 - Na Planilha Orçamentária, onde consta a quantidade de pilares, temos a cubagem de concreto de 8,64m³ para seção 30x60 e 17,98m³ para seção 15x30, totalizando 26,62m³. Porém analisando os projetos estruturais (prancha 08) estamos chegando em uma cubagem de 75,46m³ para seção 30x60 e 19,89m³ para seção 15x30, totalizando 95,35m³; neste sentido, solicito revisão

2 – Com relação às vigas, a maioria está dimensionada com seção 15 x 40cm, porém algumas destas vigas vão suportar as lajes com sobrecarga de 1.000 Kg/m². Gostaríamos de confirmar esta dimensão, pois geralmente costumamos usar vigas com seção maiores para esse caso.

Atenciosamente,

Arq. Iridiane Grison - Dpto. Técnico

Rua Cesar Piccoli, 205 - Industrial Salete
CEP: 99250-000 - Serafina Corrêa/RS
54 98119 1472



LF

WWW.CONSTRUTORALF.COM