

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2026

AO MUNICÍPIO DE PARAÍ/RS
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – DIVERGÊNCIA ENTRE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO.

A Empresa **PJV CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede à Estrada Perimetral Claudino Antonio Dagnese, Nº 265, Bairro Industrial na cidade de Nova Bassano/RS, portadora do CNPJ 09.554.751/0001-24, por intermédio de seu representante legal o Sr. **FRANCISCO XAVIER MATIAS**, portador da carteira de Identidade nº 7054246165 SSP/RS, e do CPF nº 651.250.100-49. Vem tempestivamente, com fundamento do artigo 164 da Lei Federal nº 14.133/2021, apresentar o presente

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Analisando a planilha orçamentária, os projetos e o material descritivo, encontramos algumas divergências que alteram significativamente o valor da obra.

1º No item 1.16.7.0.1 da planilha encontramos (Perfil EU 210 x 75 x 28 x 2,25mm);
2º difere a composição do SINAP Perfil U simples em chapa dobrada de aço laminado E= 3mm, H 125 mm L= 50mm e 3º no memorial descritivo item 3.2.1 terço de cobertura em perfil EU 150 x 60 x 20 x 2,25mm.

No item das terças é necessário que a administração esclareça que tipo de material deve ser usado, fazendo as alterações em planilha se for o caso.

Telha Zipada encontramos:

1º Na planilha item 1.16.8.0.1 fornecimento de material e serviço de perfilação de telha zipada modelo Z F65;

2º Na cotação encontramos. Fornecimento de material e serviço de perfilação de telha zipada modelo Z F65.


3º No memorial descritivo encontramos no item 3.2.2 telhamento:

Bobina 0,65 x 600mm Pré pintada Branco ral 9003 Primer.

No caso da telha deve ser observado qual especificação de matéria?

Sendo que a telha zipada pode ser fabricada com material 0,50mm ou 0,65mm também pode ser sem pintura ou com pintura.

É necessário que a administração deixe claro qual material a ser usado e se deve ter pintura ou não fazendo as alterações em planilha orçamentária.



PJV Construções Ltda
CNPJ: 09.554.751/0001-24 I.E. 207/0012390

Também no memorial encontramos no mesmo item. Perfil Cartola 50 x 50 x 25 mm 0,65 galvalume natural L 6000m, este item não encontramos na planilha orçamentária, deve ser acrescentado.

Por se tratar de uma obra com grande metragem de terça mento e telha, pedimos que seja esclarecida e adequado os materiais em questão, pois impactou em um valor expressivo.

Desde já contamos com vossa compreensão.

.. Atenciosamente

Nova Bassano, 13 de julho de 2026.

PJV CONSTRUÇOES
LTDA:0955475100012
4

Assinado de forma digital por PJV
CONSTRUÇOES
LTDA:09554751000124
Dados: 2026.07.13 17:01:50 -03'00'

PJV CONSTRUÇÕES LTDA