

Assunto RES: ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRONICO 31/2026 - (25/08 - 10h) (BANRISUL)

De Valdemir Benaci Junior <vbju@imbil.com.br>

Para licitacoes@daeb.com.br <licitacoes@daeb.com.br>

Data 18/08/2026 09:45



Prezados, bom dia.

Seguem mais esclarecimentos referente ao pregão 31/2026

Questionamento 4

Para os Lotes 3 e 8 “válvulas borboletas”, favor informar qual será o tipo de acionamento das válvulas? Ou será fornecido a válvula sem acionamento?

Questionamento 5

Para o Lote 6 “Válvula de retenção c/ portinhola única c/ flanges DN 300 mm”, favor informar qual será o Fluido de trabalho? Água ou esgoto?

Aguardo
Obrigado

Comercial - Licitação

Valdemir Benaci

☎ (19) 3843-9893

✉ vbju@imbil.com.br

🌐 www.imbil.com.br | www.imbilglass.com.br

📍 Rua Jacob Audi, 690 | Itapira - SP

IMBIL®
Soluções em Bombeamento

Glass®
Soluções em Controle de Fluxo

De: Valdemir Benaci Junior

Enviada em: terça-feira, 18 de agosto de 2026 08:48

Para: 'licitacoes@daeb.com.br' <licitacoes@daeb.com.br>

Assunto: ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRONICO 31/2026 - (25/08 - 10h) (BANRISUL)

Prezados, bom dia.

Vimos por meio deste solicitar esclarecimentos referente ao Pregão 31/2026 conforme abaixo

Questionamento 1

Para o Lote 3 “Válvula borboleta ferro fundido flangeada DN 300 mm” solicitamos os questionamentos abaixo:

- 1.1 – Entendemos que a válvula borboleta é do tipo bi-excêntrica, nosso entendimento está correto?
- 1.2 – Por favor, informar qual a classe de pressão da válvula. Podemos considerar PN10?
- 1.3 - Por favor, informar qual a norma do flange da válvula. Podemos considerar NBR 7675?
- 1.4 – Qual a norma de face-a-face da válvula? ISO 5752 – Série 13 com 178mm ou AWWA C504 com 203mm?

Questionamento 2

Para o Lote 6 “Válvula de retenção c/ portinhola única c/ flanges DN 300 mm” solicitamos os questionamentos abaixo:

- 2.1 - Por favor, informar qual a classe de pressão da válvula. Podemos considerar PN10?
2. - Por favor, informar qual a norma do flange da válvula. Podemos considerar NBR 7675?

Questionamento 3

Para o Lote 8 “Válvula borboleta ferro fundido flangeada DN 200 mm” solicitamos os questionamentos abaixo:

1. - Entendemos que a válvula borboleta é do tipo bi-excêntrica, nosso entendimento está correto?
- 3.2 - Por favor, informar qual a classe de pressão da válvula. Podemos considerar PN10?
3. - Por favor, informar qual a norma do flange da válvula. Podemos considerar NBR 7675?
4. - Qual a norma de face-a-face da válvula? ISO 5752 – Série 13 com 152mm ou AWWA C504 com 152mm?
Para este DN de válvula, ambas as normas tem a mesma medida de face-a-face.

Aguardo
Obrigado

Comercial - Licitação

Valdemir Benaci

☎ (19) 3843-9893

✉ vbju@imbil.com.br

🌐 www.imbil.com.br | www.imbilglass.com.br

📍 Rua Jacob Audi, 690 | Itapira - SP

 **IMBIL**®
Soluções em Bombeamento

Glass®

Soluções em Controle de Fluxo