

Resposta Questionamentos referente ao Pregão 31/2026

Questionamento 1

Para o Lote 3 “Válvula borboleta ferro fundido flangeada DN 300 mm” solicitamos os questionamentos abaixo:

1.1– Entendemos que a válvula borboleta é do tipo bi-excentrica, nosso entendimento está correto?

SIM, COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE

1.2– Por favor, informar qual a classe de pressão da válvula. Podemos considerar PN10?

SIM, PN10

1.3–Por favor, informar qual a norma do flange da válvula. Podemos considerar NBR 7675?

SIM, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS FLANGEADAS SOLICITADAS NO MESMO PREGÃO

1.4– Qual a norma de face-a-face da válvula? ISO 5752 – Série 13 com 178mm ou AWWA C504 com 203mm?

COM 203MM

Questionamento 2

Para o Lote 6 “Válvula de retenção c/ portinhola única c/ flanges DN 300 mm” solicitamos os questionamentos abaixo:

2.1 – Por favor, informar qual a classe de pressão da válvula. Podemos considerar PN10?

SIM, PN10

2.2 – Por favor, informar qual a norma do flange da válvula. Podemos considerar NBR 7675?

SIM, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS FLANGEADAS SOLICITADAS NO MESMO PREGÃO

Questionamento 3

Para o Lote 8 “Válvula borboleta ferro fundido flangeada DN 200 mm” solicitamos os questionamentos abaixo:

3.1 – Entendemos que a válvula borboleta é do tipo bi-excêntrica, nosso entendimento está correto?

SIM, COM CAIXA REDUTORA E VOLANTE

3.2 – Por favor, informar qual a classe de pressão da válvula. Podemos considerar PN10?

SIM, PN10

3.3 – Por favor, informar qual a norma do flange da válvula. Podemos considerar NBR 7675?

SIM, ASSIM COMO AS DEMAIS PEÇAS FLANGEADAS SOLICITADAS NO MESMO PREGÃO

3.4 – Qual a norma de face-a-face da válvula? ISO 5752 – Série 13 com 152mm ou AWWA C504 com 152mm? Para este DN de válvula, ambas as normas tem a mesma medida de face-a-face.

COM 152MM

Questionamento 4

Para os Lotes 3 e 8 “válvulas borboletas”, favor informar qual será o tipo de acionamento das válvulas? Ou será fornecido a válvula sem acionamento?

ACIONAMENTO COM VOLANTE E CAIXA REDUTORA

Questionamento 5

Para o Lote 6 “Válvula de retenção c/ portinhola única c/ flanges DN 300 mm”, favor informar qual será o Fluido de trabalho? Água ou esgoto?

TODAS AS PEÇAS SERÃO PARA ÁGUA

Novas dúvidas podem ser verificadas no projeto que se encontra anexo ao Termo de Referência, de qualquer forma ficamos a disposição para novos esclarecimentos caso necessários.