



AVALIAÇÃO TÉCNICA

EDITAL 0047/2026 – PROCESSO 315

Conforme item 4.3.2 do Edital, as propostas serão submetidas à análise técnica por empresa de consultoria especializada antes da habilitação, com a finalidade de verificar o atendimento às especificações e aos requisitos técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

Segue abaixo resposta à análise técnica apresentada.

ITENS 03 E 05 - LUMINÁRIA LED PÚBLICA POTÊNCIA 50W E 70W

Sobre as **Luminárias**, itens 03 e 05, ficou pendente o seguinte:

- **Relatórios de Simulação Luminotécnica (DIALux EVO):** A proponente ofertou a luminária de 50W também para o Item 2 (que prevê até 70W nos cenários B e F). Conforme o edital, o uso de potência menor é permitido mediante comprovação. Foram enviados apenas os arquivos brutos (.IES), que não substituem as simulações. A proponente deverá enviar os **Relatórios em PDF exportados pelo software DIALux EVO**, utilizando Fator de Manutenção de 0,80, comprovando o pleno atendimento aos índices de iluminância e luminância exigidos pelo TR para todos os 6 cenários (A, B, C, D, E e F).

Sendo assim, solicitamos a apresentação dos **Relatórios de Simulação em PDF gerados pelo software DIALux EVO** (Cenários A a F, fator de manutenção 0,80), devidamente configurados com as curvas fotométricas para a temperatura de 4.000K. O envio apenas dos arquivos brutos (.IES) pela proponente não é aceito.

ITEM 04 – BRAÇOS

Após análise da proposta comercial e do catálogo técnico, o equipamento ofertado não atende às dimensões mínimas exigidas no Termo de Referência.

- Comprimento do braço/tubo (Dimensão A no TR): A especificação do edital exige 3500 mm,



com tolerância de ± 100 mm. O catálogo técnico do modelo ofertado indica o comprimento total de fabricação (dimensão C no catálogo) de apenas 3000 mm.

- Projeção horizontal (Dimensão B no TR): A especificação do edital exige 3000 mm, com tolerância de ± 100 mm. O catálogo indica que a projeção máxima do modelo (dimensão A no catálogo) é de 2390 mm.

- Sapata de fixação (Dimensão F no TR): O edital exige um comprimento entre 260 mm e 380 mm para a sapata de fixação. O material ofertado possui sapata (dimensão DF no catálogo) de 200 mm.

O produto de linha da marca JRC ofertado possui dimensões e alcance inferiores ao projeto.

Portanto, considerando a análise técnica realizada, **opinamos pelo seguinte:**

1. Que a empresa vencedora dos itens 03 e 04 – LUMINÁRIA LED PÚBLICA POTÊNCIA 50W E 70W **apresente os Relatórios de Simulação em PDF gerados pelo software DIALux EVO** (Cenários A a F, fator de manutenção 0,80), devidamente configurados com as curvas fotométricas para a temperatura de 4.000K. A empresa precisa obrigatoriamente fornecer os Relatórios de Simulação Luminotécnica em PDF (DIALux EVO) para comprovar que o modelo de 50W atinge os cenários exigidos. **Caso contrário, o item deverá ser reprovado.**
2. **A reprovação do item 04 – BRAÇOS**, em razão da não conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência, devendo ser convocada a próxima licitante classificada no Pregão Eletrônico, observada a ordem de classificação, para prosseguimento do certame.

Atenciosamente,

Bruna Favero Pessin
Secretária Municipal de Infraestrutura Urbana