

Assunto: Re: URGENTE – Esclarecimento técnico – Pregão Eletrônico nº 024/2026 – Lote 05

De: Setor de Licitações <licita@saovendelino.rs.gov.br>

Data: 14/09/2026, 09:37

Para: contato@karenlicitacoes.com.br

Bom dia! Em atenção à solicitação de esclarecimento encaminhada acerca das especificações técnicas constantes no Lote 05 – Bombas de Recalque, informamos que o referido lote contempla o fornecimento de 02 (duas) bombas de recalque, com os seguintes parâmetros hidráulicos mínimos de operação:

Bomba 01: vazão de 8.000 a 10.000 m³/h, com altura manométrica total (HMT) de 150 m.c.a.;

Bomba 02: vazão de 8.000 a 10.000 m³/h, com altura manométrica total (HMT) de 170 m.c.a..

Dessa forma, em resposta aos questionamentos apresentados, esclarece-se que a faixa de vazão a ser considerada para ambas as bombas é de 8.000 a 10.000 m³/h, devendo ser observada a HMT correspondente a cada equipamento, sendo 150 m.c.a. para a Bomba 01 e 170 m.c.a. para a Bomba 02.

Assim, o ponto de operação a ser atendido deverá observar, para cada bomba, a combinação entre a faixa de vazão acima indicada e a respectiva altura manométrica total, juntamente com as demais características e especificações técnicas previstas no Termo de Referência. Os presentes esclarecimentos passam a integrar as informações técnicas relativas ao Lote 05 do Pregão Eletrônico nº 024/2026, devendo ser considerados pelos interessados para fins de dimensionamento e apresentação das propostas.

Em 11/09/2026 15:44, contato@karenlicitacoes.com.br escreveu:

Prezados,

Em relação ao **Pregão Eletrônico nº 024/2026, especificamente ao Lote 05 – Bombas de Recalque**, verificamos que o Termo de Referência informa potência mínima, tensão, frequência, diâmetro das conexões e grau de proteção do motor, porém **não localizamos a vazão mínima exigida, altura manométrica total (HMT) ou pressão de operação**.

Considerando que esses parâmetros são indispensáveis para a correta seleção do modelo de bomba e para assegurar o atendimento técnico ao objeto, solicitamos, por gentileza, informar:

- 1. Qual a vazão mínima exigida (m³/h)?**
- 2. Qual a altura manométrica total – HMT (m.c.a.) ou pressão mínima de operação?**
- 3. Existe ponto de operação específico (vazão × altura manométrica) que deverá ser atendido?**

Informamos que o prazo para envio de questionamentos pela plataforma já se encontra encerrado, razão pela qual encaminhamos a presente solicitação pelo e-mail disponibilizado no próprio edital para informações e esclarecimentos.

A ausência desses parâmetros impossibilita a identificação inequívoca do equipamento

tecnicamente adequado, uma vez que potência de 12,5 HP e conexões de 6 polegadas, isoladamente, não determinam a capacidade hidráulica da bomba.

Atenciosamente,

Karen Cleto Assessoria em Licitações

--

Thaíse Mayara Consorte
Setor de Licitações
Prefeitura Municipal de São Vendelino / RS
(51) 9.9570-5591