PARECER № ENG2026-PAR022

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA DE CONVÊNIO N° 91318326003, REDE ALYNE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

LOTE 01 – Ar Condicionado

I. RELATÓRIO

1 Trata-se de análise para o produto ofertado para o lote 01, constante no Edital de Pregão Eletrônico n.º 0116/2026, processo administrativo 324000/2026 e solicitação de análise no fluxo 328810.

1.1 A descrição do produto solicitado no edital é a que segue, código 15077:

> **AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL, 12.000 BTU/H CICLO: QUENTE/FRIO**
>
> Ar condicionado Split Hi Wall, Inverter, 12.000 BTU/h Ciclo: Quente/Frio Tensão: 220 V Fase: Monofásico Frequência: 60 Hz - Cor: Branco Timer Regulagem da Velocidade de Ventilação Controle de Temperatura - Modos: Sleep, Swing, Turbo Função Desumidificação Filtros de purificação de ar removível e lavável - Proteção anticorrosão Gás Refrigerante: R-410A Classificação Energética: A Controle Remoto – Unidades Evaporadora e Condensadora Garantia 12 meses Certificação do INMETRO

2 O primeiro colocado para este lote foi a empresa PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 48.042.994/0001-35, o qual enviou para análise os seguintes documentos, referidos pelo número de identificação interna gerado automaticamente pelo sistema de tramitação informatizada:

2.1.1 LBDY896VD9-QG69BUP2 (proposta comercial);

2.1.2 QYEAEB6VD9-WFGBL9U2 (catálogo do produto);

2.1.3 HLF3KI6VD9-XFCZCC92 (ficha técnica do produto);

2.1.4 PNQF8I6VD9-41A9U2S2 (instruções de uso e instalação); e

2.1.5 EU9COA6VD9-GVVFIMB2 (registro no INMETRO).

3 Os documentos enviados apresentam as especificações do produto como sendo em maior parte compatíveis com o descritivo do código 15077, sendo a exceção identificada fica por conta do tipo de gás adotado pelo produto, sendo R32 ao invés do R410a:

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / **Centro de Especialidades** – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051
Clinica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169 / **SAMU Sapucaia do Sul** – 192/ **Instituto de Ensino e Pesquisa** – (51) 3451.8200 – Ramal 353
Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / **UPA Sapucaia do Sul** – (51) 3450.3082

Identificação interna do documento LUCF029WD9-KW70XYM2

3.1 O uso do R32 é compatível com a evolução das tecnologias do mercado de condicionadores de ar, sendo uma alternativa moderna que provê maior economia energética e sustentabilidade, sendo menos tóxico que o seu antecessor.

II. RECOMENDAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

4 Gostaríamos de recomendar o entendimento que o produto ofertado **ATENDE** às especificações solicitadas.

Nada mais há a declarar.

Sapucaia do Sul/RS, 13 de outubro de 2026

Gustavo Varela Matos dos Santos
Arquiteto e Urbanista – CAU A160293-4
Setor de Engenharia
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

Hospital Municipal Getúlio Vargas – (51) 3451.8200 / **Centro de Especialidades** – (51) 3451.8200 - Ramal 354 ou (51) 98599-1051
Clinica de Saúde da Mulher – (51) 3474.0169 / **SAMU Sapucaia do Sul** – 192/ **Instituto de Ensino e Pesquisa** – (51) 3451.8200 – Ramal 353
Regulação Estadual SAMU – (51) 3320.0100 / **UPA Sapucaia do Sul** – (51) 3450.3082
Identificação interna do documento LUCF029WD9-KW70XYM2

Identificação interna do documento LUCF0Z9WD9-KW70XYM2



Nome do arquivo:
ENG2026-PAR022-R00_20261013161900176254.pdf
Data de vinculação à solicitação: 13/10/2026 16:19
Autor: Gustavo Varela Matos dos Santos (gustavo.varela)
Aplicativo: 328810