MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO SIGA Nº SEFIN-OFI-2026/02069

Bento Gonçalves, 17 de novembro de 2026.

Ao Senhor
Delton Picolo
Engenheiro Elétrico
Engenharia

Assunto: Análise de Valores/Pedido de Exequibilidade - PE 153/2026 Materiais Elétricos

Prezado

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste apresentar resultado prévio dos itens do PE 153 /2026, este em andamento. Solicito, parecer acerca dos valores propostos pelas Empresas licitantes, estes estando em 50% ou menos do P.O. Caso considere que os valores apresentados possam ser inexequíveis, será oportunizada a demonstração, por parte da licitante, através de documentação inequívoca da exequibilidade, no prazo de 01 (uma) hora, a ser anexada junto a proposta. Aguardo retorno com a maior brevidade e permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

- assinado eletronicamente -
Janquiel Cristofoli
Assessor Administrativo

SEFINOFI202602069A

Classif. documental	00.01.01.01

Assinado com senha por JANQUIEL CRISTOFOLI.
Documento Nº: 231654-8100 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=231654-8100

SIGA

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana

DESPACHO SIGA Nº SEGIMU-DES-2026/00221

Bento Gonçalves, 17 de novembro de 2026.

DESPACHO

Referência: Ofício Nº SEFIN-OFI-2026/02069, 17/11/26 - SEFIN.

Com relação à exequibilidade dos itens que apresentaram desconto superior a 50% no Pregão nº 0153/2026, segue análise:

Item 07 – Cabo de Cobre Multipolar 4x1,5 mm²

Apesar do valor ofertado ser reduzido, este item passará por análise de catálogo e amostra. Caso o produto apresentado não atenda às especificações exigidas, a licitante será desclassificada nesta etapa.

Item 11 – Conector

Este item também será submetido à análise de catálogo. A empresa deverá observar que os conectores ofertados devem ser de marcas homologadas pela concessionária local de energia (RGE/CPFL). Esse requisito será verificado durante a fase de análise dos catálogos.

Item 12 – Conector para cabo de alumínio nu

Este item também será objeto de análise de catálogo. Caso o produto ofertado não esteja em conformidade com as especificações do edital, a licitante será desclassificada nesta etapa. Ressalta-se que o conector solicitado é próprio para instalação em cabo de alumínio nu, não sendo aceito o modelo convencional com "dentes" de perfuração, que podem marcar o condutor e ocasionar seu rompimento.

Diante do exposto, entendo que não há necessidade de solicitar comprovação de exequibilidade neste momento, uma vez que os produtos ainda serão submetidos à análise técnica por meio dos catálogos e, em alguns casos, de amostras, etapas nas quais será possível verificar o atendimento integral às especificações exigidas.

Classif. documental	00.01.01.01

SEGIMUDES202600221A

Assinado com senha por DELTON PICOLO.
Documento Nº: 231721-8100 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=231721-8100

SIGA

- assinado eletronicamente -
Delton Picolo
Engenheiro Elétrico

SEGIMUDES202600221A

Assinado com senha por DELTON PICOLO.
Documento Nº: 231721-8100 - consulta à autenticidade em
https://siga.bentogoncalves.rs.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=231721-8100

SIGA