procempa

26.12.000001202-8

DISPENSA ELETRÔNICA 040/26

Aquisição Grupo Gerador com instalação

ESCLARECIMENTOS

Questionamento 1.
Sobre o tanque de combustível, considerando que o Termo de Referência estabelece autonomia mínima de 24 horas de funcionamento, solicitamos esclarecer:
Será aceita, como alternativa ao tanque integrado ao grupo gerador, a utilização de tanque de combustível externo, devidamente dimensionado e interligado ao equipamento, desde que seja assegurada a capacidade mínima de combustível e a autonomia exigidas no Termo de Referência?

Resposta 1: Devido à localização e para atender às exigências do Termo de Referência, o tanque de combustível deverá ser interno.

Questionamnto 2. A instalação elétrica, incluindo mão de obra e materiais (cabos de força e infraestrutura), para interligação do gerador ao ponto será de fornecimento da contratada?

Resposta 2. Todos os itens de instalação, com exceção do QTA, serão fornecidos e executados pela contratante, assim como a própria instalação (exceto o QTA).

Quetionamento 3. Valor de referência. Qual é o valor global estimado para o lote único e onde pode ser consultado? Caso o orçamento tenha caráter sigiloso, solicitamos a confirmação dessa condição.

Resposta 3. É Sigiloso

Questionamento 4. Momento da vistoria. A vistoria prevista no item 2.1 do Termo de Referência deve ser realizada **por todas as licitantes antes do cadastro da proposta** ou pode ser realizada **apenas pela arrematante**, antes do envio da documentação de habilitação?

Resposta 4. O ideal é que TODAS as licitantes façam a vistoria antes do cadastro da proposta pois apenas com a visita é que as licitantes podem orçar com exatidão.

Questionamento 5. Comprovação ou substituição da vistoria. É admitida a apresentação de declaração de pleno conhecimento das condições locais em substituição à visita presencial? Caso a visita presencial seja indispensável, solicitamos informar o prazo para agendamento, o documento aceito como comprovante e a etapa em que deverá ser apresentado. Considerando a proximidade da sessão e a necessidade de organizar o deslocamento da equipe técnica, solicitamos retorno antes do encerramento do prazo de envio das propostas.

Resposta 5. Sim, é admitida a apresentação de declaração de pleno conhecimento das condições locais em substituição à visita presencial.